Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9171.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема): 3001 ВКТ7-208355-ч(с)-1015.txt

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 10,59

Вычислитель: ВКТ-7 № 208355

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
02.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
03.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
04.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
05.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
06.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
07.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
08.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
09.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
10.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
11.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
12.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
13.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
14.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
15.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
16.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
17.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
18.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
19.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
20.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
21.10.15	24,00		49,26	49,26	0,00	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,34
22.10.15	24,00	-	40,10	40,10	0,00	65,22	31,94	33,28	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,65
23.10.15	24,00	-	58,41	58,41	0,00	64,61	36,42	28,19	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	1,49
Среднее	24,00	-	49,26	49,26	-	64,92	34,18	30,74	7,00	5,00	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,29
Итого	552,00		1132,87	1132,87	0,00						34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.10.15 05:00	64,63	64,63	0,00	-	0,00	-	2,09	-	-
	24.10.15 03:00	117,67	117,67	0,00	-	0,00	-	3,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,29** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.