Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник ~~Обуховский з-д~~ 2-Нев

Договор: 8999.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 60
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=106,824 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	129,12	114,94	14,18	67,38	67,14	0,24	7,00	5,00	0,04	14,11	-	-	14,41	-	14,41	-	67,20	-	0,95			0,99
25.09.15	24,00	-	128,68	115,98	12,70	67,34	67,09	0,25	7,00	5,00	0,06	12,29	-	-	12,53	-	12,53	-	67,16	-	0,83			0,89
26.09.15	24,00	-	86,99	79,91	7,08	66,29	65,74	0,55	7,00	5,00	-0,28	13,03	-	-	13,25	-	13,25	-	61,47	-	0,80			0,52
27.09.15	24,00	-	129,87	116,09	13,78	67,10	66,86	0,24	7,00	5,00	0,06	13,37	-	-	13,64	-	13,64	-	67,00	-	0,90			0,96
28.09.15	24,00	-	96,96	89,20	7,76	66,23	65,79	0,44	7,00	5,00	-0,35	14,36	-	-	14,63	-	14,63	-	63,67	-	0,91			0,56
29.09.15	24,00	-	132,82	117,70	15,12	66,74	66,48	0,26	7,00	5,00	0,07	14,65	-	-	14,91	-	14,91	-	66,68	-	0,98			1,04
30.09.15	24,00	-	131,39	115,60	15,79	67,23	67,00	0,23	7,00	5,00	0,06	15,43	-	-	15,73	-	15,73	-	67,01	-	1,04			1,09
01.10.15	24,00	-	124,08	110,39	13,69	66,83	66,57	0,26	7,00	5,00	0,01	14,02	-	-	14,29	-	14,29	-	66,53	-	0,93			0,95
02.10.15	24,00	-	120,30	102,56	17,74	63,22	60,63	2,59	7,00	5,00	0,42	15,54	-	-	15,78	-	15,78	-	62,73	-	0,97			1,39
03.10.15	24,00	-	118,72	102,31	16,41	63,10	52,00	11,10	7,00	5,00	1,25	14,62	-	-	14,90	-	14,90	-	63,08	-	0,92			2,17
04.10.15	24,00	-	119,43	100,72	18,71	62,91	48,54	14,37	7,00	5,00	1,59	16,52	-	-	16,80	-	16,80	-	62,83	-	1,04			2,63
05.10.15	24,00	-	121,49	103,29	18,20	62,28	47,04	15,24	7,00	5,00	1,72	16,03	-	-	16,30	-	16,30	-	62,02	-	0,99			2,71
06.10.15	24,00	-	128,16	110,80	17,36	62,60	40,61	21,99	7,00	5,00	2,59	14,98	-	-	15,22	-	15,22	-	62,15	-	0,93			3,52
07.10.15	24,00	-	134,39	117,84	16,55	61,51	40,32	21,19	7,00	5,00	2,61	14,75	-	-	15,01	-	15,01	-	61,25	-	0,90			3,52
08.10.15	24,00	-	153,91	137,43	16,48	63,27	42,47	20,80	7,00	5,00	2,94	15,24	-	-	15,52	-	15,52	-	62,87	-	0,96			3,90
09.10.15	24,00	-	152,01	136,35	15,66	63,76	42,57	21,19	7,00	5,00	2,96	14,61	-	-	14,87	-	14,87	-	63,43	-	0,93			3,89
10.10.15	24,00	-	156,25	138,22	18,03	63,80	42,84	20,96	7,00	5,00	2,96	17,05	-	-	17,35	-	17,35	-	63,63	-	1,09			4,05
11.10.15	24,00	-	157,45	137,97	19,48	64,56	43,51	21,05	7,00	5,00	2,94	18,91	-	-	19,26	-	19,26	-	64,48	-	1,22			4,16
12.10.15	24,00	-	153,99	137,66	16,33	64,51	44,23	20,28	7,00	5,00	2,83	15,91	-	-	16,22	-	16,22	-	64,12	-	1,02			3,85
13.10.15	24,00	-	154,63	139,33	15,30	64,36	44,71	19,65	7,00	5,00	2,80	14,55	-	-	14,84	-	14,84	-	63,92	-	0,93			3,73
14.10.15	24,00	-	152,61	137,65	14,96	63,25	43,43	19,82	7,00	5,00	2,77	14,39	-	-	14,65	-	14,65	-	62,94	-	0,91			3,68
15.10.15	24,00	-	153,52	137,29	16,23	62,34	42,94	19,40	7,00	5,00	2,72	15,52	-	-	15,78	-	15,78	-	61,82	-	0,96			3,68
16.10.15	24,00	-	152,29	137,35	14,94	61,03	42,42	18,61	7,00	5,00	2,62	14,09	-	-	14,33	-	14,33	-	60,61	-	0,85			3,47
17.10.15	24,00	-	150,36	135,75	14,61	60,13	41,76	18,37	7,00	5,00	2,54	13,91	-	-	14,13	-	14,13	-	59,62	-	0,83			3,38
18.10.15	24,00	-	152,07	133,80	18,27	60,46	41,83	18,63	7,00	5,00	2,51	18,02	-	-	18,30	-	18,30	-	60,76	-	1,09			3,60
19.10.15	24,00	-	151,32	135,20	16,12	62,65	42,93	19,72	7,00	5,00	2,66	16,28	-	-	16,57	-	16,57	-	62,63	-	1,02			3,68
20.10.15	24,00	-	150,19	136,32	13,87	63,57	43,23	20,34	7,00	5,00	2,72	14,90	-	-	15,16	-	15,16	-	62,74	-	0,94			3,65
21.10.15	24,00	-	150,01	135,32	14,69	62,06	41,91	20,15	7,00	5,00	2,66	15,76	-	-	16,01	-	16,01	-	62,14	-	0,98			3,64
22.10.15	24,00	-	151,71	136,61	15,10	64,36	43,00	21,36	7,00	5,00	2,85	16,29	-	-	16,60	-	16,60	-	64,35	-	1,05			3,89
23.10.15	24,00	-	155,64	138,40	17,24	65,20	43,69	21,51	7,00	5,00	2,93	18,19	-	-	18,54	-	18,54	-	64,41	-	1,17			4,10
Среднее	24,00	-	138,35	122,93	15,41	64,00	50,31	13,69	7,00	5,00	1,81	15,24	-	-	15,52	-	15,52	-	63,51	-	0,97	-	-	2,78
Итого	720,00		4150,36	3687,98	462,38						54,24	457,32	0,00	0,00	465,53	0,00	465,53	0,00			29,05	0,00	0,00	83,29

24,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	18716,68	16714,56	1929,83	-	1966,85	-	196,12	-	-
	24.10.15 02:00	22873,34	20408,34	2387,69	-	2432,93	-	239,53	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °С = -4,47 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **78,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,53** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 10 15 г.

печать энергосбыта