Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Договор: 9173.038.1

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"

Источник 2я Невская котельная

Строит.Адрес: Бабушкина 61

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-1015.txt

Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 207809

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	105,17	85,64	19,53	67,60	67,43	0,17	7,00	5,00	0,03	19,38	-	19,38	19,77	-	19,77	-	67,72	-	1,31			1,34
25.09.15	24,00	-	105,48	86,16	19,32	68,00	67,84	0,16	7,00	5,00	0,02	19,23	-	19,23	19,61	-	19,61	-	68,09	-	1,31			1,33
26.09.15	24,00	-	108,04	88,00	20,04	67,56	67,42	0,14	7,00	5,00	0,00	20,26	-	20,26	20,71	-	20,71	-	67,61	-	1,37			1,37
27.09.15	24,00	-	110,43	87,37	23,06	67,48	67,29	0,19	7,00	5,00	0,01	23,12	-	23,12	23,58	-	23,58	-	67,70	-	1,57			1,58
28.09.15	24,00	-	106,66	87,90	18,76	67,89	67,73	0,16	7,00	5,00	0,02	18,71	-	18,71	19,09	-	19,09	-	68,00	-	1,27			1,29
29.09.15	24,00	-	109,96	87,57	22,39	68,16	67,98	0,18	7,00	5,00	0,02	22,34	-	22,34	22,84	-	22,84	-	68,35	-	1,53			1,55
30.09.15	24,00	-	109,05	87,53	21,52	67,39	67,26	0,13	7,00	5,00	0,02	21,53	-	21,53	21,98	-	21,98	-	67,37	-	1,45			1,47
01.10.15	24,00	-	96,66	75,66	21,00	66,26	57,91	8,35	7,00	5,00	0,64	20,96	-	20,96	21,37	-	21,37	-	66,41	-	1,40			2,03
02.10.15	24,00	-	82,56	63,25	19,31	67,97	33,40	34,57	7,00	5,00	2,20	19,23	-	19,23	19,64	-	19,64	-	67,71	-	1,30			3,50
03.10.15	24,00	-	81,25	58,20	23,05	64,25	31,54	32,71	7,00	5,00	1,92	22,82	-	22,82	23,23	-	23,23	-	64,46	-	1,47			3,39
04.10.15	24,00	-	84,56	58,67	25,89	64,79	31,69	33,10	7,00	5,00	1,94	25,73	-	25,73	26,24	-	26,24	-	65,20	-	1,68			3,62
05.10.15	24,00	-	79,37	57,36	22,01	64,86	31,71	33,15	7,00	5,00	1,91	21,79	-	21,79	22,21	-	22,21	-	65,07	-	1,42			3,33
06.10.15	24,00	-	80,53	59,29	21,24	64,93	31,12	33,81	7,00	5,00	2,01	21,09	-	21,09	21,49	-	21,49	-	65,05	-	1,38			3,38
07.10.15	24,00	-	99,28	75,15	24,13	62,71	32,55	30,16	7,00	5,00	2,30	23,53	-	23,53	23,93	-	23,93	-	62,84	-	1,48			3,78
08.10.15	24,00	-	106,77	81,86	24,91	62,79	32,89	29,90	7,00	5,00	2,46	24,47	-	24,47	24,93	-	24,93	-	63,26	-	1,55			4,01
09.10.15	24,00	-	99,59	77,87	21,72	66,52	33,27	33,25	7,00	5,00	2,61	21,35	-	21,35	21,77	-	21,77	-	66,71	-	1,43			4,03
10.10.15	24,00	-	100,83	76,64	24,19	65,97	33,16	32,81	7,00	5,00	2,55	23,59	-	23,59	24,06	-	24,06	-	66,03	-	1,56			4,11
11.10.15	24,00	-	102,44	75,85	26,59	65,72	32,95	32,77	7,00	5,00	2,51	26,04	-	26,04	26,58	-	26,58	-	66,08	-	1,72			4,23
12.10.15	24,00	-	100,23	76,94	23,29	66,26	33,55	32,71	7,00	5,00	2,54	22,86	-	22,86	23,34	-	23,34	-	66,47	-	1,52			4,06
13.10.15	24,00	-	101,58	79,21	22,37	67,57	34,29	33,28	7,00	5,00	2,67	21,86	-	21,86	22,33	-	22,33	-	67,76	-	1,48			4,15
14.10.15	24,00	-	100,21	76,68	23,53	66,83	34,04	32,79	7,00	5,00	2,55	23,00	-	23,00	23,49	-	23,49	-	66,93	-	1,54			4,09
15.10.15	24,00	-	99,85	76,77	23,08	66,53	33,89	32,64	7,00	5,00	2,53	22,59	-	22,59	23,05	-	23,05	-	66,74	-	1,51			4,04
16.10.15	24,00	-	105,60	82,65	22,95	68,13	35,37	32,76	7,00	5,00	2,74	22,36	-	22,36	22,83	-	22,83	-	68,38	-	1,53			4,27
17.10.15	24,00	-	103,33	79,42	23,91	67,56	34,86	32,70	7,00	5,00	2,66	23,02	-	23,02	23,50	-	23,50	-	67,45	-	1,56			4,21
18.10.15	24,00	-	105,24	79,06	26,18	67,18	34,90	32,28	7,00	5,00	2,60	25,28	-	25,28	25,82	-	25,82	-	67,58	-	1,71			4,31
19.10.15	24,00	-	99,55	76,96	22,59	66,55	34,20	32,35	7,00	5,00	2,55	21,73	-	21,73	22,17	-	22,17	-	66,50	-	1,44			3,99
20.10.15	23,00	-	96,23	71,44	24,79	65,80	32,72	33,08	7,00	5,00	2,29	25,79	-	25,79	26,31	-	26,31	-	66,11	-	1,71			3,99
21.10.15	22,00	-	91,11	68,83	22,28	65,69	32,33	33,36	7,00	5,00	2,30	22,11	-	22,11	22,54	-	22,54	-	66,02	-	1,46			3,76
22.10.15	24,00	-	101,74	78,69	23,05	66,60	33,25	33,35	7,00	5,00	2,66	22,36	-	22,36	22,80	-	22,80	-	66,81	-	1,50			4,16
23.10.15	24,00		96,36	72,99	23,37	66,03	32,77	33,26	7,00	5,00	2,42	23,42	-	23,42	23,88	-	23,88	-	66,31	-	1,56	-	-	3,97
Среднее	23,90	-	98,99	76,32	22,67	66,39	42,04	24,34	7,00	5,00	1,79	22,39	-	22,39	22,84	-	22,84	-	66,56	-	1,49	-	-	3,28
Итого	717,00		2969,66	2289,61	680,05						53,65	671,55	0,00	671,55	685,09	0,00	685,09	0,00			44,69	0,00	0,00	98,35

37,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток.

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2: 10,59 °C = -7,11 Гкал;

Корректировка на температуру холодной воды **91,23** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **685,09** куб.м.

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление договорного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.