Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 211904

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 10,59

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	156,75	138,19	18,56	68,48	68,33	0,15	6,00	6,00	0,03	18,37	-	18,37	18,79	-	18,79	-	68,55	-	1,26			1,29
25.09.15	24,00	-	156,71	139,07	17,64	68,85	68,72	0,13	6,00	6,00	0,03	17,41	-	17,41	17,78	-	17,78	-	68,81	-	1,20			1,23
26.09.15	24,00	-	160,14	141,28	18,86	68,37	68,24	0,13	6,00	6,00	0,03	18,67	-	18,67	19,03	-	19,03	-	68,32	-	1,28			1,31
27.09.15	24,00	-	160,60	139,63	20,97	68,30	68,14	0,16	6,00	6,00	0,05	20,59	-	20,59	21,02	-	21,02	-	68,40	-	1,41			1,45
28.09.15	24,00	-	160,15	140,91	19,24	68,74	68,60	0,14	6,00	6,00	0,04	18,86	-	18,86	19,26	-	19,26	-	68,75	-	1,30			1,34
29.09.15	24,00	-	160,59	140,43	20,16	69,00	68,84	0,16	6,00	6,00	0,05	19,74	-	19,74	20,16	-	20,16	-	69,03	-	1,37			1,41
30.09.15	24,00	-	160,42	140,02	20,40	68,25	68,13	0,12	6,00	6,00	0,05	19,98	-	19,98	20,42	-	20,42	-	68,06	-	1,36			1,41
01.10.15	24,00	-	149,75	130,66	19,09	67,15	64,17	2,98	6,00	6,00	0,42	18,66	-	18,66	19,04	-	19,04	-	67,07	-	1,25			1,67
02.10.15	24,00	-	156,28	138,68	17,60	68,73	58,18	10,55	6,00	6,00	1,51	17,02	-	17,02	17,37	-	17,37	-	68,36	-	1,17			2,67
03.10.15	24,00	-	146,05	125,94	20,11	64,94	54,56	10,38	6,00	6,00	1,32	19,94	-	19,94	20,33	-	20,33	-	65,06	-	1,30			2,61
04.10.15	24,00	-	149,52	125,33	24,19	65,46	54,79	10,67	6,00	6,00	1,35	23,90	-	23,90	24,36	-	24,36	-	65,84	-	1,57			2,92
05.10.15	24,00	-	145,42	124,00	21,42	65,58	54,98	10,60	6,00	6,00	1,33	21,18	-	21,18	21,61	-	21,61	-	65,59	-	1,39			2,72
06.10.15	24,00	-	151,59	130,29	21,30	65,62	54,88	10,74	6,00	6,00	1,41	21,14	-	21,14	21,56	-	21,56	-	65,64	-	1,39			2,80
07.10.15	24,00	-	194,67	172,09	22,58	63,23	53,24	9,99	6,00	6,00	1,45	26,85	-	26,85	27,36	-	27,36	-	63,07	-	1,70			3,15
08.10.15	24,00	-	221,01	197,56	23,45	63,34	52,75	10,59	6,00	6,00	1,38	34,60	-	34,60	35,25	-	35,25	-	63,55	-	2,20			3,58
09.10.15	24,00	-	218,07	197,66	20,41	67,05	55,31	11,74	6,00	6,00	1,58	31,45	-	31,45	32,11	-	32,11	-	67,06	-	2,11			3,69
10.10.15	24,00	-	168,25	148,44	19,81	66,59	50,62	15,97	6,00	6,00	1,55	32,27	-	32,27	32,91	-	32,91	-	66,32	-	2,14			3,69
11.10.15	24,00	-	97,69	74,92	22,77	66,16	33,01	33,15	6,00	6,00	1,51	37,45	-	37,45	38,21	-	38,21	-	66,16	-	2,48			3,99
12.10.15	24,00	-	95,46	75,77	19,69	66,66	33,83	32,83	6,00	6,00	1,49	34,67	-	34,67	35,39	-	35,39	-	66,55	-	2,31			3,80
13.10.15	24,00	-	96,32	75,97	20,35	68,03	34,03	34,00	6,00	6,00	1,58	35,08	-	35,08	35,83	-	35,83	-	67,94	-	2,38			3,97
14.10.15	11,00	-	41,58	34,87	6,71	67,32	34,05	33,27	6,00	6,00	0,68	13,86	-	13,86	14,15	-	14,15	-	67,23	-	0,93			1,61
15.10.15	13,00	-	54,40	40,23	14,17	67,26	34,01	33,25	6,00	6,00	0,77	22,65	-	22,65	23,12	-	23,12	-	67,11	-	1,52			2,29
16.10.15	24,00	-	101,04	80,89	20,15	68,54	35,37	33,17	6,00	6,00	1,60	36,00	-	36,00	36,78	-	36,78	-	68,47	-	2,46			4,06
17.10.15	24,00	-	99,29	77,62	21,67	67,92	34,87	33,05	6,00	6,00	1,55	36,81	-	36,81	37,62	-	37,62	-	67,68	-	2,49			4,04
18.10.15	24,00	-	99,58	77,54	22,04	67,58	34,88	32,70	6,00	6,00	1,50	37,31	-	37,31	38,10	-	38,10	-	67,60	-	2,52			4,03
19.10.15	24,00	-	96,82	75,08	21,74	66,95	34,23	32,72	6,00	6,00	1,48	36,43	-	36,43	37,18	-	37,18	-	66,76	-	2,43			3,91
20.10.15	23,00	-	91,28	69,88	21,40	66,21	32,91	33,30	6,00	6,00	1,34	36,33	-	36,33	37,08	-	37,08	-	66,17	-	2,40			3,74
21.10.15	23,00	-	92,59	69,04	23,55	66,12	32,28	33,84	6,00	6,00	1,44	37,11	-	37,11	37,88	-	37,88	-	66,13	-	2,45			3,89
22.10.15	24,00	-	110,27	71,05	39,22	66,98	32,48	34,50	6,00	6,00	1,80	48,97	-	48,97	49,97	-	49,97	-	66,91	-	3,28			5,08
23.10.15	24,00		98,05	69,99	28,06	66,44	32,56	33,88	6,00	6,00	1,53	40,80	-	40,80	41,64	-	41,64	-	66,40	-	2,71		-	4,24
Среднее	23,13	-	133,01	112,10	20,91	66,99	49,03	17,96	6,00	6,00	1,06	27,80	-	27,80	28,38	-	28,38	-	66,95	-	1,86	-	-	2,92
Итого	694,00		3990,34	3363,03	627,31						31,84	834,10	0,00	834,10	851,31	0,00	851,31	0,00			55,76	0,00	0,00	87,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °С = -8,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **851,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

46,93

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.
печать энергосбыта