Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9172.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,904 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
02.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
03.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
04.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
05.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
06.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
07.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
08.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
09.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
10.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
11.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
12.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
13.10.15	24,00		92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
14.10.15	24,00	-	92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
15.10.15	24,00	-	89,70	89,70	0,00	66,47	35,44	31,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
16.10.15	24,00	-	72,22	74,02	-1,80	68,23	35,85	32,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
17.10.15	24,00	-	92,48	92,48	0,00	67,57	36,30	31,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,86
18.10.15	24,00	-	93,20	93,20	0,00	67,06	36,36	30,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
19.10.15	24,00	-	90,76	90,76	0,00	66,54	35,89	30,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,74
20.10.15	24,00	-	88,55	88,55	0,00	65,74	34,79	30,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,77
21.10.15	24,00	-	88,51	88,51	0,00	65,58	34,34	31,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
22.10.15	24,00	-	92,73	92,73	0,00	66,48	35,03	31,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
23.10.15	24,00	-	122,83	122,83	0,00	65,62	38,38	27,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Среднее	24,00	-	92,33	92,53	-0,20	66,59	35,82	30,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,82
Итого	552,00		2123,62	2128,22	-4,60						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 11:00	172,81	172,81	-	-	-	-	5,35	-	-
	24.10.15 02:00	881,15	882,95	-	-	-	-	26,97	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 г.