Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-1015.txt
Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 207788

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-01
Термопреобр.:	КТПТР-01
Термопреобр.:	ТПТ-1-3
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	115,00	87,39	27,61	68,52	68,24	0,28	7,00	5,00	-0,07	29,06	-	-	29,70	-	29,70	-	68,57	-	1,99			1,92
25.09.15	24,00	-	114,80	88,28	26,52	68,51	68,23	0,28	7,00	5,00	-0,07	27,92	-	-	28,52	-	28,52	-	68,55	-	1,92			1,85
26.09.15	24,00	-	113,32	87,51	25,81	68,45	68,14	0,31	7,00	5,00	-0,07	27,22	-	-	27,82	-	27,82	-	68,51	-	1,87			1,80
27.09.15	24,00	-	118,52	87,31	31,21	68,57	68,25	0,32	7,00	5,00	-0,07	32,70	-	-	33,40	-	33,40	-	68,66	-	2,25			2,17
28.09.15	24,00	-	114,61	88,06	26,55	68,37	68,05	0,32	7,00	5,00	-0,07	28,02	-	-	28,63	-	28,63	-	68,42	-	1,92			1,85
29.09.15	24,00	-	113,10	88,13	24,97	68,11	67,80	0,31	7,00	5,00	-0,08	26,51	-	-	27,04	-	27,04	-	68,10	-	1,81			1,73
30.09.15	24,00	-	109,30	86,83	22,47	68,43	68,13	0,30	7,00	5,00	-0,07	23,95	-	-	24,45	-	24,45	-	68,39	-	1,64			1,57
01.10.15	23,00	-	-105,08	78,87	26,21	67,95	62,49	5,46	7,00	5,00	0,30	28,32	-	-	28,91	-	28,91	-	67,87	-	1,92			2,22
02.10.15	24,00	-	105,84	77,61	28,23	64,22	45,39	18,83	7,00	5,00	1,40	29,31	-	-	29,89	-	29,89	-	64,09	-	1,88			3,28
03.10.15	24,00	-	105,94	76,42	29,52	64,24	44,69	19,55	7,00	5,00	1,42	30,69	-	-	31,30	-	31,30	-	64,31	-	1,98			3,40
04.10.15	24,00	-	105,00	73,73	31,27	64,18	44,15	20,03	7,00	5,00	1,40	32,36	-	-	32,97	-	32,97	-	64,29	-	2,08			3,49
05.10.15	24,00	-	104,03	74,41	29,62	63,27	43,78	19,49	7,00	5,00	1,40	30,40	-	-	30,96	-	30,96	-	63,29	-	1,92			3,33
06.10.15	24,00	-	107,83	77,90	29,93	63,44	42,20	21,24	7,00	5,00	1,62	30,50	-	-	31,06	-	31,06	-	63,29	-	1,93			3,56
07.10.15	24,00	-	116,44	82,50	33,94	62,32	41,63	20,69	7,00	5,00	1,68	34,45	-	-	35,09	-	35,09	-	62,26	-	2,15			3,82
08.10.15	24,00	-	128,82	99,59	29,23	63,98	43,54	20,44	7,00	5,00	1,99	29,96	-	-	30,53	-	30,53	-	63,91	-	1,92			3,91
09.10.15	24,00	-	130,19	99,28	30,91	64,39	42,46	21,93	7,00	5,00	2,08	32,38	-	-	33,00	-	33,00	-	64,29	-	2,09			4,17
10.10.15	24,00	-	132,66	100,96	31,70	64,49	42,19	22,30	7,00	5,00	2,13	33,73	-	-	34,36	-	34,36	-	64,49	-	2,17			4,30
11.10.15	24,00	-	134,40	100,37	34,03	65,36	42,79	22,57	7,00	5,00	2,13	36,02	-	-	36,72	-	36,72	-	65,46	-	2,36			4,49
12.10.15	24,00	-	131,82	100,16	31,66	65,24	42,72	22,52	7,00	5,00	2,15	33,35	-	-	34,03	-	34,03	-	65,12	-	2,17			4,32
13.10.15	24,00	-	134,36	101,41	32,95	65,00	42,17	22,83	7,00	5,00	2,23	34,41	-	-	35,07	-	35,07	-	64,82	-	2,23			4,46
14.10.15	24,00	-	131,56	101,04	30,52	63,88	41,58	22,30	7,00	5,00	2,16	31,98	-	-	32,60	-	32,60	-	63,89	-	2,04			4,20
15.10.15	24,00	-	132,69	100,39	32,30	62,87	41,13	21,74	7,00	5,00	2,10	33,73	-	-	34,33	-	34,33	-	62,74	-	2,12			4,22
16.10.15	24,00	-	131,81	100,45	31,36	61,50	40,57	20,93	7,00	5,00	2,03	32,62	-	-	33,20	-	33,20	-	61,40	-	2,00			4,03
17.10.15	24,00	-	132,67	98,61	34,06	60,59	39,84	20,75	7,00	5,00	1,94	35,99	-	-	36,60	-	36,60	-	60,43	-	2,18			4,11
18.10.15	24,00	-	132,88	97,06	35,82	61,17	40,10	21,07	7,00	5,00	1,92	37,64	-	-	38,30	-	38,30	-	61,43	-	2,31			4,24
19.10.15	24,00	-	130,38	98,43	31,95	63,45	41,02	22,43	7,00	5,00	2,08	33,88	-	-	34,51	-	34,51	-	63,67	-	2,16			4,24
20.10.15	24,00	-	130,25	98,95	31,30	64,06	40,95	23,11	7,00	5,00	2,17	33,30	-	-	33,91	-	33,91	-	63,66	-	2,12			4,29
21.10.15	24,00	-	128,99	98,43	30,56	62,74	39,80	22,94	7,00	5,00	2,09	33,15	-	-	33,74	-	33,74	-	62,91	-	2,09			4,18
22.10.15	24,00	-	129,82	99,49	30,33	65,21	40,82	24,39	7,00	5,00	2,26	32,73	-	-	33,36	-	33,36	-	65,45	-	2,14			4,40
23.10.15	24,00	-	132,68	100,89	31,79	65,54	41,59	23,95	7,00	5,00	2,30	33,78	-	-	34,42	-	34,42	-	65,08	-	2,20			4,50
Среднее	23,97	-	121,83	91,68	30,14	64,94	48,81	16,12	7,00	5,00	1,42	31,67	-	-	32,28	-	32,28	-	64,91	-	2,05	-	-	3,47
Итого	719,00		3654,79	2750,46	904,33						42,50	950,06	0,00	0,00	968,42	0,00	968,42	0,00			61,53	0,00	0,00	104,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -9,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **968,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

58,25

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта