Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 206886

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,67

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	48,37	23,52	24,85	67,87	67,27	0,60	7,00	5,00	0,04	24,68	-	-	25,19	-	25,19	-	67,49	-	1,67			1,70
25.09.15	24,00	-	47,29	21,07	26,22	67,52	66,81	0,71	7,00	5,00	0,04	26,07	-	-	26,62	-	26,62	-	67,22	-	1,75			1,79
26.09.15	24,00	-	44,32	21,89	22,43	66,76	66,05	0,71	7,00	5,00	0,03	22,26	-	-	22,71	-	22,71	-	66,43	-	1,48			1,51
27.09.15	24,00	-	42,57	20,44	22,13	66,79	65,89	0,90	7,00	5,00	0,01	22,33	-	-	22,77	-	22,77	-	66,52	-	1,49			1,50
28.09.15	24,00	-	42,20	20,15	22,05	67,24	66,49	0,75	7,00	5,00	0,03	22,00	-	-	22,45	-	22,45	-	66,82	-	1,47			1,50
29.09.15	24,00	-	43,73	19,36	24,37	67,43	66,57	0,86	7,00	5,00	0,03	24,35	-	-	24,83	-	24,83	-	67,08	-	1,63			1,66
30.09.15	24,00	-	43,08	19,33	23,75	67,48	66,69	0,79	7,00	5,00	0,01	24,00	-	-	24,51	-	24,51	-	67,05	-	1,61			1,62
01.10.15	24,00	-	38,36	16,77	21,59	66,77	65,95	0,82	7,00	5,00	-0,09	23,53	-	-	24,01	-	24,01	-	65,89	-	1,55			1,46
02.10.15	24,00	-	51,80	27,27	24,53	56,97	55,91	1,06	7,00	5,00	0,01	24,74	-	-	25,12	-	25,12	-	57,52	-	1,42			1,43
03.10.15	24,00	-	33,77	36,75	-2,98	51,20	59,42	-8,22	7,00	5,00	-1,97	25,36	-	-	25,82	-	25,82	-	60,44	-	1,53			-0,44
04.10.15	24,00	-	65,45	38,52	26,93	54,97	54,26	0,71	7,00	5,00	0,05	26,35	-	-	26,73	-	26,73	-	55,28	-	1,46			1,51
05.10.15	24,00	-	63,71	39,18	24,53	62,38	55,24	7,14	7,00	5,00	0,38	24,32	-	-	24,73	-	24,73	-	59,02	-	1,44			1,81
06.10.15	24,00	-	69,98	45,98	24,00	62,25	44,14	18,11	7,00	5,00	0,95	24,48	-	-	24,85	-	24,85	-	56,42	-	1,38			2,33
07.10.15	24,00	-	79,09	54,74	24,35	62,34	44,73	17,61	7,00	5,00	1,05	24,34	-	-	24,74	-	24,74	-	59,06	-	1,44			2,48
08.10.15	24,00	-	58,94	36,04	22,90	62,72	40,28	22,44	7,00	5,00	0,94	23,08	-	-	23,43	-	23,43	-	56,71	-	1,31			2,25
09.10.15	24,00	-	54,51	30,99	23,52	62,40	38,15	24,25	7,00	5,00	0,88	23,71	-	-	24,06	-	24,06	-	56,44	-	1,34			2,22
10.10.15	24,00	-	53,42	26,74	26,68	62,95	37,32	25,63	7,00	5,00	0,96	24,83	-	-	25,22	-	25,22	-	56,77	-	1,41			2,37
11.10.15	24,00	-	51,28	24,26	27,02	63,15	34,72	28,43	7,00	5,00	0,86	28,79	-	-	29,18	-	29,18	-	53,34	-	1,54			2,40
12.10.15	24,00	-	51,58	27,43	24,15	64,83	34,63	30,20	7,00	5,00	1,00	24,56	-	-	24,96	-	24,96	-	56,94	-	1,40			2,39
13.10.15	24,00	-	51,32	26,46	24,86	64,80	34,50	30,30	7,00	5,00	0,94	25,87	-	-	26,29	-	26,29	-	56,96	-	1,48			2,42
14.10.15	24,00	-	51,36	26,91	24,45	65,76	35,23	30,53	7,00	5,00	0,98	24,94	-	-	25,35	-	25,35	-	57,88	-	1,45			2,43
15.10.15	24,00	-	49,54	26,93	22,61	64,88	34,92	29,96	7,00	5,00	0,90	23,74	-	-	24,12	-	24,12	-	57,79	-	1,37			2,27
16.10.15	24,00	-	49,20	25,08	24,12	65,95	34,92	31,03	7,00	5,00	0,93	24,73	-	-	25,14	-	25,14	-	58,04	-	1,44			2,37
17.10.15	24,00	-	50,91	27,29	23,62	66,13	35,26	30,87	7,00	5,00	0,97	24,11	-	-	24,53	-	24,53	-	59,36	-	1,43			2,40
18.10.15	24,00	-	48,61	25,47	23,14	66,17	35,41	30,76	7,00	5,00	0,87	25,65	-	-	26,03	-	26,03	-	56,57	-	1,45			2,32
19.10.15	24,00	-	48,72	26,64	22,08	65,77	35,02	30,75	7,00	5,00	0,93	22,96	-	-	23,33	-	23,33	-	58,46	-	1,34			2,27
20.10.15	24,00	-	45,82	23,81	22,01	65,13	33,15	31,98	7,00	5,00	0,86	23,73	-	-	24,07	-	24,07	-	56,47	-	1,34			2,20
21.10.15	24,00	-	44,65	19,97	24,68	65,18	31,77	33,41	7,00	5,00	0,83	26,53	-	-	26,94	-	26,94	-	54,42	-	1,44			2,28
22.10.15	24,00	-	44,65	22,36	22,29	65,53	32,17	33,36	7,00	5,00	0,85	24,23	-	-	24,58	-	24,58	-	56,11	-	1,36			2,21
23.10.15	24,00	-	47,28	21,27	26,01	65,67	32,91	32,76	7,00	5,00	0,85	29,04	-	-	29,47	-	29,47	-	53,64	-	1,56			2,41
Среднее	24,00	-	50,52	27,42	23,10	64,17	46,86	17,31	7,00	5,00	0,50	24,64	-	-	25,06	-	25,06	-	59,60	-	1,47	-	-	1,97
Итого	720,00		1515,51	822,62	692,89						15,09	739,31	0,00	0,00	751,78	0,00	751,78	0,00			43,96	0,00	0,00	59,05

Запись

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	11057,67	7939,73	4739,27	-	4822,30	-	365,93	-	-
	24.10.15 03:00	12575,33	8763,65	5479,52	-	5575,03	-	425,10	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = -9,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **751,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

31,53

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта

«30» 10 15 г.