

Адрес: ЖКС Неваское Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабужина 70 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДокТелком"  
 Клиент: Общественный э.д.

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 208359  
 Подано: тр.(М1);  
 Обрат: тр.(М2);  
 Тр-д: ГВС(М3);  
 тр.подпитки(У);  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(Pi-hv)-h2\*(Pi-hv) лето: Q=M1\*(Pi-hv)-h2\*(Pi-hv)  
 Расчет: Q=M1\*(Pi-hv)-h2\*(Pi-hv)  
 Расчет: Q=M1\*(Pi-hv)-h2\*(Pi-hv)

Часовые и суток: зривки в файлах: ВК7-208359-Q(01015).txt  
 Режим (Смена): 3001  
 Gmin = 0.1  
 Gmax = 45  
 Gmin = 0.1  
 Gmax = 45  
 Gmin = 0.067  
 Gmax = 30  
 Gmin =  
 Gmax =

Отчет о теплоснабжении по приборам УТГ за октябрь 2015  
 Адрес: 9970108.1  
 Строит. Адрес: Бабужина 70  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подпочинения: Девятнадцат

Учет тепла: СЦО+ГВС  
 Код УТГ:  
 Расчетная мощность совместно с УТГ:  
 График: 150/70

Тв, гр.С= 9,77

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM		T1		T2		dT		P1	P2	Qотопл	T	M3	M4	dM	V3	V4	дв/вс	Уходл	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кал.	Qвс.гвс.	Q.общ.	
			Т	Т	Т	Т	С	С	С	С	гв/сн2	гв/сн2	гв/сн2	гв/сн2																		гв/сн2
24.09.15	24.00	-	103,73	84,20	19,53	68,95	68,82	0,13	7,00	5,00	-0,04	20,29	-	20,74	-	69,97	-	1,40	-	1,36	-	1,40	-	69,97	-	1,40	-	1,36	-	1,36	-	1,36
25.09.15	24.00	-	103,30	85,19	18,11	68,93	68,80	0,13	7,00	5,00	-0,04	18,98	-	19,42	-	68,98	-	1,31	-	1,26	-	1,31	-	68,98	-	1,31	-	1,26	-	1,26		
26.09.15	24.00	-	103,34	84,29	19,05	68,88	68,74	0,14	7,00	5,00	-0,04	19,77	-	20,23	-	68,94	-	1,36	-	1,33	-	1,36	-	68,94	-	1,36	-	1,33	-	1,33		
27.09.15	24.00	-	107,77	84,01	23,76	68,97	68,84	0,13	7,00	5,00	-0,02	24,29	-	24,81	-	69,00	-	1,68	-	1,66	-	1,68	-	69,00	-	1,68	-	1,66	-	1,66		
28.09.15	24.00	-	105,24	84,93	20,31	68,81	68,67	0,14	7,00	5,00	-0,05	21,19	-	21,67	-	68,87	-	1,46	-	1,41	-	1,46	-	68,87	-	1,46	-	1,41	-	1,41		
29.09.15	24.00	-	106,21	85,07	21,14	68,62	68,46	0,16	7,00	5,00	-0,06	22,20	-	22,70	-	68,69	-	1,53	-	1,52	-	1,53	-	68,69	-	1,53	-	1,52	-	1,52		
30.09.15	24.00	-	105,62	83,84	21,78	68,91	68,76	0,15	7,00	5,00	-0,05	22,80	-	23,31	-	68,88	-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	68,88	-	1,57	-	1,57	-	1,57		
01.10.15	24.00	-	82,74	63,14	19,60	68,43	68,45	11,98	7,00	5,00	0,53	23,19	-	23,66	-	67,83	-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	67,83	-	1,57	-	1,57	-	1,57		
02.10.15	24.00	-	96,55	74,58	21,97	64,55	64,55	26,02	7,00	5,00	1,92	25,52	-	26,01	-	64,78	-	1,65	-	1,65	-	1,65	-	64,78	-	1,65	-	1,65	-	1,65		
03.10.15	24.00	-	99,25	73,87	25,38	64,69	64,59	38,54	7,00	5,00	1,92	26,70	-	27,20	-	64,71	-	1,39	-	1,39	-	1,39	-	64,71	-	1,39	-	1,39	-	1,39		
04.10.15	24.00	-	98,15	71,68	26,47	64,61	64,51	37,74	7,00	5,00	1,91	26,70	-	27,20	-	63,77	-	1,39	-	1,39	-	1,39	-	63,77	-	1,39	-	1,39	-	1,39		
05.10.15	24.00	-	94,34	72,56	21,78	63,71	63,71	37,51	7,00	5,00	1,90	21,97	-	22,21	-	63,53	-	1,46	-	1,46	-	1,46	-	63,53	-	1,46	-	1,46	-	1,46		
06.10.15	24.00	-	99,71	76,76	22,95	63,75	63,75	37,26	7,00	5,00	2,04	22,97	-	23,41	-	62,55	-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	62,55	-	1,61	-	1,61	-	1,61		
07.10.15	24.00	-	107,27	81,67	25,60	62,56	62,56	37,18	7,00	5,00	2,07	25,72	-	26,17	-	64,09	-	1,60	-	1,60	-	1,60	-	64,09	-	1,60	-	1,60	-	1,60		
08.10.15	24.00	-	122,55	97,46	25,09	64,16	64,16	39,54	7,00	5,00	2,41	25,00	-	25,51	-	64,43	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	64,43	-	1,53	-	1,53	-	1,53		
09.10.15	24.00	-	120,67	96,62	24,05	64,55	64,55	39,43	7,00	5,00	2,45	23,75	-	24,21	-	64,71	-	1,55	-	1,55	-	1,55	-	64,71	-	1,55	-	1,55	-	1,55		
10.10.15	24.00	-	122,08	98,07	24,01	64,68	64,68	39,70	7,00	5,00	2,46	23,87	-	24,36	-	65,11	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	65,11	-	1,53	-	1,53	-	1,53		
11.10.15	24.00	-	124,80	97,79	27,01	65,56	65,56	40,19	7,00	5,00	2,49	26,91	-	27,47	-	66,89	-	1,57	-	1,57	-	1,57	-	66,89	-	1,57	-	1,57	-	1,57		
12.10.15	24.00	-	121,23	97,74	23,49	65,41	65,41	40,42	7,00	5,00	2,45	24,19	-	24,69	-	64,83	-	1,49	-	1,49	-	1,49	-	64,83	-	1,49	-	1,49	-	1,49		
13.10.15	24.00	-	123,55	99,29	24,26	65,15	65,15	40,55	7,00	5,00	2,46	24,19	-	24,69	-	64,03	-	1,46	-	1,46	-	1,46	-	64,03	-	1,46	-	1,46	-	1,46		
14.10.15	24.00	-	121,49	98,67	22,82	64,03	64,03	40,28	7,00	5,00	2,35	22,70	-	23,13	-	63,72	-	1,47	-	1,47	-	1,47	-	63,72	-	1,47	-	1,47	-	1,47		
15.10.15	24.00	-	122,10	98,37	23,73	63,02	63,02	39,73	7,00	5,00	2,30	23,66	-	24,10	-	61,41	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	61,41	-	1,50	-	1,50	-	1,50		
16.10.15	24.00	-	122,07	98,50	23,57	61,61	61,61	39,12	7,00	5,00	2,20	23,87	-	24,30	-	60,36	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-	60,36	-	1,50	-	1,50	-	1,50		
17.10.15	24.00	-	120,83	96,76	24,07	60,70	60,70	38,43	7,00	5,00	2,12	24,87	-	25,30	-	63,72	-	1,48	-	1,48	-	1,48	-	63,72	-	1,48	-	1,48	-	1,48		
18.10.15	24.00	-	123,33	95,38	27,95	61,35	61,35	38,79	7,00	5,00	2,28	28,74	-	29,24	-	63,85	-	1,58	-	1,58	-	1,58	-	63,85	-	1,58	-	1,58	-	1,58		
19.10.15	24.00	-	119,16	96,46	22,70	63,63	63,63	39,69	7,00	5,00	2,25	24,76	-	25,23	-	63,19	-	1,61	-	1,61	-	1,61	-	63,19	-	1,61	-	1,61	-	1,61		
20.10.15	24.00	-	120,84	97,19	23,65	64,21	64,21	39,41	7,00	5,00	2,32	25,49	-	25,98	-	65,00	-	1,54	-	1,54	-	1,54	-	65,00	-	1,54	-	1,54	-	1,54		
21.10.15	24.00	-	120,84	97,19	23,65	64,21	64,21	39,41	7,00	5,00	2,32	25,49	-	25,98	-	65,00	-	1,54	-	1,54	-	1,54	-	65,00	-	1,54	-	1,54	-	1,54		
22.10.15	24.00	-	119,33	97,54	21,79	65,41	65,41	39,49	7,00	5,00	2,45	23,83	-	24,05	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53		
23.10.15	24.00	-	122,07	99,52	22,55	65,57	65,57	40,33	7,00	5,00	2,46	23,57	-	24,04	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53		
Среднее	24.00	-	112,00	88,90	23,10	65,21	65,21	46,60	7,00	5,00	2,46	23,57	-	24,04	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53	-	65,16	-	1,53	-	1,53	-	1,53		
Отдельно	720,00	-	3360,10	2667,14	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96	692,96		

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	УЗ(к3)	УЧ(к3)	Q.СЦО (гв/сн)	Q.ГВС (гв/сн)	Треб. Ч
	24.09.15 01:00	24.10.15 02:00									
Счетчик	24.10.15 02:00	18953,07	15299,80	3882,82	-	-	3864,47	-	-	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения L2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

9,77 °C = -6,91 гв/сн;  
 88,77 гв/сн;  
 721,22 куб.м.

Фирма "Энергообит" Управляющая компания энергосбыта учета Отдел экон. обслуживания КУУТЭ

САО "Т.П. Энергообит" для отчета

89,04

УТГ+ГВС+СЦО