Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9971.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24.00	-	105,79	82,53	23,26	69,14	66,91	2,23	7,00	5,00	0,19	23,26	-	-	23,88		23,88	-	69,02	-	1,61			1,80
25.09.15	24.00	-	105,96	83,35	22,61	69,12	66,87	2,25	7,00	5,00	0,19	22,61	-	-	23,27		23,27	-	69,02	-	1,56			1,76
26.09.15	24.00	-	106,06	82,60	23,46	69,07	66,83	2,24	7,00	5,00	0,19	23,46	-	-	24,10		24,10	-	68,97	-	1,62			1,81
27.09.15	24.00	-	109,52	82,61	26,91	69,17	66,94	2,23	7,00	5,00	0,19	26,91	-	-	27,63		27,63	-	69,07	-	1,86			2,05
28.09.15	24.00	-	106,98	83,07	23,91	69,01	66,70	2,31	7,00	5,00	0,20	23,91	-	-	24,58		24,58	-	68,93	-	1,65			1,85
29.09.15	24.00	-	107,91	83,06	24,85	68,80	66,50	2,30	7,00	5,00	0,20	24,85	-	-	25,53		25,53	-	68,72	-	1,71			1,91
30.09.15	24.00	-	106,12	81,91	24,21	69,09	66,66	2,43	7,00	5,00	0,21	24,21	-	-	24,87		24,87	-	68,95	-	1,67			1,88
01.10.15	24.00	-	105,74	82,93	22,81	68,60	60,08	8,52	7,00	5,00	0,72	22,81	-	-	23,69		23,69	-	68,39	-	1,56			2,28
02.10.15	24.00	-	110,90	87,96	22,94	64,77	46,82	17,95	7,00	5,00	1,58	22,94	-	-	24,18		24,18	-	64,63	-	1,48			3,07
03.10.15	24.00	-	110,83	86,64	24,19	64,90	45,67	19,23	7,00	5,00	1,67	24,19	-	-	25,49		25,49	-	64,84	-	1,57			3,24
04.10.15	24.00	-	111,23	83,77	27,46	64,81	44,85	19,96	7,00	5,00	1,67	27,46	-	-	28,82		28,82	-	64,75	-	1,78			3,45
05.10.15	24.00	-	108,14	85,05	23,09	63,88	44,33	19,55	7,00	5,00	1,67	23,09	-	-	24,30		24,30	-	63,79	-	1,47			3,14
06.10.15	24.00	-	114,62	89,92	24,70	63,93	43,92	20,01	7,00	5,00	1,80	24,70	-	-	26,08		26,08	-	63,77	-	1,58			3,38
07.10.15	24.00	-	120,57	94,26	26,31	62,70	42,65	20,05	7,00	5,00	1,89	26,31	-	-	27,69		27,69	-	62,58	-	1,65			3,54
08.10.15	24.00	-	136,37	113,11	23,26	64,29	43,28	21,01	7,00	5,00	2,38	23,26	-	-	24,82		24,82	-	64,12	-	1,49			3,87
09.10.15	24.00	-	137,51	111,92	25,59	64,74	42,34	22,40	7,00	5,00	2,51	25,59	-	-	27,28		27,28	-	64,61	-	1,65			4,17
10.10.15	24.00	-	140,44	114,57	25,87	64,85	42,38	22,47	7,00	5,00	2,58	25,87	-	-	27,66		27,66	-	64,76	-	1,68			4,25
11.10.15	24.00	-	143,61	114,38	29,23	65,72	42,93	22,79	7,00	5,00	2,61	29,23	-	-	31,16		31,16	-	65,69	-	1,92			4,53
12.10.15	24.00	-	139,35	114,28	25,07	65,60	43,04	22,56	7,00	5,00	2,58	25,07	-	-	26,90		26,90	-	65,50	-	1,64			4,23
13.10.15	24.00	-	143,08	116,02	27,06	65,33	43,15	22,18	7,00	5,00	2,58	27,06	-	-	28,91		28,91	-	65,18	-	1,76			4,34
14.10.15	24.00	-	141,42	115,11	26,31	64,20	42,73	21,47	7,00	5,00	2,48	26,31	-	-	28,04		28,04	-	64,13	-	1,69			4,16
15.10.15	24.00	-	140,25	114,81	25,44	63,18	42,00	21,18	7,00	5,00	2,44	25,44	-	-	27,07		27,07	-	63,05	-	1,60			4,04
16.10.15	24.00	-	139,17	114,84	24,33	61,80	41,42	20,38	7,00	5,00	2,35	24,33	-	-	25,83		25,83	-	61,68	-	1,50			3,85
17.10.15	24.00	-	138,92	112,37	26,55	60,87	40,76	20,11	7,00	5,00	2,27	26,55	-	-	28,01		28,01	-	60,70	-	1,61			3,88
18.10.15	24.00	-	140,56	111,06	29,50	61,47	41,21	20,26	7,00	5,00	2,25	29,50	-	-	31,02		31,02	-	61,50	-	1,81			4,07
19.10.15	24.00	-	137,81	112,09	25,72	63,76	42,02	21,74	7,00	5,00	2,44	25,72	-	-	27,37		27,37	-	63,73	-	1,64			4,08
20.10.15	24.00	-	137,63	112,59	25,04	64,38	42,06	22,32	7,00	5,00	2,52	25,04	-	-	26,71		26,71	-	64,13	-	1,61			4,13
21.10.15	24.00	-	137,43	111,28	26,15	63,07	40,79	22,28	7,00	5,00	2,48	26,15	-	-	27,71		27,71	-	63,04	-	1,65			4,13
22.10.15	24.00	-	139,36	112,91	26,45	65,55	42,06	23,49	7,00	5,00	2,65	26,45	-	-	28,24		28,24	-	65,57	-	1,73			4,39
23.10.15	24.00	-	125,73	98,98	26,75	65,96	41,66	24,30	7,00	5,00	2,40	26,75	-	-	28,47		28,47	-	65,95	-	1,76			4,17
Среднее	24,00	-	124,97	99,67	25,30	65,39	48,99	16,41	7,00	5,00	1,73	25,30	-	-	26,64	-	26,64	-	65,29	-	1,65	-	-	3,38
Итого	720,00		3749,01	2989,98	759,03						51,90	759,03	0,00	0,00	799,31	0,00	799,31	0,00			49,51	0,00	0,00	101,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	18275,90	15073,12	8683,26	-	8868,75	-	303,28	-	-
	24.10.15 02:00	22029,69	18066,70	10183,73	-	10398,53	-	404,83	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °C = -7,42 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **93,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **799,31** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.