Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 9,77

Вычислитель: ВКТ-7 № 208340

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	37,96	28,07	9,89	61,67	61,12	0,55	7,00	5,00	-0,06	11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	61,58	-	0,68			0,63
25.09.15	24,00	-	37,74	28,49	9,25	62,06	61,59	0,47	7,00	5,00	-0,04	10,17	-	-	10,39	-	10,39	-	61,81	-	0,63			0,59
26.09.15	24,00	-	38,65	28,05	10,60	61,71	61,20	0,51	7,00	5,00	-0,04	11,59	-	-	11,80	-	11,80	-	61,50	-	0,71			0,67
27.09.15	24,00	-	39,39	25,92	13,47	61,66	61,06	0,60	7,00	5,00	-0,05	14,58	-	-	14,85	-	14,85	-	61,54	-	0,90			0,85
28.09.15	24,00	-	38,64	28,14	10,50	61,96	61,44	0,52	7,00	5,00	-0,03	11,24	-	-	11,44	-	11,44	-	61,69	-	0,69			0,67
29.09.15	24,00	-	38,45	28,48	9,97	62,09	61,57	0,52	7,00	5,00	-0,03	10,79	-	-	10,97	-	10,97	-	61,80	-	0,67			0,64
30.09.15	24,00	-	38,17	27,91	10,26	61,54	60,97	0,57	7,00	5,00	-0,02	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	61,27	-	0,67			0,65
01.10.15	24,00	-	33,40	22,15	11,25	60,31	48,69	11,62	7,00	5,00	0,18	12,89	-	-	13,13	-	13,13	-	59,34	-	0,77			0,94
02.10.15	24,00	-	28,58	18,11	10,47	61,40	26,60	34,80	7,00	5,00	0,56	11,88	-	-	12,08	-	12,08	-	60,07	-	0,71			1,27
03.10.15	24,00	-	26,98	14,84	12,14	57,95	26,02	31,93	7,00	5,00	0,24	17,15	-	-	17,39	-	17,39	-	54,99	-	0,94			1,18
04.10.15	24,00	-	27,02	15,00	12,02	58,26	25,47	32,79	7,00	5,00	0,39	14,15	-	-	14,36	-	14,36	-	56,99	-	0,81			1,19
05.10.15	24,00	-	22,03	14,57	7,46	59,07	27,94	31,13	7,00	5,00	0,16	13,44	-	-	13,63	-	13,63	-	54,84	-	0,74			0,90
06.10.15	24,00	-	13,07	10,17	2,90	62,48	37,57	24,91	7,00	5,00	-0,32	13,75	-	-	13,95	-	13,95	-	54,78	-	0,75			0,43
07.10.15	24,00	-	17,62	9,92	7,70	59,92	27,98	31,94	7,00	5,00	0,08	12,36	-	-	12,57	-	12,57	-	56,79	-	0,70			0,78
08.10.15	24,00	-	20,43	11,73	8,70	60,88	27,90	32,98	7,00	5,00	0,08	15,09	-	-	15,32	-	15,32	-	55,18	-	0,83			0,92
09.10.15	24,00	-	98,63	88,41	10,22	65,74	57,94	7,80	7,00	5,00	0,64	11,34	-	-	11,55	-	11,55	-	64,19	-	0,73			1,37
10.10.15	24,00	-	153,95	142,22	11,73	65,04	58,10	6,94	7,00	5,00	0,96	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	64,92	-	0,79			1,75
11.10.15	24,00	-	148,09	134,20	13,89	64,68	57,69	6,99	7,00	5,00	0,88	14,76	-	-	15,04	-	15,04	-	65,16	-	0,96			1,84
12.10.15	24,00	-	118,75	106,66	12,09	65,05	53,31	11,74	7,00	5,00	1,19	13,12	-	-	13,38	-	13,38	-	65,02	-	0,85			2,05
13.10.15	24,00	-	74,71	63,06	11,65	66,06	39,20	26,86	7,00	5,00	1,64	12,39	-	-	12,63	-	12,63	-	65,97	-	0,82			2,46
14.10.15	24,00	-	72,10	61,34	10,76	65,04	38,99	26,05	7,00	5,00	1,56	11,39	-	-	11,60	-	11,60	-	64,73	-	0,74			2,30
15.10.15	24,00	-	62,41	53,11	9,30	63,98	37,40	26,58	7,00	5,00	1,38	9,72	-	-	9,93	-	9,93	-	64,12	-	0,63			2,01
16.10.15	24,00	-	65,97	55,09	10,88	66,38	38,29	28,09	7,00	5,00	1,52	11,22	-	-	11,44	-	11,44	-	66,47	-	0,75			2,27
17.10.15	24,00	-	68,50	57,43	11,07	65,56	38,73	26,83	7,00	5,00	1,53	11,40	-	-	11,60	-	11,60	-	64,98	-	0,74			2,27
18.10.15	24,00	-	70,06	57,71	12,35	65,12	38,75	26,37	7,00	5,00	1,50	12,65	-	-	12,90	-	12,90	-	65,21	-	0,82			2,33
19.10.15	24,00	-	73,79	63,56	10,23	64,67	39,81	24,86	7,00	5,00	1,56	10,65	-	-	10,85	-	10,85	-	64,44	-	0,69			2,24
20.10.15	24,00	-	79,73	68,10	11,63	64,03	39,99	24,04	7,00	5,00	1,59	12,26	-	-	12,49	-	12,49	-	64,02	-	0,79			2,38
21.10.15	24,00	-	71,01	60,27	10,74	64,29	38,45	25,84	7,00	5,00	1,52	11,29	-	-	11,53	-	11,53	-	64,51	-	0,73			2,25
22.10.15	24,00	-	64,25	53,09	11,16	65,74	37,12	28,62	7,00	5,00	1,45	12,18	-	-	12,41	-	12,41	-	65,59	-	0,80			2,25
23.10.15	24,00	-	66,39	56,17	10,22	64,95	37,54	27,41	7,00	5,00	1,50	10,90	-	-	11,10	-	11,10	-	64,77	-	0,71			2,21
Среднее	24,00	-	58,22	47,73	10,48	62,98	44,28	18,70	7,00	5,00	0,72	12,29	-	-	12,51	-	12,51	-	61,94	-	0,76	-	-	1,48
Итого	720,00		1746,47	1431,97	314,50						21,52	368,65	0,00	0,00	375,33	0,00	375,33	0,00			22,75	0,00	0,00	44,27

19,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -3,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **375,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
Подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петросбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.