Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Тхв, гр.С= 9,77

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	93,65	72,74	20,91	69,12	68,86	0,26	7,00	5,00	-0,05	22,00	-	-	22,51	-	22,51	-	69,27	-	1,52			1,47
25.09.15	24,00	-	95,68	73,42	22,26	69,11	68,85	0,26	7,00	5,00	-0,06	23,43	-	-	23,93	-	23,93	-	69,29	-	1,63			1,56
26.09.15	24,00	-	94,66	72,80	21,86	69,07	68,80	0,27	7,00	5,00	-0,06	23,00	-	-	23,51	-	23,51	-	69,25	-	1,59			1,54
27.09.15	24,00	-	98,69	72,78	25,91	69,14	68,89	0,25	7,00	5,00	-0,07	27,17	-	-	27,74	-	27,74	-	69,29	-	1,88			1,82
28.09.15	24,00	-	94,10	73,22	20,88	69,00	68,72	0,28	7,00	5,00	-0,06	22,00	-	-	22,47	-	22,47	-	69,17	-	1,52			1,46
29.09.15	24,00	-	95,86	73,12	22,74	68,77	68,50	0,27	7,00	5,00	-0,05	23,77	-	-	24,31	-	24,31	-	68,92	-	1,64			1,59
30.09.15	24,00	-	93,48	72,07	21,41	69,08	68,81	0,27	7,00	5,00	-0,05	22,41	-	-	22,88	-	22,88	-	69,15	-	1,55			1,50
01.10.15	24,00	-	91,34	67,94	23,40	68,58	59,25	9,33	7,00	5,00	0,56	24,59	-	-	25,12	-	25,12	-	68,58	-	1,69			2,25
02.10.15	24,00	-	87,07	62,08	24,99	64,70	41,77	22,93	7,00	5,00	1,55	23,05	-	-	23,49	-	23,49	-	64,64	-	1,49			3,04
03.10.15	24,00	-	89,08	61,07	28,01	64,91	41,32	23,59	7,00	5,00	1,55	26,19	-	-	26,69	-	26,69	-	65,11	-	1,71			3,26
04.10.15	24,00	-	88,30	59,38	28,92	64,79	40,82	23,97	7,00	5,00	1,53	27,21	-	-	27,73	-	27,73	-	64,96	-	1,77			3,30
05.10.15	24,00	-	87,52	59,69	27,83	63,83	40,22	23,61	7,00	5,00	1,56	25,41	-	-	25,89	-	25,89	-	63,95	-	1,63			3,19
06.10.15	24,00	-	89,80	63,84	25,96	63,85	38,97	24,88	7,00	5,00	1,73	23,82	-	-	24,28	-	24,28	-	63,71	-	1,52			3,25
07.10.15	24,00	-	98,45	68,14	30,31	62,68	38,87	23,81	7,00	5,00	1,74	28,33	-	-	28,82	-	28,82	-	62,83	-	1,78			3,52
08.10.15	24,00	-	112,10	81,81	30,29	64,24	41,01	23,23	7,00	5,00	2,04	28,12	-	-	28,64	-	28,64	-	64,20	-	1,80			3,85
09.10.15	24,00	-	109,81	81,24	28,57	64,66	40,24	24,42	7,00	5,00	2,13	26,29	-	-	26,79	-	26,79	-	64,69	-	1,70			3,83
10.10.15	24,00	-	112,04	83,05	28,99	64,79	40,23	24,56	7,00	5,00	2,14	27,39	-	-	27,91	-	27,91	-	64,91	-	1,78			3,92
11.10.15	24,00	-	111,92	82,88	29,04	65,65	40,72	24,93	7,00	5,00	2,17	27,39	-	-	27,95	-	27,95	-	65,83	-	1,80			3,97
12.10.15	24,00	-	110,65	82,79	27,86	65,50	40,78	24,72	7,00	5,00	2,16	26,18	-	-	26,72	-	26,72	-	65,49	-	1,71			3,87
13.10.15	24,00	-	109,00	84,20	24,80	65,24	40,79	24,45	7,00	5,00	2,18	23,12	-	-	23,59	-	23,59	-	65,13	-	1,50			3,68
14.10.15	24,00	-	110,89	84,42	26,47	64,14	40,51	23,63	7,00	5,00	2,05	25,60	-	-	26,10	-	26,10	-	64,33	-	1,65			3,70
15.10.15	24,00	-	110,19	85,14	25,05	63,09	40,03	23,06	7,00	5,00	1,96	25,17	-	-	25,65	-	25,65	-	62,97	-	1,58			3,54
16.10.15	24,00	-	111,16	85,14	26,02	61,68	39,45	22,23	7,00	5,00	1,85	26,71	-	-	27,16	-	27,16	-	61,63	-	1,65			3,50
17.10.15	24,00	-	111,39	83,54	27,85	60,81	38,86	21,95	7,00	5,00	1,75	29,26	-	-	29,77	-	29,77	-	60,73	-	1,78			3,53
18.10.15	24,00	-	113,10	82,65	30,45	61,40	39,17	22,23	7,00	5,00	1,75	31,77	-	-	32,37	-	32,37	-	61,70	-	1,96			3,71
19.10.15	24,00	-	107,03	83,91	23,12	63,72	39,95	23,77	7,00	5,00	1,89	24,67	-	-	25,14	-	25,14	-	64,02	-	1,58			3,47
20.10.15	24,00	-	107,94	84,24	23,70	64,26	39,76	24,50	7,00	5,00	1,96	25,53	-	-	26,01	-	26,01	-	63,86	-	1,63			3,59
21.10.15	24,00	-	112,46	83,05	29,41	63,00	38,50	24,50	7,00	5,00	1,93	30,95	-	-	31,50	-	31,50	-	63,22	-	1,96			3,89
22.10.15	24,00	-	110,36	84,72	25,64	65,49	39,80	25,69	7,00	5,00	2,04	27,58	-	-	28,12	-	28,12	-	65,86	-	1,82			3,86
23.10.15	24,00	-	110,20	86,24	23,96	65,59	40,54	25,05	7,00	5,00	2,11	24,86	-	-	25,35	-	25,35	-	65,09	-	1,62			3,73
Среднее	24,00	-	102,26	76,38	25,89	65,33	47,43	17,90	7,00	5,00	1,40	25,77	-	-	26,27	-	26,27	-	65,39	-	1,68	-	-	3,08
Итого	720,00		3067,92	2291,31	776,61						41,94	772,97	0,00	0,00	788,14	0,00	788,14	0,00			50,43	0,00	0,00	92,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	36381,38	28093,05	8582,68	-	8791,27	-	1192,12	-	-
	24.10.15 01:00	39449,30	30384,36	9355,65	-	9579,41	-	1284,49	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -7,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **84,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **788,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

42188
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.