Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9974.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 78
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208354-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3001

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208354

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1795
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0816
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=92,64 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Gгвс=32,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	114,51	99,39	15,12	69,28	65,45	3,83	7,00	5,00	0,39	15,12	-	-	15,72		15,72	-	69,25	-	1,05			1,43
25.09.15	24,00	-	115,22	100,42	14,80	69,25	65,53	3,72	7,00	5,00	0,38	14,80	-	-	15,40		15,40	-	69,22	-	1,02			1,40
26.09.15	24,00	-	114,34	99,51	14,83	69,21	65,43	3,78	7,00	5,00	0,38	14,83	-	-	15,42		15,42	-	69,19	-	1,03			1,41
27.09.15	24,00	-	116,81	99,52	17,29	69,28	65,53	3,75	7,00	5,00	0,38	17,29	-	-	17,94		17,94	-	69,28	-	1,20			1,58
28.09.15	24,00	-	116,49	100,04	16,45	69,15	65,32	3,83	7,00	5,00	0,39	16,45	-	-	17,09		17,09	-	69,13	-	1,14			1,53
29.09.15	24,00	-	116,56	100,07	16,49	68,94	65,07	3,87	7,00	5,00	0,39	16,49	-	-	17,11		17,11	-	68,92	-	1,14			1,53
30.09.15	24,00	-	114,33	98,72	15,61	69,24	65,29	3,95	7,00	5,00	0,39	15,61	-	-	16,19		16,19	-	69,23	-	1,08			1,48
01.10.15	24,00	-	110,94	93,57	17,37	68,75	56,28	12,47	7,00	5,00	1,18	17,37	-	-	18,40		18,40	-	68,72	-	1,19			2,37
02.10.15	24,00	-	106,85	87,84	19,01	64,87	41,68	23,19	7,00	5,00	2,04	19,01	-	-	20,37		20,37	-	64,89	-	1,23			3,27
03.10.15	24,00	-	106,34	86,40	19,94	65,06	41,57	23,49	7,00	5,00	2,03	19,94	-	-	21,31		21,31	-	65,04	-	1,30			3,33
04.10.15	24,00	-	107,75	83,70	24,05	64,95	40,91	24,04	7,00	5,00	2,01	24,05	-	-	25,45		25,45	-	64,95	-	1,56			3,58
05.10.15	24,00	-	105,22	85,55	19,67	64,00	40,61	23,39	7,00	5,00	2,00	19,67	-	-	20,96		20,96	-	63,97	-	1,26			3,26
06.10.15	24,00	-	111,32	90,68	20,64	64,01	40,38	23,63	7,00	5,00	2,14	20,64	-	-	22,02		22,02	-	64,06	-	1,32			3,46
07.10.15	24,00	-	117,02	96,79	20,23	62,80	40,10	22,70	7,00	5,00	2,20	20,23	-	-	21,56		21,56	-	62,78	-	1,27			3,47
08.10.15	24,00	-	136,16	115,62	20,54	64,38	42,48	21,90	7,00	5,00	2,53	20,54	-	-	22,17		22,17	-	64,42	-	1,32			3,86
09.10.15	24,00	-	134,02	114,99	19,03	64,78	42,33	22,45	7,00	5,00	2,58	19,03	-	-	20,64		20,64	-	64,80	-	1,23			3,81
10.10.15	24,00	-	136,23	116,46	19,77	64,91	42,60	22,31	7,00	5,00	2,60	19,77	-	-	21,47		21,47	-	64,91	-	1,28			3,88
11.10.15	24,00	-	138,75	116,11	22,64	65,78	43,23	22,55	7,00	5,00	2,62	22,64	-	-	24,47		24,47	-	65,76	-	1,49			4,11
12.10.15	24,00	-	134,05	115,91	18,14	65,64	43,17	22,47	7,00	5,00	2,60	18,14	-	-	19,84		19,84	-	65,65	-	1,19			3,80
13.10.15	24,00	-	137,18	117,86	19,32	65,38	43,13	22,25	7,00	5,00	2,62	19,32	-	-	21,07		21,07	-	65,43	-	1,26			3,89
14.10.15	24,00	-	135,58	117,13	18,45	64,25	42,74	21,51	7,00	5,00	2,52	18,45	-	-	20,11		20,11	-	64,26	-	1,19			3,71
15.10.15	24,00	-	137,58	116,61	20,97	63,24	42,26	20,98	7,00	5,00	2,45	20,97	-	-	22,54		22,54	-	63,27	-	1,33			3,77
16.10.15	24,00	-	134,04	116,69	17,35	61,82	41,54	20,28	7,00	5,00	2,37	17,35	-	-	18,79		18,79	-	61,87	-	1,07			3,44
17.10.15	24,00	-	135,15	114,39	20,76	60,92	40,80	20,12	7,00	5,00	2,30	20,76	-	-	22,14		22,14	-	60,98	-	1,27			3,57
18.10.15	24,00	-	135,25	113,23	22,02	61,53	41,11	20,42	7,00	5,00	2,32	22,02	-	-	23,44		23,44	-	61,48	-	1,35			3,67
19.10.15	24,00	-	133,69	114,51	19,18	63,84	42,04	21,80	7,00	5,00	2,50	19,18	-	-	20,75		20,75	-	63,81	-	1,22			3,72
20.10.15	24,00	-	133,50	114,90	18,60	64,45	41,90	22,55	7,00	5,00	2,59	18,60	-	-	20,17		20,17	-	64,53	-	1,20			3,79
21.10.15	24,00	-	134,01	113,69	20,32	63,16	40,65	22,51	7,00	5,00	2,56	20,32	-	-	21,82		21,82	-	63,11	-	1,28			3,84
22.10.15	24,00	-	135,76	115,22	20,54	65,62	42,07	23,55	7,00	5,00	2,72	20,54	-	-	22,29		22,29	-	65,55	-	1,35			4,06
23.10.15	24,00	-	136,27	117,52	18,75	65,77	42,86	22,91	7,00	5,00	2,69	18,75	-	-	20,47		20,47	-	65,90	-	1,24			3,93
Среднее	24,00	-	124,70	105,77	18,93	65,48	47,80	17,67	7,00	5,00	1,90	18,93	-	-	20,24	-	20,24	-	65,48	-	1,24	-	-	3,13
Итого	720,00		3740,92	3173,04	567,88						56,86	567,88	0,00	0,00	607,12	0,00	607,12	0,00			37,06	0,00	0,00	93,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	12781,01	11409,94	0,00	-	0,00	-	132,69	-	-
	24.10.15 02:00	16523,40	14583,65	0,00	-	0,00	-	126,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -5,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **607,12** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

31,57

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.