Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Договор: 9247.038.1

Строит.Адрес: Бабушкина 81-2

Телефон: (812) 313-47-06

Схема подключения: Двухтрубная

Абонент: ЖКС2 Невского Района

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 81-2 / СЦО

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"

Источник Обуховский з-д

Телефон:

Узел учета: СЦО

Код УУТЭ:

Рассматривать совместно с УУТЭ:

график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202295-ч(с)-1015.txt

Режим (схема):

Вычислитель: ВКТ-7 № 202295

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,372 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=111,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	19,75	19,63	0,12	62,45	62,46	-0,01	7,00	5,00	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,01
02.10.15	24,00	-	77,04	76,70	0,34	61,93	47,66	14,27	7,00	5,00	1,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,13
03.10.15	24,00	-	59,36	59,36	0,00	62,19	30,65	31,54	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
04.10.15	24,00	-	58,46	58,46	0,00	61,89	30,43	31,46	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
05.10.15	24,00	-	69,86	69,86	0,00	61,32	32,63	28,69	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
06.10.15	24,00	-	96,17	96,17	0,00	62,12	35,93	26,19	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,52
07.10.15	24,00	-	102,11	102,11	0,00	60,94	35,86	25,08	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
08.10.15	24,00	-	119,80	119,56	0,24	62,66	38,14	24,52	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
09.10.15	24,00	-	118,81	118,81	0,00	63,24	37,94	25,30	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
10.10.15	24,00	-	120,36	120,36	0,00	63,22	38,10	25,12	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,02
11.10.15	24,00	-	119,97	119,97	0,00	63,88	38,48	25,40	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
12.10.15	24,00	-	119,21	119,21	0,00	63,98	38,74	25,24	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
13.10.15	24,00	-	120,67	120,67	0,00	63,87	38,89	24,98	7,00	5,00	3,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,01
14.10.15	24,00	-	119,48	119,48	0,00	62,63	38,53	24,10	7,00	5,00	2,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
15.10.15	24,00	-	119,19	119,19	0,00	61,87	38,27	23,60	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
16.10.15	24,00	-	119,44	119,44	0,00	60,61	37,81	22,80	7,00	5,00	2,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,72
17.10.15	24,00	-	117,96	117,96	0,00	59,74	37,30	22,44	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
18.10.15	24,00	-	116,93	116,93	0,00	59,75	37,30	22,45	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
19.10.15	24,00	-	118,19	118,19	0,00	61,87	38,20	23,67	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
20.10.15	24,00	-	119,42	119,42	0,00	63,13	38,63	24,50	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
21.10.15	24,00	-	117,48	117,48	0,00	61,32	37,38	23,94	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
22.10.15	24,00	-	118,29	118,29	0,00	63,54	38,24	25,30	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
23.10.15	24,00	-	120,33	120,33	0,00	65,01	39,31	25,70	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
Среднее	24,00	-	103,84	103,81	0,03	62,31	38,56	23,75	7,00	5,00	2,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
Итого	552,00		2388,28	2387,58	0,70						58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,27** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Ф-л "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.