Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Тхв, гр.С= 9,77

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14858

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	39,70	17,97	21,73	66,65	64,61	2,05	5,00	4,00	0,00	22,39	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	66,25	0,00	1,48			1,49
25.09.15	24,00	*	42,04	16,96	25,07	66,77	64,61	2,16	5,00	4,00	-0,02	26,13	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	66,38	0,00	1,73			1,71
26.09.15	24,00	*	42,70	16,64	26,06	66,74	64,55	2,18	5,00	4,00	0,00	26,74	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	66,39	0,00	1,78			1,78
27.09.15	24,00	*	43,44	15,70	27,75	66,78	64,09	2,69	5,00	4,00	-0,13	30,67	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	-	66,11	0,00	2,03			1,90
28.09.15	24,00	*	40,04	17,49	22,55	66,60	64,19	2,41	5,00	4,00	-0,04	23,94	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	66,16	0,00	1,58			1,54
29.09.15	24,00	*	41,10	15,77	25,33	66,39	63,87	2,52	5,00	4,00	-0,03	26,58	0,00	0,00	27,11	0,00	27,11	-	65,93	0,00	1,75			1,72
30.09.15	24,00	*	40,28	14,89	25,39	66,53	64,03	2,50	5,00	4,00	-0,06	27,12	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	66,00	0,00	1,79			1,73
01.10.15	24,00	*	47,01	21,23	25,78	66,71	64,61	2,11	5,00	4,00	-0,01	26,75	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	66,21	0,00	1,77			1,77
02.10.15	24,00	*	47,57	23,93	23,64	63,82	52,65	11,17	5,00	4,00	0,69	26,63	0,00	0,00	27,13	0,00	27,13	-	63,13	0,00	1,68			2,37
03.10.15	24,00		43,76	15,55	28,21	63,42	29,66	33,76	5,00	4,00	0,52	28,47	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	-	63,15	0,00	1,80			2,31
04.10.15	24,00	*	45,43	15,23	30,20	63,12	29,13	34,00	5,00	4,00	0,51	30,50	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06	-	62,84	0,00	1,92			2,42
05.10.15	24,00		45,33	15,68	29,65	62,26	29,65	32,62	5,00	4,00	0,49	30,15	0,00	0,00	30,69	0,00	30,69	-	61,90	0,00	1,87			2,36
06.10.15	24,00	*	47,32	17,46	29,85	62,35	28,66	33,70	5,00	4,00	0,59	30,08	0,00	0,00	30,61	0,00	30,61	-	61,93	0,00	1,86			2,45
07.10.15	24,00		48,38	18,55	29,83	60,96	28,11	32,85	5,00	4,00	0,59	30,33	0,00	0,00	30,85	0,00	30,85	-	60,51	0,00	1,84			2,43
08.10.15	24,00	*	54,50	24,45	30,05	62,49	31,18	31,31	5,00	4,00	1,49	34,75	0,00	0,00	35,38	0,00	35,38	-	61,98	0,00	2,15			3,65
09.10.15	24,00	*	108,91	86,56	22,35	63,64	40,23	23,40	5,00	4,00	2,55	30,37	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94	-	63,11	0,00	1,92			4,46
10.10.15	24,00		179,70	146,84	32,85	64,11	40,20	23,91	5,00	4,00	3,67	30,67	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	-	63,64	0,00	1,95			5,62
11.10.15	24,00		179,11	148,29	30,82	64,70	39,21	25,49	5,00	4,00	3,84	30,12	0,00	0,00	30,70	0,00	30,70	-	64,39	0,00	1,94			5,78
12.10.15	24,00		176,82	147,69	29,12	64,94	39,97	24,98	5,00	4,00	3,83	27,25	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	64,35	0,00	1,75			5,58
13.10.15	24,00		179,17	150,02	29,15	64,80	39,97	24,83	5,00	4,00	3,83	27,82	0,00	0,00	28,35	0,00	28,35	-	64,10	0,00	1,78			5,62
14.10.15	24,00		176,22	149,77	26,46	63,50	39,04	24,46	5,00	4,00	3,75	25,29	0,00	0,00	25,76	0,00	25,76	-	63,05	0,00	1,59			5,35
15.10.15	24,00		177,76	148,94	28,82	62,74	38,60	24,14	5,00	4,00	3,67	27,94	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44	-	62,04	0,00	1,73			5,41
16.10.15	24,00		177,55	149,15	28,41	61,42	38,18	23,24	5,00	4,00	3,52	27,86	0,00	0,00	28,34	0,00	28,34	-	60,77	0,00	1,69			5,21
17.10.15	24,00		177,09	147,35	29,74	60,60	37,53	23,07	5,00	4,00	3,43	29,66	0,00	0,00	30,16	0,00	30,16	-	59,91	0,00	1,78			5,20
18.10.15	24,00		173,16	146,24	26,92	60,41	37,49	22,92	5,00	4,00	3,30	27,87	0,00	0,00	28,35	0,00	28,35	-	60,44	0,00	1,68			4,98
19.10.15	24,00		174,50	147,90	26,60	62,51	38,24	24,27	5,00	4,00	3,55	27,34	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84	-	62,14	0,00	1,70			5,25
20.10.15	24,00		175,62	148,35	27,27	64,27	38,70	25,56	5,00	4,00	3,79	27,63	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	-	63,42	0,00	1,75			5,55
21.10.15	24,00		174,92	147,85	27,07	62,02	37,25	24,77	5,00	4,00	3,62	27,80	0,00	0,00	28,30	0,00	28,30	-	61,82	0,00	1,72			5,34
22.10.15	24,00		175,18	147,87	27,31	64,26	38,09	26,17	5,00	4,00	3,86	27,50	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	-	64,09	0,00	1,76			5,63
23.10.15	24,00		177,15	150,17	26,98	66,62	39,42	27,20	5,00	4,00	4,14	26,42	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	65,98	0,00	1,74			5,88
Среднее	24,00	-	108,38	81,02	27,37	64,07	44,19	19,88	5,00	4,00	1,96	28,09	-	-	28,62	-	28,62	-	63,60	-	1,78	-	-	3,75
Итого	720,00		3251,47	2430,49	820,98						58,94	842,76	0,00	0,00	858,62	0,00	858,62	0,00			53,53	0,00	0,00	112,47

45,3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	78354,57	62767,53	17583,39	0,00	17988,83	0,00	3199,28	1239,49	-
	24.10.15 01:00	81617,37	65209,30	18426,09	0,00	18847,38	0,00	3311,98	1292,99	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -8,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **858,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с юр.лицами
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.