Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015
Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-1015.txt

Тхв, гр.С= 9,77

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	62,00	47,73	14,27	67,96	67,49	0,47	7,00	5,00	0,13	12,74	-	-	12,99	-	12,99	-	67,65	-	0,86			0,99
25.09.15	24,00	-	61,88	48,45	13,43	67,93	67,46	0,47	7,00	5,00	0,13	11,96	-	-	12,20	-	12,20	-	67,61	-	0,81			0,94
26.09.15	24,00	-	61,20	48,19	13,01	67,90	67,42	0,48	7,00	5,00	0,13	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	67,60	-	0,78			0,91
27.09.15	24,00	-	61,90	46,65	15,25	67,94	67,44	0,50	7,00	5,00	0,13	13,75	-	-	14,02	-	14,02	-	67,67	-	0,93			1,06
28.09.15	24,00	-	61,77	47,46	14,31	67,81	67,30	0,51	7,00	5,00	0,13	12,84	-	-	13,11	-	13,11	-	67,58	-	0,87			1,00
29.09.15	24,00	-	59,82	45,17	14,65	67,63	67,12	0,51	7,00	5,00	0,12	13,26	-	-	13,54	-	13,54	-	67,22	-	0,89			1,01
30.09.15	24,00	-	59,09	43,88	15,21	67,86	67,36	0,50	7,00	5,00	0,12	13,83	-	-	14,12	-	14,12	-	67,47	-	0,93			1,06
01.10.15	24,00	-	88,93	73,39	15,54	67,82	67,51	0,31	7,00	5,00	0,19	13,17	-	-	13,45	-	13,45	-	67,47	-	0,89			1,08
02.10.15	24,00	-	96,94	81,85	15,09	64,14	49,88	14,26	7,00	5,00	1,27	13,74	-	-	13,98	-	13,98	-	63,73	-	0,88			2,14
03.10.15	24,00	-	92,50	76,19	16,31	64,45	40,54	23,91	7,00	5,00	2,00	13,66	-	-	13,92	-	13,92	-	64,22	-	0,88			2,88
04.10.15	24,00	-	91,60	74,52	17,08	64,26	40,58	23,68	7,00	5,00	1,94	14,52	-	-	14,78	-	14,78	-	64,01	-	0,93			2,86
05.10.15	24,00	-	95,58	79,18	16,40	63,30	40,99	22,31	7,00	5,00	1,94	13,73	-	-	14,00	-	14,00	-	62,97	-	0,87			2,81
06.10.15	24,00	-	102,43	85,75	16,68	63,23	41,33	21,90	7,00	5,00	2,06	13,84	-	-	14,09	-	14,09	-	62,75	-	0,87			2,93
07.10.15	24,00	-	111,74	93,67	18,07	62,28	41,43	20,85	7,00	5,00	2,15	15,10	-	-	15,36	-	15,36	-	61,69	-	0,93			3,08
08.10.15	24,00	-	126,34	108,80	17,54	63,84	43,71	20,13	7,00	5,00	2,38	14,69	-	-	14,96	-	14,96	-	63,33	-	0,93			3,31
09.10.15	24,00	-	120,42	102,88	17,54	64,15	43,19	20,96	7,00	5,00	2,33	14,91	-	-	15,19	-	15,19	-	63,73	-	0,95			3,28
10.10.15	24,00	-	118,45	100,96	17,49	64,39	43,17	21,22	7,00	5,00	2,33	14,71	-	-	14,97	-	14,97	-	64,05	-	0,94			3,27
11.10.15	24,00	-	120,86	99,90	20,96	65,35	43,51	21,84	7,00	5,00	2,37	18,14	-	-	18,51	-	18,51	-	65,15	-	1,18			3,56
12.10.15	24,00	-	118,94	100,55	18,39	65,12	43,51	21,61	7,00	5,00	2,37	15,55	-	-	15,80	-	15,80	-	64,62	-	1,01			3,37
13.10.15	24,00	-	120,26	102,15	18,11	64,69	43,35	21,34	7,00	5,00	2,37	15,26	-	-	15,53	-	15,53	-	64,23	-	0,98			3,35
14.10.15	24,00	-	118,51	100,86	17,65	63,77	42,95	20,82	7,00	5,00	2,29	14,82	-	-	15,07	-	15,07	-	63,42	-	0,94			3,23
15.10.15	24,00	-	120,24	100,13	20,11	62,61	42,35	20,26	7,00	5,00	2,21	17,30	-	-	17,59	-	17,59	-	62,11	-	1,08			3,29
16.10.15	24,00	-	120,39	100,96	19,43	61,27	41,73	19,54	7,00	5,00	2,16	16,57	-	-	16,85	-	16,85	-	60,87	-	1,01			3,17
17.10.15	24,00	-	116,52	99,49	17,03	60,28	41,06	19,22	7,00	5,00	2,05	14,95	-	-	15,16	-	15,16	-	59,84	-	0,89			2,94
18.10.15	24,00	-	116,53	99,01	17,52	61,24	41,48	19,76	7,00	5,00	2,07	15,78	-	-	16,03	-	16,03	-	61,19	-	0,97			3,03
19.10.15	24,00	-	118,82	99,79	19,03	63,55	42,49	21,06	7,00	5,00	2,21	17,34	-	-	17,64	-	17,64	-	63,29	-	1,10			3,31
20.10.15	24,00	-	118,42	100,41	18,01	63,56	42,34	21,22	7,00	5,00	2,25	16,27	-	-	16,57	-	16,57	-	63,07	-	1,03			3,28
21.10.15	24,00	-	119,10	100,53	18,57	62,84	41,51	21,33	7,00	5,00	2,25	17,03	-	-	17,33	-	17,33	-	62,69	-	1,07			3,31
22.10.15	24,00	-	120,35	100,34	20,01	65,32	42,62	22,70	7,00	5,00	2,43	17,70	-	-	18,04	-	18,04	-	65,17	-	1,15			3,59
23.10.15	24,00		119,29	100,43	18,86	63,91	42,16	21,75	7,00	5,00	2,31	17,00	-	-	17,31	-	17,31	-	63,64	-	1,08	-	-	3,39
Среднее	24,00	-	100,69	83,64	17,05	64,68	49,17	15,51	7,00	5,00	1,63	14,86	-	-	15,13	-	15,13	-	64,33	-	0,95	-	-	2,58
Итого	720,00		3020,82	2509,27	511,55						48,83	445,66	0,00	0,00	453,84	0,00	453,84	0,00			28,62	0,00	0,00	77,44

24,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	4551,95	3656,54	829,53	-	846,40	-	62,64	-	-
	24.10.15 03:00	7577,41	6166,75	1277,62	-	1302,73	-	140,28	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °C = -4,35 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **73,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **453,84** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.