Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015
Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3003

Тхв, гр.С= 9,77

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	56,74	43,94	12,80	68,08	67,63	0,45	7,00	5,00	0,03	12,21	0,00	12,21	12,47	0,00	12,47	-	67,98	33,52	0,87			0,90
25.09.15	24,00	-	56,57	44,63	11,94	68,06	67,62	0,44	7,00	5,00	0,03	11,26	0,00	11,26	11,49	0,00	11,49	-	67,98	33,86	0,81			0,83
26.09.15	24,00	-	55,62	44,44	11,18	68,00	67,55	0,45	7,00	5,00	0,03	10,51	0,00	10,51	10,72	0,00	10,72	-	67,94	33,56	0,76			0,78
27.09.15	24,00	-	55,83	42,99	12,84	68,12	67,66	0,46	7,00	5,00	0,03	12,26	0,00	12,26	12,50	0,00	12,50	-	68,04	33,19	0,87			0,90
28.09.15	24,00	-	57,21	43,75	13,46	68,00	67,50	0,50	7,00	5,00	0,03	12,81	0,00	12,81	13,05	0,00	13,05	-	68,06	32,66	0,91			0,94
29.09.15	24,00	-	55,23	42,13	13,10	67,70	67,21	0,49	7,00	5,00	0,03	12,48	0,00	12,48	12,75	0,00	12,75	-	67,62	31,87	0,88			0,91
30.09.15	24,00	-	54,10	40,58	13,52	68,00	67,49	0,51	7,00	5,00	0,03	12,96	0,00	12,96	13,23	0,00	13,23	-	67,90	31,62	0,91			0,94
01.10.15	24,00	-	76,32	62,30	14,02	67,97	67,67	0,30	7,00	5,00	0,03	13,02	0,00	13,02	13,31	0,00	13,31	-	67,81	31,59	0,95			0,97
02.10.15	24,00	-	88,65	75,89	12,76	64,62	51,60	13,02	7,00	5,00	1,22	13,38	0,00	13,38	13,60	0,00	13,60	-	64,18	34,79	0,60			1,82
03.10.15	24,00	-	83,17	68,94	14,23	64,54	37,76	26,78	7,00	5,00	2,23	13,37	0,00	13,37	13,62	0,00	13,62	-	64,67	39,88	0,53			2,76
04.10.15	24,00	-	81,25	67,82	13,43	64,31	37,93	26,38	7,00	5,00	2,15	12,52	0,00	12,52	12,76	0,00	12,76	-	64,30	40,01	0,51			2,65
05.10.15	24,00	-	83,23	70,82	12,41	63,36	38,24	25,12	7,00	5,00	2,09	11,54	0,00	11,54	11,76	0,00	11,76	-	63,32	40,24	0,48			2,56
06.10.15	24,00	-	90,81	77,58	13,23	63,47	38,78	24,69	7,00	5,00	2,25	12,31	0,00	12,31	12,54	0,00	12,54	-	63,11	40,81	0,51			2,76
07.10.15	24,00	-	96,74	82,22	14,52	62,18	38,67	23,51	7,00	5,00	2,28	13,65	0,00	13,65	13,90	0,00	13,90	-	62,10	40,56	0,56			2,84
08.10.15	24,00	-	112,28	97,77	14,51	63,76	41,15	22,61	7,00	5,00	2,54	13,52	0,00	13,52	13,76	0,00	13,76	-	63,43	43,27	0,59			3,14
09.10.15	24,00	-	108,60	95,26	13,34	64,32	41,11	23,21	7,00	5,00	2,53	12,28	0,00	12,28	12,52	0,00	12,52	-	64,04	43,20	0,55			3,07
10.10.15	24,00	-	108,65	94,24	14,41	64,34	41,00	23,34	7,00	5,00	2,54	13,39	0,00	13,39	13,62	0,00	13,62	-	64,31	43,09	0,59			3,13
11.10.15	24,00	-	107,53	93,88	13,65	65,10	41,36	23,74	7,00	5,00	2,55	12,59	0,00	12,59	12,81	0,00	12,81	-	65,24	43,52	0,56			3,12
12.10.15	24,00	-	106,14	94,03	12,11	65,08	41,65	23,43	7,00	5,00	2,49	10,93	0,00	10,93	11,13	0,00	11,13	-	64,92	43,75	0,51			2,99
13.10.15	24,00	-	107,31	95,18	12,13	64,92	41,77	23,15	7,00	5,00	2,49	11,02	0,00	11,02	11,23	0,00	11,23	-	64,54	43,87	0,50			2,99
14.10.15	24,00	-	107,77	94,29	13,48	63,69	41,28	22,41	7,00	5,00	2,42	12,27	0,00	12,27	12,49	0,00	12,49	-	63,57	43,27	0,55			2,97
15.10.15	24,00	-	109,18	94,03	15,15	62,77	40,89	21,88	7,00	5,00	2,39	13,95	0,00	13,95	14,20	0,00	14,20	-	62,38	42,85	0,62			3,01
16.10.15	24,00	-	108,41	94,21	14,20	61,43	40,29	21,14	7,00	5,00	2,30	12,96	0,00	12,96	13,19	0,00	13,19	-	61,03	42,18	0,57			2,87
17.10.15	24,00	-	107,58	93,11	14,47	60,54	39,73	20,81	7,00	5,00	2,24	14,39	0,00	14,39	14,61	0,00	14,61	-	60,18	41,56	0,57			2,82
18.10.15	24,00	-	106,57	92,02	14,55	60,83	39,83	21,00	7,00	5,00	2,23	14,34	0,00	14,34	14,59	0,00	14,59	-	61,22	41,68	0,58			2,82
19.10.15	24,00	-	105,38	93,42	11,96	63,08	40,84	22,24	7,00	5,00	2,34	11,78	0,00	11,78	12,01	0,00	12,01	-	63,26	42,82	0,49			2,84
20.10.15	24,00	-	105,85	93,98	11,87	64,12	41,19	22,93	7,00	5,00	2,43	11,67	0,00	11,67	11,88	0,00	11,88	-	63,67	43,26	0,49			2,92
21.10.15	24,00	-	107,51	94,06	13,45	62,46	40,05	22,41	7,00	5,00	2,41	13,37	0,00	13,37	13,63	0,00	13,63	-	62,67	42,08	0,54			2,95
22.10.15	24,00	-	106,12	93,85	12,27	64,80	41,01	23,79	7,00	5,00	2,53	12,22	0,00	12,22	12,45	0,00	12,45	-	64,93	43,13	0,50			3,03
23.10.15	24,00	-	108,46	95,06	13,40	65,84	42,08	23,76	7,00	5,00	2,58	13,01	0,00	13,01	13,25	0,00	13,25	-	65,22	44,22	0,56			3,14
Среднее	24,00	-	90,49	77,21	13,28	64,78	47,95	16,83	7,00	5,00	1,71	12,60	-	12,60	12,84	-	12,84	-	64,65	39,53	0,63	-	-	2,34
Итого	720,00		2714,81	2316,42	398,39						51,43	377,97	0,00	377,97	385,07	0,00	385,07	0,00			18,92	0,00	0,00	70,35

15,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	4123,59	3358,36	759,58	0,00	775,04	0,00	53,29	-	-
	24.10.15 02:00	6842,94	5678,72	1138,12	0,00	1160,69	0,00	123,75	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °C = -3,69 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **66,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **385,07** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.