Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 9,77
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	20,52	0,00	20,52	63,75	19,55	44,20	5,00	4,00	0,03	20,30	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	63,15	0,00	1,28			1,31
25.09.15	24,00	*	20,70	0,00	20,70	63,92	19,82	44,11	5,00	4,00	0,02	20,56	0,00	0,00	20,94	0,00	20,94	-	63,33	0,00	1,30			1,32
26.09.15	24,00	*	20,38	0,00	20,38	63,85	18,81	45,04	5,00	4,00	0,02	20,24	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	63,22	0,00	1,28			1,30
27.09.15	24,00	*	22,78	0,00	22,78	64,12	18,54	45,58	5,00	4,00	0,02	22,59	0,00	0,00	23,02	0,00	23,02	-	63,57	0,00	1,44			1,46
28.09.15	24,00	*	21,36	0,00	21,36	63,78	17,48	46,30	5,00	4,00	0,03	21,18	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	63,13	0,00	1,34			1,36
29.09.15	24,00	*	22,11	0,00	22,11	63,55	16,07	47,49	5,00	4,00	0,03	21,86	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	62,97	0,00	1,38			1,41
30.09.15	24,00	*	21,45	0,00	21,45	63,61	17,53	46,08	5,00	4,00	0,02	21,30	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	-	63,00	0,00	1,34			1,36
01.10.15	24,00	*	25,37	7,85	17,52	64,26	53,21	11,05	5,00	4,00	-0,20	22,17	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	63,67	0,00	1,41			1,21
02.10.15	24,00	*	95,77	73,76	22,01	63,08	31,73	31,36	5,00	4,00	2,00	21,95	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	62,58	0,00	1,37	-	-	3,37
03.10.15	24,00		95,77	73,76	22,01	63,08	31,73	31,36	5,00	4,00	2,00	21,95	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	62,58	0,00	1,37	-	-	3,37
04.10.15	24,00		95,77	73,76	22,01	63,08	31,73	31,36	5,00	4,00	2,00	21,95	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	62,58	0,00	1,37	-	-	3,37
05.10.15	24,00		95,77	73,76	22,01	63,08	31,73	31,36	5,00	4,00	2,00	21,95	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	62,58	0,00	1,37	-	-	3,37
06.10.15	24,00		110,29	90,33	19,95	62,61	35,22	27,39	5,00	4,00	2,51	19,54	0,00	0,00	19,90	0,00	19,90	-	61,97	0,00	1,21			3,72
07.10.15	24,00		115,17	92,21	22,96	61,28	34,30	26,98	5,00	4,00	2,56	22,01	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	60,62	0,00	1,33			3,90
08.10.15	24,00		134,70	112,37	22,34	62,88	36,52	26,36	5,00	4,00	3,01	21,80	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	62,24	0,00	1,36			4,37
09.10.15	24,00		131,94	109,74	22,20	63,60	36,34	27,26	5,00	4,00	3,04	21,64	0,00	0,00	22,04	0,00	22,04	-	62,91	0,00	1,36			4,40
10.10.15	24,00		132,00	108,04	23,96	63,52	36,16	27,36	5,00	4,00	3,00	23,38	0,00	0,00	23,82	0,00	23,82	-	63,09	0,00	1,48			4,48
11.10.15	24,00		131,74	107,90	23,84	64,15	36,61	27,53	5,00	4,00	3,01	23,33	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	63,96	0,00	1,49			4,50
12.10.15	24,00		130,45	107,62	22,83	64,39	37,08	27,31	5,00	4,00	3,01	21,94	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	63,96	0,00	1,40			4,41
13.10.15	24,00		131,66	108,58	23,09	64,23	36,91	27,33	5,00	4,00	3,06	21,79	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	63,64	0,00	1,39			4,45
14.10.15	24,00		130,87	108,69	22,18	62,95	36,12	26,83	5,00	4,00	2,95	21,75	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	62,52	0,00	1,36			4,31
15.10.15	24,00		129,86	108,47	21,38	62,21	35,96	26,25	5,00	4,00	2,89	20,90	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	-	61,63	0,00	1,29			4,18
16.10.15	24,00	*	127,55	105,90	21,65	60,91	35,58	25,33	5,00	4,00	2,72	21,18	0,00	0,00	21,54	0,00	21,54	-	60,37	0,00	1,28			4,00
17.10.15	24,00		132,09	107,28	24,81	60,05	34,99	25,07	5,00	4,00	2,72	24,54	0,00	0,00	24,95	0,00	24,95	-	59,49	0,00	1,46			4,18
18.10.15	24,00		131,59	106,16	25,43	59,98	34,93	25,05	5,00	4,00	2,62	25,97	0,00	0,00	26,41	0,00	26,41	-	60,12	0,00	1,56			4,19
19.10.15	24,00		129,85	107,69	22,16	62,01	35,60	26,41	5,00	4,00	2,82	22,65	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	61,81	0,00	1,40			4,22
20.10.15	24,00		130,98	108,23	22,75	63,65	35,79	27,86	5,00	4,00	3,01	23,09	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	62,92	0,00	1,45			4,46
21.10.15	24,00		131,48	109,31	22,17	61,49	34,54	26,95	5,00	4,00	2,91	22,83	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	61,35	0,00	1,40			4,31
22.10.15	24,00	*	121,84	102,00	19,85	63,52	35,11	28,41	5,00	4,00	2,89	20,12	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	-	63,28	0,00	1,27			4,16
23.10.15	24,00		131,41	109,42	21,98	65,88	36,12	29,77	5,00	4,00	3,27	22,10	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	-	65,14	0,00	1,44			4,71
Среднее	24,00	-	95,77	73,76	22,01	63,08	31,73	31,36	5,00	4,00	2,00	21,95	-	-	22,35	-	22,35	-	62,58	-	1,37	-	-	3,37
Итого	720,00		2873,24	2212,84	660,39						59,99	658,58	0,00	0,00	670,62	0,00	670,62	0,00			41,19	0,00	0,00	101,18

34,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	92112,71	75467,55	16679,37	0,00	17050,07	0,00	3277,22	1152,31	-
	24.10.15 01:00	94988,85	77597,92	17337,47	0,00	17720,19	0,00	3383,36	1193,46	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2: 9,77 °C = -6,43 Гкал;
Корректировка на температуру холодной воды **94,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,62** куб.м.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.