Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт–Петербург, Бабушкина 95-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Договор: 9007.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 95-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206901
Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206901-ч(с)-1015.txt
Режим (схема): 3003

Приборы УУТЭ поверены до ________
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,77

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1122
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,051
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,5 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=20,4
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	79,23	67,53	11,70	67,72	60,17	7,55	7,00	5,00	0,60	57,99	46,17	11,82	59,21	46,88	12,33	-	67,68	56,92	0,70			1,31
25.09.15	24,00	-	79,71	69,27	10,44	67,71	60,47	7,24	7,00	5,00	0,58	58,10	47,54	10,56	59,32	48,27	11,05	-	67,67	57,38	0,63			1,21
26.09.15	24,00	-	80,35	68,04	12,31	67,65	60,16	7,49	7,00	5,00	0,61	58,94	46,46	12,48	60,15	47,19	12,96	-	67,61	56,92	0,74			1,35
27.09.15	24,00	-	78,35	65,10	13,25	67,74	59,96	7,78	7,00	5,00	0,62	57,63	44,22	13,41	58,85	44,87	13,98	-	67,70	56,56	0,79			1,41
28.09.15	24,00	-	79,41	66,90	12,51	67,61	59,89	7,72	7,00	5,00	0,62	58,30	45,62	12,68	59,51	46,33	13,18	-	67,57	56,53	0,75			1,36
29.09.15	24,00	-	75,92	64,53	11,39	67,30	59,33	7,97	7,00	5,00	0,61	55,48	44,01	11,47	56,65	44,67	11,98	-	67,25	55,90	0,67			1,28
30.09.15	24,00	-	73,54	61,58	11,96	67,58	59,23	8,35	7,00	5,00	0,63	53,83	41,78	12,05	54,98	42,40	12,58	-	67,53	55,54	0,70			1,33
01.10.15	24,00	-	110,51	98,84	11,67	67,75	62,00	5,75	7,00	5,00	0,64	80,26	68,59	11,67	81,95	69,74	12,21	-	67,72	59,63	0,72			1,36
02.10.15	24,00	-	129,95	116,92	13,03	64,53	55,03	9,50	7,00	5,00	1,27	94,01	82,27	11,74	95,84	83,59	12,25	-	64,50	58,15	0,69			1,96
03.10.15	24,00	-	120,31	107,18	13,13	64,34	50,26	14,08	7,00	5,00	1,70	87,20	75,13	12,07	88,88	76,33	12,55	-	64,33	57,46	0,66			2,36
04.10.15	24,00	-	119,41	104,42	14,99	64,13	49,93	14,20	7,00	5,00	1,70	86,91	73,03	13,88	88,59	74,14	14,45	-	64,11	57,22	0,75			2,45
05.10.15	24,00	-	123,13	110,07	13,06	63,20	49,85	13,35	7,00	5,00	1,65	89,18	77,23	11,95	90,85	78,36	12,49	-	63,18	56,81	0,65			2,30
06.10.15	24,00	-	134,30	120,55	13,75	63,35	50,20	13,15	7,00	5,00	1,78	97,32	84,52	12,80	99,11	85,82	13,29	-	63,32	57,27	0,68			2,46
07.10.15	24,00	-	141,95	127,96	13,99	62,04	49,53	12,51	7,00	5,00	1,78	102,82	89,76	13,06	104,65	91,12	13,53	-	62,03	56,36	0,69			2,47
08.10.15	24,00	-	167,02	152,81	14,21	63,67	51,77	11,90	7,00	5,00	2,00	120,55	107,29	13,26	122,79	109,02	13,77	-	63,66	58,53	0,73			2,73
09.10.15	24,00	-	162,30	149,18	13,12	64,22	52,00	12,22	7,00	5,00	1,99	117,02	104,73	12,29	119,23	106,45	12,78	-	64,21	58,90	0,68			2,67
10.10.15	24,00	-	162,07	146,57	15,50	64,22	51,93	12,29	7,00	5,00	1,99	117,32	102,76	14,56	119,57	104,45	15,12	-	64,21	58,83	0,81			2,80
11.10.15	24,00	-	161,23	145,96	15,27	64,96	52,48	12,48	7,00	5,00	2,02	116,77	102,40	14,37	119,05	104,11	14,94	-	64,96	59,44	0,80			2,82
12.10.15	24,00	-	160,83	146,83	14,00	64,96	52,65	12,31	7,00	5,00	1,99	116,22	103,03	13,19	118,50	104,75	13,75	-	64,95	59,53	0,74			2,72
13.10.15	24,00	-	162,63	148,77	13,86	64,81	52,66	12,15	7,00	5,00	1,98	117,41	104,41	13,00	119,67	106,15	13,52	-	64,79	59,50	0,73			2,71
14.10.15	24,00	-	161,06	147,65	13,41	63,57	51,77	11,80	7,00	5,00	1,90	116,18	103,62	12,56	118,37	105,27	13,10	-	63,56	58,37	0,69			2,60
15.10.15	24,00	-	160,67	147,41	13,26	62,69	51,13	11,56	7,00	5,00	1,87	115,86	103,44	12,42	117,97	105,08	12,89	-	62,67	57,62	0,67			2,54
16.10.15	24,00	-	160,66	147,95	12,71	61,36	50,25	11,11	7,00	5,00	1,79	115,69	103,89	11,80	117,72	105,46	12,26	-	61,34	56,49	0,64			2,43
17.10.15	24,00	-	159,57	145,76	13,81	60,46	49,43	11,03	7,00	5,00	1,77	114,70	102,15	12,55	116,62	103,66	12,96	-	60,45	55,64	0,68			2,45
18.10.15	24,00	-	157,89	143,69	14,20	60,68	49,48	11,20	7,00	5,00	1,77	113,86	100,08	13,78	115,80	101,52	14,28	-	60,69	55,71	0,71			2,48
19.10.15	24,00	-	159,33	146,02	13,31	62,94	51,10	11,84	7,00	5,00	1,89	114,67	101,89	12,78	116,78	103,51	13,27	-	62,94	57,70	0,68			2,57
20.10.15	24,00	-	159,95	146,84	13,11	64,00	51,80	12,20	7,00	5,00	1,96	115,06	102,99	12,07	117,23	104,67	12,56	-	63,98	58,65	0,67			2,63
21.10.15	24,00	-	159,76	147,86	11,90	62,31	50,38	11,93	7,00	5,00	1,91	114,87	103,22	11,65	116,97	104,82	12,15	-	62,31	57,05	0,60			2,51
22.10.15	24,00	-	160,04	145,96	14,08	64,66	51,93	12,73	7,00	5,00	2,04	115,37	101,90	13,47	117,63	103,59	14,04	-	64,66	59,00	0,74			2,78
23.10.15	24,00	-	160,65	148,87	11,78	65,73	53,17	12,56	7,00	5,00	2,03	115,93	104,38	11,55	118,28	106,17	12,11	-	65,70	60,24	0,62			2,65
Среднее	24,00	-	133,39	120,23	13,16	64,60	53,66	10,93	7,00	5,00	1,52	96,52	83,95	12,56	98,36	85,28	13,08	-	64,58	57,66	0,70	-	-	2,22
Итого	720,00		4001,73	3607,02	394,71						45,66	2895,45	2518,51	376,94	2950,72	2558,39	392,33	0,00			21,00	0,00	0,00	66,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	5372,94	4680,77	3206,91	2637,12	3274,47	3251,56	80,99	-	-
	24.10.15 03:00	9384,69	8297,23	6109,59	5162,28	6232,51	5816,69	147,78	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -3,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **392,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________ /____________/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
Для отчетов

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ

1732

30 10 15