Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	-	51,76	37,53	14,23	67,74	67,13	0,61	7,00	5,00	0,09	13,39	-	-	13,68	-	13,68	-	67,42	-	0,90			0,99
25.09.15	24,00	-	52,59	38,28	14,31	67,73	67,15	0,58	7,00	5,00	0,09	13,51	-	-	13,80	-	13,80	-	67,37	-	0,91			1,00
26.09.15	24,00	-	51,69	37,96	13,73	67,67	67,06	0,61	7,00	5,00	0,08	13,01	-	-	13,23	-	13,23	-	67,35	-	0,88			0,95
27.09.15	24,00	-	54,56	36,09	18,47	67,78	67,17	0,61	7,00	5,00	0,09	17,58	-	-	17,97	-	17,97	-	67,45	-	1,18			1,28
28.09.15	24,00	-	51,62	37,36	14,26	67,65	67,00	0,65	7,00	5,00	0,08	13,53	-	-	13,80	-	13,80	-	67,40	-	0,91			0,99
29.09.15	24,00	-	51,63	35,63	16,00	67,34	66,70	0,64	7,00	5,00	0,09	15,15	-	-	15,43	-	15,43	-	67,00	-	1,01			1,10
30.09.15	24,00	-	50,92	34,21	16,71	67,59	66,94	0,65	7,00	5,00	0,09	15,83	-	-	16,17	-	16,17	-	67,19	-	1,06			1,15
01.10.15	24,00	-	70,42	54,06	16,36	67,76	67,33	0,43	7,00	5,00	0,10	15,24	-	-	15,56	-	15,56	-	67,39	-	1,03			1,13
02.10.15	24,00	-	79,36	62,91	16,45	64,53	47,84	16,69	7,00	5,00	1,18	14,75	-	-	15,01	-	15,01	-	63,84	-	0,94			2,12
03.10.15	24,00	-	73,09	56,29	16,80	64,38	35,38	29,00	7,00	5,00	1,77	14,79	-	-	15,08	-	15,08	-	64,14	-	0,95			2,71
04.10.15	24,00	-	73,77	55,09	18,68	64,19	35,52	28,67	7,00	5,00	1,71	16,83	-	-	17,14	-	17,14	-	64,00	-	1,08			2,78
05.10.15	24,00	-	74,50	57,78	16,72	63,23	35,92	27,31	7,00	5,00	1,70	14,85	-	-	15,12	-	15,12	-	62,83	-	0,93			2,64
06.10.15	24,00	-	80,58	62,95	17,63	63,37	36,53	26,84	7,00	5,00	1,82	15,66	-	-	15,94	-	15,94	-	62,83	-	0,99			2,81
07.10.15	24,00	-	85,49	66,41	19,08	62,06	36,21	25,85	7,00	5,00	1,85	17,03	-	-	17,34	-	17,34	-	61,58	-	1,05			2,90
08.10.15	24,00	-	97,87	79,02	18,85	63,71	38,53	25,18	7,00	5,00	2,16	16,31	-	-	16,60	-	16,60	-	63,24	-	1,03			3,19
09.10.15	24,00	-	95,28	77,39	17,89	64,26	38,39	25,87	7,00	5,00	2,15	15,76	-	-	16,06	-	16,06	-	63,80	-	1,00			3,15
10.10.15	24,00	-	95,69	76,61	19,08	64,27	38,23	26,04	7,00	5,00	2,13	17,13	-	-	17,45	-	17,45	-	63,97	-	1,10			3,22
11.10.15	24,00	-	95,92	75,97	19,95	65,03	38,59	26,44	7,00	5,00	2,14	17,99	-	-	18,33	-	18,33	-	64,90	-	1,17			3,31
12.10.15	24,00	-	95,35	76,35	19,00	65,00	38,94	26,06	7,00	5,00	2,13	16,98	-	-	17,30	-	17,30	-	64,59	-	1,10			3,23
13.10.15	24,00	-	95,79	77,41	18,38	64,83	39,10	25,73	7,00	5,00	2,14	16,30	-	-	16,61	-	16,61	-	64,24	-	1,05			3,18
14.10.15	24,00	-	93,64	76,76	16,88	63,63	38,68	24,95	7,00	5,00	2,04	14,95	-	-	15,21	-	15,21	-	63,32	-	0,95			2,99
15.10.15	24,00	-	95,90	76,33	19,57	62,71	38,30	24,41	7,00	5,00	2,00	17,50	-	-	17,78	-	17,78	-	62,17	-	1,09			3,09
16.10.15	24,00	-	96,14	76,47	19,67	61,38	37,76	23,62	7,00	5,00	1,95	17,52	-	-	17,82	-	17,82	-	60,83	-	1,06			3,01
17.10.15	24,00	-	94,86	75,47	19,39	60,48	37,17	23,31	7,00	5,00	1,90	17,24	-	-	17,54	-	17,54	-	59,89	-	1,03			2,93
18.10.15	24,00	-	96,24	74,35	21,89	60,83	37,16	23,67	7,00	5,00	1,85	20,35	-	-	20,68	-	20,68	-	61,06	-	1,24			3,09
19.10.15	24,00	-	94,65	75,89	18,76	63,03	38,15	24,88	7,00	5,00	2,00	17,07	-	-	17,40	-	17,40	-	63,03	-	1,08			3,07
20.10.15	24,00	-	94,25	76,09	18,16	64,03	38,38	25,65	7,00	5,00	2,07	16,49	-	-	16,77	-	16,77	-	63,30	-	1,05			3,12
21.10.15	24,00	-	97,09	78,01	19,08	62,42	37,54	24,88	7,00	5,00	2,04	17,53	-	-	17,84	-	17,84	-	62,43	-	1,10			3,13
22.10.15	24,00	-	95,40	76,06	19,34	64,76	38,11	26,65	7,00	5,00	2,13	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	64,85	-	1,15			3,28
23.10.15	24,00	-	95,39	77,32	18,07	65,76	39,06	26,70	7,00	5,00	2,19	16,45	-	-	16,75	-	16,75	-	64,92	-	1,07			3,25
Среднее	24,00	-	81,05	63,27	17,78	64,64	45,87	18,77	7,00	5,00	1,46	16,15	-	-	16,45	-	16,45	-	64,28	-	1,04	-	-	2,49
Итого	720,00		2431,44	1898,05	533,39						43,72	484,47	0,00	0,00	493,51	0,00	493,51	0,00			31,07	0,00	0,00	74,80

26,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 01:00	2093,99	1544,37	824,86	-	841,54	-	38,29	-	-
	24.10.15 02:00	4529,46	3445,62	1310,11	-	1335,84	-	113,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = -4,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **493,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 г.