

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = \tau/сут$ $G_{гвс ф.} = \tau/сут$ $Q_{от ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	0,00	10,20	0,000	-	-	0,00	5,60	0,000	-	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	19,13	10,20	0,000	-	-	18,85	5,60	0,000	-	0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	64,82	10,20	76,130	-	-	46,33	5,60	72,560	-	18,49	3,570	0,00	0,00	0,00	0,00	1,578
02.10.15	24	-	65,70	10,20	142,360	-	-	45,44	5,60	140,820	-	20,26	1,540	0,00	0,00	0,00	0,00	2,960
03.10.15	24	-	68,90	10,20	135,550	-	-	46,71	5,60	134,140	-	22,19	1,410	0,00	0,00	0,00	0,00	3,082
04.10.15	24	-	68,55	10,20	133,850	-	-	46,79	5,60	132,540	-	21,76	1,310	0,00	0,00	0,00	0,00	2,984
05.10.15	24	-	68,41	10,20	133,840	-	-	47,04	5,60	132,530	-	21,37	1,310	0,00	0,00	0,00	0,00	2,932
06.10.15	24	-	62,10	10,20	137,670	-	-	43,98	5,60	136,310	-	18,12	1,360	0,00	0,00	0,00	0,00	2,563
07.10.15	24	-	57,12	10,20	159,300	-	-	42,70	5,60	157,630	-	14,42	1,670	0,00	0,00	0,00	0,00	2,378
08.10.15	24	-	57,43	10,20	152,610	-	-	42,04	5,60	151,000	-	15,39	1,610	0,00	0,00	0,00	0,00	2,428
09.10.15	24	-	60,27	10,20	152,720	-	-	43,51	5,60	151,080	-	16,76	1,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,640
10.10.15	24	-	57,78	10,20	152,790	-	-	42,17	5,60	151,150	-	15,61	1,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,466
11.10.15	24	-	59,64	10,20	152,920	-	-	43,13	5,60	151,150	-	16,51	1,770	0,00	0,00	0,00	0,00	2,612
12.10.15	24	-	61,97	10,20	147,560	-	-	44,17	5,60	145,920	-	17,80	1,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,707
13.10.15	24	-	56,56	10,20	151,190	-	-	41,65	5,60	149,500	-	14,91	1,690	0,00	0,00	0,00	0,00	2,335
14.10.15	24	-	56,80	10,20	154,370	-	-	42,03	5,60	152,630	-	14,77	1,740	0,00	0,00	0,00	0,00	2,366
15.10.15	24	-	57,01	10,20	159,130	-	-	42,40	5,60	157,300	-	14,61	1,830	0,00	0,00	0,00	0,00	2,414
16.10.15	24	-	57,65	10,20	159,130	-	-	42,78	5,60	157,270	-	14,87	1,860	0,00	0,00	0,00	0,00	2,458
17.10.15	24	-	57,06	10,20	159,190	-	-	42,38	5,60	157,340	-	14,68	1,850	0,00	0,00	0,00	0,00	2,426
18.10.15	24	-	57,72	10,20	160,490	-	-	42,98	5,60	158,670	-	14,74	1,820	0,00	0,00	0,00	0,00	2,457
19.10.15	24	-	57,80	10,20	158,630	-	-	42,93	5,60	156,900	-	14,87	1,730	0,00	0,00	0,00	0,00	2,442
20.10.15	24	-	49,87	10,20	156,700	-	-	37,75	5,60	154,930	-	12,12	1,770	0,00	0,00	0,00	0,00	1,967
21.10.15	24	-	62,29	10,20	152,840	-	-	44,23	5,60	151,110	-	18,06	1,730	0,00	0,00	0,00	0,00	2,848
22.10.15	24	-	60,65	10,20	163,150	-	-	44,20	5,60	161,290	-	16,45	1,860	0,00	0,00	0,00	0,00	2,776
Среднее	24,00	-	44,84	10,20	108,404	-	-	32,54	5,60	107,126	-	12,30	1,278	-	-	-	-	1,861
Итого	720,0	-			3252,120	0,000				3213,770	0,000		38,350	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82

Ориентировочно до конца месяца(+)

1427,310

1411,084

16,226

22,34

Итого за октябрь 2015 :

4679,430

4624,854

54,576

78,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____