

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 42603

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата     | часы  | Подающий трубопровод |         |              |            |            | Обратный трубопровод |         |              |            |            | dT<br>С | dG<br>тонн | G1гвс<br>тонн | G2гвс<br>тонн | dGгвс<br>тонн | Q<br>Гкал |       |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|
|          |       | fG1,<br>%            | T1<br>С | P1<br>кгс/см | G1<br>тонн | Q1<br>Гкал | fG2<br>%             | T2<br>С | P2<br>кгс/см | G2<br>тонн | Q2<br>Гкал |         |            |               |               |               |           |       |
| 23.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 24.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 25.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 26.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 27.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 28.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 29.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 30.09.15 | 24    | -                    | 18,91   | 10,30        | 0,000      | -          | -                    | 18,51   | 5,60         | 0,000      | -          | 0,40    | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,000 |
| 01.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 02.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 03.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 04.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 05.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 06.10.15 | 24    | -                    | 66,51   | 10,30        | 121,677    | -          | -                    | 47,76   | 5,60         | 120,727    | -          | 18,76   | 0,950      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,452 |
| 07.10.15 | 24    | -                    | 57,20   | 10,30        | 123,430    | -          | -                    | 57,12   | 5,60         | 109,920    | -          | 0,08    | 13,510     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,792 |
| 08.10.15 | 24    | -                    | 57,50   | 10,30        | 118,350    | -          | -                    | 48,76   | 5,60         | 103,730    | -          | 8,74    | 14,620     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,760 |
| 09.10.15 | 24    | -                    | 60,31   | 10,30        | 118,400    | -          | -                    | 37,77   | 5,60         | 104,440    | -          | 22,54   | 13,960     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 3,199 |
| 10.10.15 | 24    | -                    | 57,79   | 10,30        | 118,430    | -          | -                    | 36,97   | 5,60         | 104,000    | -          | 20,82   | 14,430     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 3,004 |
| 11.10.15 | 24    | -                    | 59,64   | 10,30        | 118,510    | -          | -                    | 37,78   | 5,60         | 104,010    | -          | 21,86   | 14,500     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 3,143 |
| 12.10.15 | 24    | -                    | 61,97   | 10,30        | 114,350    | -          | -                    | 39,67   | 5,60         | 108,430    | -          | 22,30   | 5,920      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,792 |
| 13.10.15 | 24    | -                    | 56,59   | 10,30        | 117,360    | -          | -                    | 37,98   | 5,60         | 117,360    | -          | 18,61   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,192 |
| 14.10.15 | 24    | -                    | 56,84   | 10,30        | 119,510    | -          | -                    | 38,11   | 5,60         | 119,510    | -          | 18,73   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,245 |
| 15.10.15 | 24    | -                    | 57,04   | 10,30        | 122,870    | -          | -                    | 38,30   | 5,60         | 122,870    | -          | 18,74   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,310 |
| 16.10.15 | 24    | -                    | 57,67   | 10,30        | 122,980    | -          | -                    | 38,39   | 5,60         | 122,980    | -          | 19,28   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,375 |
| 17.10.15 | 24    | -                    | 57,08   | 10,30        | 123,160    | -          | -                    | 37,92   | 5,60         | 123,160    | -          | 19,16   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,366 |
| 18.10.15 | 24    | -                    | 57,74   | 10,30        | 124,200    | -          | -                    | 38,48   | 5,60         | 124,200    | -          | 19,26   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,399 |
| 19.10.15 | 24    | -                    | 57,82   | 10,30        | 122,840    | -          | -                    | 38,43   | 5,60         | 122,840    | -          | 19,39   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,388 |
| 20.10.15 | 24    | -                    | 49,95   | 10,30        | 121,420    | -          | -                    | 34,10   | 5,60         | 121,420    | -          | 15,85   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 1,927 |
| 21.10.15 | 24    | -                    | 62,24   | 10,30        | 118,400    | -          | -                    | 38,78   | 5,60         | 118,400    | -          | 23,46   | 0,000      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 2,783 |
| 22.10.15 | 24    | -                    | 56,67   | 10,30        | 120,887    | -          | -                    | 37,10   | 5,60         | 120,887    | -          | 19,57   | -          | -             | -             | -             | -         | 2,366 |
| Среднее  | 24,00 | -                    | 49,15   | 10,30        | 88,505     | -          | -                    | 35,68   | 5,60         | 85,751     | -          | 13,47   | 2,850      | -             | -             | -             | -         | 1,759 |
| Итого    | 696,0 | -                    | -       | -            | 2655,157   | 0,000      | -                    | -       | -            | 2572,517   | 0,000      | -       | 82,640     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 52,76 |

Ориентировочно до конца месяца(+) 1097,854 1097,854 0,000 21,35

**Итого за октябрь 2015 :** 3753,011 3670,371 82,640 74,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время   | G1,т  | Q1,Гкал | G2,т  | Q2,Гкал | G3,т  | G4,т  | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|--------|---------------|
| 02.10.15 14:00 | 0,600 | -       | 0,580 | -       | 0,000 | 0,000 | 0,000  |               |
| 02.10.15 14:00 | 0,600 | -       | 0,580 | -       | 0,000 | 0,000 | 0,000  |               |

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Гкал  
 Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по звонку до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_