

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - h_{хв})$ ,  $M3 = p3 \cdot V3$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	19,31	10,30	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
02.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
03.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
04.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
05.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
06.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
07.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
08.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
09.10.15	24	-	66,51	10,30	121,677	-	-	47,76	5,60	120,727	-	18,76	0,950	0,00	0,00	0,00	0,00	2,452
10.10.15	24	-	57,46	10,30	157,510	-	-	40,83	5,60	156,040	-	16,63	1,470	0,00	0,00	0,00	0,00	2,688
11.10.15	24	-	59,33	10,30	157,570	-	-	41,85	5,60	156,070	-	17,48	1,500	0,00	0,00	0,00	0,00	2,826
12.10.15	24	-	61,65	10,30	152,110	-	-	42,98	5,60	150,540	-	18,67	1,570	0,00	0,00	0,00	0,00	2,916
13.10.15	24	-	56,34	10,30	155,970	-	-	40,59	5,60	154,460	-	15,75	1,510	0,00	0,00	0,00	0,00	2,527
14.10.15	24	-	56,57	10,30	158,870	-	-	40,73	5,60	157,280	-	15,84	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	2,593
15.10.15	24	-	56,78	10,30	163,490	-	-	40,95	5,60	161,920	-	15,83	1,570	0,00	0,00	0,00	0,00	2,664
16.10.15	24	-	57,40	10,30	163,480	-	-	41,25	5,60	161,850	-	16,15	1,630	0,00	0,00	0,00	0,00	2,719
17.10.15	24	-	56,81	10,30	163,690	-	-	40,94	5,60	162,070	-	15,87	1,620	0,00	0,00	0,00	0,00	2,677
18.10.15	24	-	57,48	10,30	165,010	-	-	41,70	5,60	163,320	-	15,78	1,690	0,00	0,00	0,00	0,00	2,686
19.10.15	24	-	57,52	10,30	163,170	-	-	41,52	5,60	161,550	-	16,00	1,620	0,00	0,00	0,00	0,00	2,688
20.10.15	24	-	49,62	10,30	164,960	-	-	36,65	5,60	163,320	-	12,97	1,640	0,00	0,00	0,00	0,00	2,202
21.10.15	24	-	61,95	10,30	163,890	-	-	43,00	5,60	162,020	-	18,95	1,870	0,00	0,00	0,00	0,00	3,197
22.10.15	24	-	60,36	10,30	174,650	-	-	43,24	5,60	172,690	-	17,12	1,960	0,00	0,00	0,00	0,00	3,088
Среднее	24,00	-	50,08	10,30	106,649	-	-	37,24	5,60	105,656	-	12,84	0,993	-	-	-	-	1,918
Итого	720,0	-			3199,460	0,000				3169,670	0,000		29,790	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54

Ориентировочно до конца месяца(+)	1489,950	1474,483	15,467	24,76
<b>Итого за октябрь 2015 :</b>	<b>4689,410</b>	<b>4644,153</b>	<b>45,257</b>	<b>82,30</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
10.10.15 15:00	150,950	-	149,510	-	0,000	0,000	2,477	
23.10.15 01:00	2163,470	-	2141,640	-	0,000	0,000	36,373	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

\_\_\_\_\_

