

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "Теплосеть-М"
 Итого: 18 Невская котельная

Установленные приборы: Часовые и сточн. арматуры в файлах: ВК7-207226-Ч(С)1015.1х1
 Режима (смены): 3001

Счетчик: 812) 313-47-706
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ: _____
 Расчетная совместность с УТЭ: _____
 График: 150/70

Телефон: _____
 Тэв, гр.С= 12,67

Вычислитель: ВК7-7 № 207226
 Поданы тр.(M1): Расходомер: Гли= _____
 Оборот: тр.(M2): Расходомер: Гли= _____
 тр.Цикл(М3): Расходомер: Гли= _____
 тр.политик(У5): Расходомер: Гли= _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-nxв)+M2*(t2-nxв) лето: Q=M1*(t1-nxв)+M2*(t2-nxв) Qтвс=

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтвс= _____
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qтвс-гр= _____
 Договорные расходы (гр.ст.): Т/ст: Qтвс-гр= _____
 Qтвс-гр= _____
 Qтвс-гр= _____
 Qтвс-гр= _____

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: _____
 Термометр: _____
 Термометр: _____
 Термометр: _____

Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	Гкал	M3	M4	dm	M5	M6	M7	M8	M9	M10	T3		T4	Qтвс общ.	Гкал	Qтвс кал.	Гкал	Q общ.	Гкал	
01.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.59	16.27	0.32	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
02.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.51	16.22	0.29	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
03.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.19	15.84	0.35	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
04.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.93	15.57	0.36	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
05.10.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.87	15.52	0.35	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
06.10.15	24.00	-	48.03	0.00	0.00	58.51	41.28	17.23	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	0.83
07.10.15	24.00	-	140.94	0.00	0.00	59.90	41.68	18.22	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.57	2.57
08.10.15	24.00	-	151.09	0.00	0.00	61.29	41.93	19.36	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.93	2.93
09.10.15	24.00	-	143.51	0.00	0.00	61.73	41.18	20.55	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	2.95
10.10.15	24.00	-	148.43	0.00	0.00	62.27	42.06	20.21	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	3.00
11.10.15	24.00	-	148.00	0.00	0.00	62.60	42.48	20.12	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.98	2.98
12.10.15	24.00	-	150.63	0.00	0.00	64.48	43.89	20.59	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.10	3.10
13.10.15	24.00	-	150.39	0.00	0.00	64.35	43.95	20.40	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	3.07
14.10.15	24.00	-	152.22	0.00	0.00	65.35	45.18	20.17	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.07	3.07
15.10.15	24.00	-	150.45	0.00	0.00	64.20	44.64	19.56	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.95	2.95
16.10.15	24.00	-	151.64	0.00	0.00	65.32	45.65	19.67	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.99	2.99
17.10.15	24.00	-	150.86	0.00	0.00	65.43	45.85	19.58	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.96	2.96
18.10.15	24.00	-	151.71	0.00	0.00	65.47	46.45	19.02	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.89	2.89
19.10.15	24.00	-	150.99	0.00	0.00	65.22	46.20	19.02	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.88	2.88
20.10.15	24.00	-	144.53	0.00	0.00	64.56	45.01	19.55	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	2.83
21.10.15	24.00	-	138.55	0.00	0.00	64.36	43.93	20.43	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.83	2.83
22.10.15	24.00	-	142.92	0.00	0.00	64.81	44.53	20.28	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.90	2.90
23.10.15	24.00	-	144.18	0.00	0.00	64.93	44.56	20.37	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.94	2.94
Среднее	24.00	-	111.26	0.00	0.00	53.30	37.82	15.48	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.20	2.20
Итого	552.00	-	2559.07	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.64	50.64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	УМ(М3)	УМ(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тэв, ч
	01.10.15 14:00	372878	373148	-	-	-	-	787.26	-	-
	24.10.15 03:00	3430618	3430888	-	-	-	-	866.26	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: _____
 Объем тепловой энергии, расчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения Д: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

12,67 °C = 0,00 Гкал;
 50,64 Гкал;
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Калл: _____
 Кув: М: _____
 Кув: к: _____

ЗАО "Теплосеть-М"
 для учета тепловой энергии
 для отчетов

ГУП "ТЭК СПб"
 Фабрика Энергобыта
 Управляющая приборного учета
 Оптимизация ККУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

8800 15