Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	0,00	16,55	-16,55	24,96	58,24	-33,27	6,10	4,00	0,00	16,40	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	57,94	0,00	0,95			0,95
25.09.15	24,00	*	0,00	17,19	-17,19	24,98	58,46	-33,48	6,10	4,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	58,20	0,00	0,99			0,99
26.09.15	24,00	*	0,00	17,59	-17,59	24,05	58,17	-34,13	6,10	4,00	0,00	17,46	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	57,93	0,00	1,01			1,01
27.09.15	24,00	*	0,00	18,31	-18,31	23,48	58,06	-34,57	6,10	4,00	0,00	18,17	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	57,84	0,00	1,05			1,05
28.09.15	24,00	*	0,00	18,56	-18,56	22,95	58,77	-35,82	6,10	4,00	0,00	18,44	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74	-	58,54	0,00	1,08			1,08
29.09.15	24,00	*	0,00	17,46	-17,46	22,09	57,94	-35,85	6,10	4,00	0,00	17,29	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	57,69	0,00	1,00			1,00
30.09.15	24,00	*	0,00	19,55	-19,55	22,05	58,99	-36,94	6,10	4,00	0,00	19,45	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77	-	58,78	0,00	1,14			1,14
01.10.15	24,00	*	0,00	18,21	-18,21	21,56	57,86	-36,30	6,10	4,00	0,00	18,11	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	57,62	0,00	1,04			1,04
02.10.15	24,00	*	0,00	19,72	-19,72	21,32	52,89	-31,57	6,10	4,00	0,00	19,65	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	52,71	0,00	1,04			1,04
03.10.15	24,00	*	0,00	19,32	-19,32	19,76	49,70	-29,94	6,10	4,00	0,00	19,22	0,00	0,00	19,45	0,00	19,45	-	49,47	0,00	0,95			0,95
04.10.15	24,00	*	0,00	20,45	-20,45	21,04	49,89	-28,85	6,10	4,00	0,00	20,38	0,00	0,00	20,62	0,00	20,62	-	49,71	0,00	1,01			1,01
05.10.15	24,00	*	0,00	22,34	-22,34	21,00	46,35	-15,35	6,10	4,00	0,00	22,29	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	46,19	0,00	1,03			1,03
06.10.15	24,00	*	0,00	20,70	-20,70	23,93	48,65	-24,71	6,10	4,00	0,00	20,63	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	48,46	0,00	1,00			1,00
07.10.15	24,00		167,12	145,88	21,24	62,34	44,42	17,93	6,10	4,00	2,89	16,93	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	62,34	0,00	1,06			3,95
08.10.15	24,00		183,75	162,78	20,97	62,79	42,40	20,40	6,10	4,00	3,59	16,80	0,00	0,00	17,11	0,00	17,11	-	62,69	0,00	1,05			4,64
09.10.15	24,00		181,78	162,25	19,53	62,61	42,38	20,23	6,10	4,00	3,52	15,87	0,00	0,00	16,16	0,00	16,16	-	62,48	0,00	0,99			4,51
10.10.15	24,00		186,83	163,54	23,29	62,98	42,74	20,24	6,10	4,00	3,57	19,36	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	62,75	0,00	1,21			4,78
11.10.15	24,00		185,73	164,79	20,94	63,08	43,03	20,04	6,10	4,00	3,53	17,38	0,00	0,00	17,71	0,00	17,71	-	63,35	0,00	1,10			4,63
12.10.15	24,00		186,29	166,10	20,19	64,95	44,23	20,72	6,10	4,00	3,69	16,48	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	-	64,92	0,00	1,07			4,76
13.10.15	24,00		185,46	166,62	18,84	64,76	43,96	20,79	6,10	4,00	3,68	15,63	0,00	0,00	15,94	0,00	15,94	-	64,83	0,00	1,01			4,69
14.10.15	24,00		186,17	167,35	18,82	65,84	44,65	21,19	6,10	4,00	3,72	16,26	0,00	0,00	16,58	0,00	16,58	-	65,73	0,00	1,07			4,79
15.10.15	24,00		185,63	166,96	18,66	64,94	44,21	20,73	6,10	4,00	3,62	16,32	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	64,83	0,00	1,06			4,68
16.10.15	24,00		186,30	168,20	18,10	66,01	44,91	21,10	6,10	4,00	3,71	15,79	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	65,87	0,00	1,04			4,75
17.10.15	24,00		186,53	167,64	18,89	66,15	44,86	21,29	6,10	4,00	3,73	16,55	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	66,21	0,00	1,10			4,83
18.10.15	24,00		185,73	168,05	17,68	66,16	45,17	20,99	6,10	4,00	3,69	15,39	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	-	66,04	0,00	1,02			4,70
19.10.15	24,00		186,16	167,39	18,78	65,97	44,94	21,03	6,10	4,00	3,67	16,65	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	65,86	0,00	1,10			4,77
20.10.15	24,00		181,88	164,54	17,34	65,42	43,98	21,44	6,10	4,00	3,68	15,07	0,00	0,00	15,37	0,00	15,37	-	65,48	0,00	0,99			4,67
21.10.15	24,00		178,24	159,07	19,17	65,34	43,09	22,25	6,10	4,00	3,70	16,68	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	65,64	0,00	1,10			4,80
22.10.15	24,00		179,15	161,02	18,13	65,83	43,51	22,32	6,10	4,00	3,75	15,88	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	-	65,71	0,00	1,04			4,79
23.10.15	24,00		180,61	162,19	18,42	65,87	43,51	22,35	6,10	4,00	3,78	16,16	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	65,91	0,00	1,07			4,85
Среднее	24,00	-	103,78	101,01	2,77	46,81	48,67	-1,86	6,10	4,00	2,05	17,46	-	-	17,75	-	17,75	-	60,39	-	1,05	-	-	3,10
Итого	720,00		3113,35	3030,31	83,04						61,52	523,74	0,00	0,00	532,64	0,00	532,64	0,00			31,36	0,00	0,00	92,88

Наладить

24,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	58858,60	53531,76	12509,63	0,00	12736,37	0,00	4547,89	773,42	-
	24.10.15 03:00	62069,68	56635,09	13032,50	0,00	13268,18	0,00	4781,94	804,83	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °C = -6,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **86,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **532,64** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.