Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00		81,16	65,46	15,70	68,95	68,59	0,35	6,10	4,00	0,04	15,53	0,00	0,00	15,87	0,00	15,87	-	68,67	0,00	1,07			1,11
25.09.15	24,00		79,41	64,29	15,12	68,67	68,33	0,34	6,10	4,00	0,04	15,02	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	68,41	0,00	1,03			1,06
26.09.15	24,00		76,28	61,63	14,65	67,97	67,59	0,38	6,10	4,00	0,04	14,55	0,00	0,00	14,85	0,00	14,85	-	67,71	0,00	0,99			1,02
27.09.15	24,00		74,46	56,28	18,17	67,87	67,41	0,46	6,10	4,00	0,04	18,07	0,00	0,00	18,45	0,00	18,45	-	67,74	0,00	1,22			1,26
28.09.15	24,00		71,84	56,71	15,13	68,45	68,00	0,45	6,10	4,00	0,04	15,02	0,00	0,00	15,34	0,00	15,34	-	68,21	0,00	1,02			1,06
29.09.15	24,00		71,93	54,90	17,02	68,55	68,05	0,50	6,10	4,00	0,04	16,93	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	68,37	0,00	1,16			1,20
30.09.15	24,00		69,54	52,08	17,46	68,68	68,18	0,50	6,10	4,00	0,04	17,40	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	68,38	0,00	1,19			1,23
01.10.15	24,00	*	61,80	45,52	16,28	68,12	67,64	0,48	6,10	4,00	0,02	16,40	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	67,65	0,00	1,11			1,13
02.10.15	24,00		77,35	60,56	16,79	59,48	58,93	0,54	6,10	4,00	0,00	17,22	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	60,08	0,00	1,03			1,03
03.10.15	24,00	*	57,03	58,98	-1,95	49,91	53,16	-3,25	6,10	4,00	0,00	19,62	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	59,25	0,00	1,16			1,16
04.10.15	24,00	*	91,29	73,48	17,81	55,20	55,25	-0,05	6,10	4,00	0,00	20,63	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	56,57	0,00	1,17			1,17
05.10.15	24,00	*	95,90	76,86	19,04	63,08	62,70	0,38	6,10	4,00	0,02	19,19	0,00	0,00	19,55	0,00	19,55	-	63,42	0,00	1,22			1,23
06.10.15	24,00		105,11	87,65	17,46	62,87	54,80	8,07	6,10	4,00	0,88	17,00	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	54,68	0,00	0,93			1,81
07.10.15	24,00		137,15	113,38	23,78	63,11	48,38	14,73	6,10	4,00	2,07	22,85	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	-	48,45	0,00	1,11			3,18
08.10.15	24,00		151,15	128,73	22,41	63,54	49,34	14,20	6,10	4,00	2,18	21,78	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	49,35	0,00	1,07			3,26
09.10.15	24,00		156,51	134,33	22,18	63,36	46,42	16,95	6,10	4,00	2,66	19,88	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	-	51,97	0,00	1,03			3,69
10.10.15	24,00		177,16	157,06	20,10	63,75	43,11	20,65	6,10	4,00	3,34	18,78	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	63,65	0,00	1,20			4,53
11.10.15	24,00		177,93	156,53	21,40	63,90	43,25	20,64	6,10	4,00	3,30	20,28	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	64,42	0,00	1,31			4,60
12.10.15	24,00		177,07	158,34	18,73	65,76	44,61	21,15	6,10	4,00	3,39	18,15	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	65,74	0,00	1,19			4,59
13.10.15	24,00		176,45	158,88	17,57	65,57	44,67	20,90	6,10	4,00	3,36	17,09	0,00	0,00	17,43	0,00	17,43	-	65,66	0,00	1,12			4,48
14.10.15	24,00		176,74	159,42	17,32	66,67	45,60	21,06	6,10	4,00	3,39	16,95	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	66,53	0,00	1,13			4,52
15.10.15	24,00		176,40	158,76	17,64	65,76	45,16	20,60	6,10	4,00	3,31	17,10	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	-	65,95	0,00	1,13			4,44
16.10.15	24,00		176,84	159,95	16,89	66,84	45,99	20,85	6,10	4,00	3,37	16,54	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	-	66,77	0,00	1,10			4,47
17.10.15	24,00		178,74	158,95	19,78	66,99	45,98	21,01	6,10	4,00	3,38	19,19	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	67,19	0,00	1,29			4,67
18.10.15	24,00		177,71	159,33	18,38	67,00	46,32	20,67	6,10	4,00	3,34	17,77	0,00	0,00	18,14	0,00	18,14	-	66,97	0,00	1,19			4,53
19.10.15	24,00		176,90	159,18	17,71	66,78	46,26	20,52	6,10	4,00	3,31	17,14	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	66,81	0,00	1,14			4,46
20.10.15	24,00		173,84	156,23	17,61	66,21	45,16	21,05	6,10	4,00	3,32	17,16	0,00	0,00	17,51	0,00	17,51	-	66,24	0,00	1,14			4,46
21.10.15	24,00		171,05	152,15	18,89	66,07	44,37	21,70	6,10	4,00	3,38	17,86	0,00	0,00	18,22	0,00	18,22	-	66,20	0,00	1,18			4,56
22.10.15	24,00		172,24	153,45	18,79	66,59	44,73	21,86	6,10	4,00	3,42	17,95	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	66,52	0,00	1,19			4,61
23.10.15	24,00		173,19	154,46	18,73	66,63	44,79	21,83	6,10	4,00	3,42	18,14	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	-	66,68	0,00	1,21			4,63
Среднее	24,00	-	130,67	113,12	17,55	65,08	53,43	11,65	6,10	4,00	1,84	17,91	-	-	18,24	-	18,24	-	63,81	-	1,13	-	-	2,97
Итого	720,00		3920,15	3393,55	526,60						55,12	537,18	0,00	0,00	547,32	0,00	547,32	0,00			34,03	0,00	0,00	89,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	83859,91	72105,55	13627,43	0,00	13907,07	0,00	3367,05	904,15	-
	24.10.15 04:00	87799,41	75517,40	14165,60	0,00	14455,39	0,00	3462,59	938,24	-

Период расчета по среднему: сутки;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м.;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = -6,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **547,32** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта