Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 21
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	0,00	22,63	-22,63	37,87	51,49	-13,63	6,10	4,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	51,14	0,00	1,14			1,14
25.09.15	24,00	*	0,00	21,69	-21,69	37,46	51,47	-14,01	6,10	4,00	0,00	21,31	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	51,13	0,00	1,09			1,09
26.09.15	24,00	*	0,00	28,14	-28,14	37,39	51,12	-13,73	6,10	4,00	0,00	27,76	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	-	50,84	0,00	1,41			1,41
27.09.15	24,00	*	0,00	28,42	-28,42	37,32	52,15	-14,83	6,10	4,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	51,87	0,00	1,45			1,45
28.09.15	24,00	*	0,00	24,96	-24,96	37,07	50,05	-12,97	6,10	4,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,86	0,00	24,86	-	49,75	0,00	1,22			1,22
29.09.15	24,00	*	0,09	26,25	-26,17	60,07	51,15	8,92	6,10	4,00	0,00	25,97	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	50,87	0,00	1,32			1,32
30.09.15	24,00	*	0,00	26,13	-26,13	40,98	50,54	-9,56	6,10	4,00	0,00	25,78	0,00	0,00	26,09	0,00	26,09	-	50,23	0,00	1,29			1,29
01.10.15	24,00	*	1,38	26,63	-25,25	67,92	52,94	14,98	6,10	4,00	0,00	26,80	0,00	0,00	27,17	0,00	27,17	-	53,65	0,00	1,44			1,44
02.10.15	24,00	*	3,61	22,84	-19,23	54,29	46,54	7,75	6,10	4,00	0,00	26,18	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	47,34	0,00	1,24			1,24
03.10.15	24,00	*	1,97	25,64	-23,67	47,95	49,74	-1,79	6,10	4,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,57	0,00	27,57	-	49,18	0,00	1,34			1,34
04.10.15	24,00	*	0,92	30,67	-29,74	42,91	38,81	4,10	6,10	4,00	0,00	31,36	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	-	38,74	0,00	1,21			1,21
05.10.15	24,00	*	0,00	31,11	-31,11	52,28	38,98	13,30	6,10	4,00	0,00	31,06	0,00	0,00	31,29	0,00	31,29	-	38,86	0,00	1,21			1,21
06.10.15	24,00	*	0,97	29,14	-28,18	47,71	42,51	5,20	6,10	4,00	0,00	29,89	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	42,26	0,00	1,25			1,25
07.10.15	24,00		117,63	87,25	30,38	63,13	40,53	22,60	6,10	4,00	2,39	30,43	0,00	0,00	30,79	0,00	30,79	-	49,46	0,00	1,50			3,89
08.10.15	24,00		134,63	110,05	24,58	63,62	41,77	21,84	6,10	4,00	2,52	23,47	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	62,00	0,00	1,46			3,97
09.10.15	24,00		132,97	108,01	24,96	63,47	40,43	23,04	6,10	4,00	2,60	24,15	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	-	61,19	0,00	1,48			4,08
10.10.15	24,00		136,35	111,88	24,47	63,79	39,31	24,48	6,10	4,00	2,84	23,78	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	-	61,58	0,00	1,46			4,30
11.10.15	24,00		135,38	111,95	23,43	63,91	39,34	24,56	6,10	4,00	2,80	23,63	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05	-	61,55	0,00	1,45			4,25
12.10.15	24,00		135,45	113,62	21,83	65,81	40,55	25,26	6,10	4,00	2,89	22,33	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	63,63	0,00	1,42			4,31
13.10.15	24,00		135,36	113,44	21,92	65,62	40,33	25,29	6,10	4,00	2,89	22,45	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	63,26	0,00	1,42			4,31
14.10.15	24,00		135,93	115,05	20,88	66,67	41,17	25,50	6,10	4,00	2,95	21,41	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	64,33	0,00	1,38			4,33
15.10.15	24,00		135,75	113,53	22,21	65,79	40,81	24,99	6,10	4,00	2,87	22,57	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	63,67	0,00	1,44			4,30
16.10.15	24,00		135,73	114,38	21,35	66,89	41,56	25,33	6,10	4,00	2,96	21,12	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	64,81	0,00	1,37			4,33
17.10.15	24,00		135,84	114,37	21,47	67,02	41,47	25,55	6,10	4,00	2,99	21,26	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	64,90	0,00	1,38			4,37
18.10.15	24,00		136,20	113,31	22,89	67,03	41,79	25,24	6,10	4,00	2,92	23,25	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	-	63,55	0,00	1,48			4,40
19.10.15	24,00		135,33	114,03	21,31	66,84	41,70	25,14	6,10	4,00	2,91	21,78	0,00	0,00	22,19	0,00	22,19	-	63,75	0,00	1,39			4,30
20.10.15	24,00		133,66	112,47	21,19	66,26	40,75	25,52	6,10	4,00	2,91	21,52	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	63,75	0,00	1,37			4,28
21.10.15	24,00		131,66	109,40	22,25	66,07	39,96	26,11	6,10	4,00	2,93	22,20	0,00	0,00	22,61	0,00	22,61	-	63,03	0,00	1,40			4,33
22.10.15	24,00		131,20	110,91	20,29	66,60	40,36	26,25	6,10	4,00	2,96	20,66	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	63,39	0,00	1,31			4,27
23.10.15	24,00		131,91	112,52	19,39	66,64	40,37	26,27	6,10	4,00	2,97	19,86	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	64,70	0,00	1,28			4,25
Среднее	24,00	-	76,00	74,35	1,65	57,21	43,99	13,22	6,10	4,00	1,61	24,47	-	-	24,83	-	24,83	-	56,28	-	1,35	-	-	2,96
Итого	720,00		2279,92	2230,42	49,50						48,29	734,08	0,00	0,00	744,96	0,00	744,96	0,00			40,61	0,00	0,00	88,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.09.15 23:00	56251,24	50055,40	14831,05	0,00	15098,37	0,00	4922,38	917,37	-
	24.10.15 04:00	58603,04	52198,88	15446,38	0,00	15723,08	0,00	5091,16	951,86	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = -9,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **744,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

31,31

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ