Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 25 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,24	14,34	-0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,35	14,49	-0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,93	14,16	-0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,41	13,37	0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,57	13,64	-0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.10.15	24,00	-	45,68	45,83	-0,15	61,43	39,60	21,83	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
07.10.15	24,00	-	100,51	100,51	0,00	61,58	41,98	19,60	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
08.10.15	24,00	-	108,75	108,75	0,00	62,20	43,41	18,79	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
09.10.15	24,00	-	105,17	105,17	0,00	62,14	43,06	19,08	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
10.10.15	24,00	-	106,88	106,88	0,00	62,61	43,66	18,95	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
11.10.15	24,00	-	106,76	106,76	0,00	62,75	43,62	19,13	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
12.10.15	24,00	-	107,49	106,99	0,50	64,56	44,61	19,95	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,17
13.10.15	24,00	-	107,51	107,51	0,00	64,44	44,05	20,39	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
14.10.15	24,00	-	109,21	109,21	0,00	65,36	44,99	20,37	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
15.10.15	24,00	-	107,72	107,72	0,00	64,58	44,52	20,06	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
16.10.15	24,00	-	108,19	108,19	0,00	65,64	45,30	20,34	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
17.10.15	24,00	-	108,05	108,05	0,00	65,75	45,33	20,42	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
18.10.15	24,00	-	107,88	107,88	0,00	65,82	45,50	20,32	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
19.10.15	24,00	-	107,84	107,84	0,00	65,50	45,29	20,21	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
20.10.15	24,00	-	105,98	105,98	0,00	64,90	44,38	20,52	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
21.10.15	24,00	-	104,12	104,12	0,00	64,79	43,76	21,03	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
22.10.15	24,00	-	104,89	104,89	0,00	65,24	44,10	21,14	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
23.10.15	24,00	-	105,63	105,63	0,00	65,30	44,12	21,18	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
Среднее	24,00	-	80,79	80,78	0,02	53,22	37,45	15,77	7,00	5,00	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,63
Итого	552,00		1858,26	1857,91	0,35						37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	37,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 14:00	43341,62	43341,86	0,00	-	0,00	-	1016,41		-
	24.10.15 02:00	45204,31	45204,20	0,00	-	0,00	-	1053,95		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Начальник потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.
печать энергосбыта