Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8704.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 3 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206890-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206890 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,67

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,33 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=99 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,74	24,45	2,29	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,31	23,94	2,37	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	25,22	23,32	1,90	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	26,86	24,77	2,09	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
05.10.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	28,05	25,10	2,95	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.10.15	24.00	-	44,54	44,83	-0,29	64,47	38,84	25,63	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			1,14
07.10.15	24.00	-	114,95	115,26	-0,31	63,69	41,77	21,92	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,52
08.10.15	24.00	-	123,38	123,86	-0,49	64,16	42,76	21,40	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
09.10.15	24.00	-	121,80	122,00	-0,20	63,86	42,51	21,35	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
10.10.15	24.00	-	125,45	125,68	-0,23	64,51	42,56	21,95	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,76
11.10.15	24.00	-	125,31	125,59	-0,29	64,91	42,22	22,69	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,84
12.10.15	24.00	-	128,03	128,29	-0,26	66,65	43,44	23,21	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
13.10.15	24.00	-	128,00	128,22	-0,21	66,66	43,64	23,02	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
14.10.15	24.00	-	129,91	130,05	-0,14	67,51	44,53	22,98	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
15.10.15	24.00	-	128,26	128,47	-0,22	66,38	43,93	22,45	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,88
16.10.15	24.00	-	129,74	129,89	-0,15	67,46	44,72	22,74	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
17.10.15	24.00	-	129,40	129,50	-0,10	67,60	44,80	22,80	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,95
18.10.15	24.00	-	130,08	130,41	-0,32	67,64	45,04	22,60	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
19.10.15	24.00	-	129,05	129,62	-0,58	67,24	44,68	22,56	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
20.10.15	24.00	-	122,75	123,05	-0,30	66,70	43,46	23,24	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
21.10.15	24.00	-	118,93	118,98	-0,06	66,79	42,75	24,04	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,86
22.10.15	24.00	-	121,43	121,82	-0,39	67,05	43,12	23,93	7,00	5,00		0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
23.10.15	24.00		121,03	121,28	-0,25	66,85	43,11	23,74	7,00	5,00	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	2,87
Среднее	24,00	-	94,44	94,64	-0,21	57,54	39,11	18,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,15
Итого	552,00		2172,02	2176,79	-4,77						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,07	0,00	0,00	49,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,67 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.

печать энергосбыта