Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 31-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Елизарова д.41а

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1400263-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1400263 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,53	15,35	0,18	3,47	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,83	15,62	0,21	3,46	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,59	15,67	-0,08	3,73	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,82	15,05	-0,23	3,95	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	14,94	15,11	-0,17	3,84	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
06.10.15	24,00	-	60,87	60,28	0,60	21,85	20,39	1,46	3,97	3,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,30
07.10.15	24,00	-	175,49	173,73	1,76	36,23	32,21	4,02	3,94	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,76
08.10.15	24,00	-	174,15	172,51	1,64	39,29	34,40	4,89	3,99	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
09.10.15	24,00	-	170,42	168,86	1,57	43,13	37,11	6,02	4,01	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,08
10.10.15	24,00	-	164,84	163,30	1,54	45,61	38,80	6,81	3,97	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
11.10.15	24,00	-	165,04	163,35	1,69	47,11	39,72	7,39	3,90	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
12.10.15	24,00	-	165,04	163,40	1,64	46,20	38,92	7,28	4,03	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,26
13.10.15	24,00	-	165,11	163,43	1,68	42,43	36,42	6,01	3,95	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
14.10.15	24,00	-	164,20	162,49	1,72	44,75	37,86	6,89	3,96	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
15.10.15	24,00	-	163,74	162,01	1,73	48,90	41,06	7,84	3,95	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
16.10.15	24,00	-	163,61	161,81	1,80	48,86	41,08	7,78	3,96	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
17.10.15	24,00	-	163,55	161,66	1,89	49,33	41,48	7,85	3,96	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
18.10.15	24,00	-	163,54	161,62	1,92	49,21	41,40	7,81	3,96	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
19.10.15	24,00	-	163,55	161,66	1,90	49,46	41,75	7,71	3,98	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
20.10.15	24,00	-	163,53	161,75	1,78	49,48	41,76	7,72	3,94	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
21.10.15	24,00	-	163,56	161,77	1,80	48,70	41,01	7,69	3,93	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
22.10.15	24,00	-	163,58	161,86	1,72	48,80	40,88	7,92	3,93	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
23.10.15	24,00	-	163,56	161,77	1,79	48,85	40,92	7,93	3,90	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
Среднее	24,00	-	125,10	123,79	1,31	38,47	33,22	5,26	3,90	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,92
Итого	552,00		2877,40	2847,25	30,15						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	21,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06.03.15 01:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.