Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8709.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
02.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
03.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
04.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
05.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
06.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
07.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
08.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
09.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
10.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
11.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
12.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
13.10.15	24,00		145,64	145,64	0,00	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
14.10.15	24,00	-	146,47	146,47	0,00	49,18	37,74	11,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
15.10.15	24,00	-	146,20	146,20	0,00	49,14	37,75	11,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
16.10.15	24,00	-	146,15	146,15	0,00	49,61	38,19	11,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
17.10.15	24,00	-	146,07	146,07	0,00	49,49	38,14	11,35	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
18.10.15	24,00	-	145,85	145,85	0,00	49,74	38,36	11,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
19.10.15	24,00	-	145,56	145,56	0,00	49,74	38,34	11,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
20.10.15	24,00	-	145,39	145,39	0,00	48,96	37,59	11,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
21.10.15	24,00	-	145,33	145,33	0,00	49,07	37,49	11,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
22.10.15	24,00	-	145,23	145,23	0,00	49,11	37,41	11,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
23.10.15	24,00	-	144,19	144,19	0,00	49,24	37,41	11,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,71
Среднее	24,00	-	145,64	145,64	-	49,33	37,84	11,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
Итого	552,00		3349,81	3349,81	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	38,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.10.15 12:00	432,84	432,84	-	-	-	-	4,96	-	-
	24.10.15 03:00	1541,65	1541,65	-	-	-	-	17,74	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать теплоснабжателя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.