Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 10 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1401665-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1401665 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,99	16,65	4,34	1,46	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	23,95	-	29,97	29,51	0,46	42,65	27,37	15,28	3,37	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
03.10.15	24,00	-	48,35	47,39	0,96	62,73	36,13	26,60	4,82	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
04.10.15	24,00	-	38,84	38,18	0,66	62,70	32,72	29,98	4,55	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,18
05.10.15	24,00	-	38,32	37,66	0,66	62,40	32,53	29,87	4,51	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
06.10.15	24,00	-	44,70	43,94	0,76	61,09	33,63	27,46	4,73	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,22
07.10.15	24,00	-	60,77	59,78	0,99	60,34	37,03	23,31	5,27	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
08.10.15	24,00	-	65,04	63,99	1,05	59,19	37,04	22,15	5,49	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
09.10.15	24,00	-	77,36	76,12	1,24	61,14	39,75	21,39	6,22	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
10.10.15	24,00	-	76,86	75,62	1,24	61,75	39,92	21,83	6,18	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
11.10.15	24,00	-	77,98	76,73	1,25	61,73	40,03	21,70	6,27	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
12.10.15	24,00	-	77,86	76,58	1,28	62,35	40,36	21,99	6,24	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
13.10.15	24,00	-	77,56	76,31	1,25	62,50	40,56	21,94	6,22	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
14.10.15	24,00	-	78,62	77,25	1,37	62,43	40,70	21,73	6,32	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,76
15.10.15	24,00	-	78,21	76,96	1,24	61,23	40,29	20,94	6,29	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
16.10.15	24,00	-	78,27	77,02	1,25	60,55	40,03	20,52	6,27	3,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
17.10.15	24,00	-	78,41	77,16	1,25	59,36	39,59	19,77	6,32	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
18.10.15	24,00	-	77,60	76,38	1,22	58,51	39,08	19,43	6,32	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
19.10.15	24,00	-	77,06	75,85	1,21	58,44	38,99	19,45	6,31	4,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
20.10.15	24,00	-	77,89	76,59	1,30	60,45	39,82	20,63	6,33	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
21.10.15	24,00	-	78,57	77,26	1,31	61,78	40,35	21,43	6,32	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
22.10.15	24,00	-	77,82	76,52	1,30	59,84	39,15	20,69	6,27	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
23.10.15	24,00	-	78,43	77,05	1,38	62,03	40,10	21,93	6,30	3,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
Среднее	24,00	-	64,98	63,91	1,07	58,53	37,04	21,49	5,58	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
Итого	551,95		1494,48	1469,84	24,64						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	33,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать плательщика ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.