Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208789-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208789 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	33,96	34,01	-0,05	65,82	34,49	31,33	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,07
02.10.15	24,00	-	104,85	103,82	1,03	66,72	38,79	27,93	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,97
03.10.15	24,00	-	102,50	101,99	0,51	62,65	36,59	26,06	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,69
04.10.15	24,00	-	103,77	103,27	0,50	63,12	36,86	26,26	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,75
05.10.15	24,00	-	102,34	101,68	0,66	63,31	36,83	26,48	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			2,73
06.10.15	24,00	-	108,81	107,83	0,98	63,51	37,01	26,50	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,04			2,92
07.10.15	24,00	-	130,80	128,53	2,27	61,90	37,20	24,70	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			3,31
08.10.15	24,00	-	134,10	131,72	2,38	62,42	35,68	26,74	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			3,67
09.10.15	24,00	-	131,82	129,20	2,62	66,08	36,68	29,40	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,97
10.10.15	24,00	-	129,56	126,51	3,05	65,59	36,21	29,38	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			3,92
11.10.15	24,00	-	129,77	126,75	3,02	65,28	36,13	29,15	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			3,89
12.10.15	24,00	-	131,46	128,70	2,76	65,86	36,75	29,11	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,93
13.10.15	24,00	-	131,97	129,12	2,85	67,19	37,36	29,83	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,05
14.10.15	24,00	-	130,73	127,95	2,78	66,45	37,19	29,26	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,93
15.10.15	24,00	-	131,95	128,96	2,99	66,13	37,12	29,01	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			3,94
16.10.15	24,00	-	133,26	130,58	2,68	67,69	37,72	29,97	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			4,10
17.10.15	24,00	-	132,26	129,40	2,86	67,19	37,60	29,59	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,02
18.10.15	24,00	-	131,98	129,14	2,84	66,72	37,59	29,13	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			3,95
19.10.15	24,00	-	129,83	127,13	2,70	66,19	37,13	29,06	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,87
20.10.15	24,00	-	127,97	125,53	2,44	65,40	36,09	29,31	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,09			3,84
21.10.15	24,00	-	124,50	121,66	2,84	65,26	35,31	29,95	7,00	5,00	3,72	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			3,83
22.10.15	24,00	-	124,37	121,84	2,53	66,18	35,53	30,65	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			3,90
23.10.15	24,00	-	148,04	144,97	3,07	65,36	37,60	27,76	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,12			4,23
Среднее	24,00	-	121,33	119,14	2,19	65,31	36,76	28,55	7,00	5,00	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08	-	-	3,54
Итого	552,00		2790,60	2740,29	50,31						79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,88	0,00	0,00	81,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 14:00	8828,21	8676,22	0,00	-	0,00	-	251,23	-	-
	24.10.15 01:00	11618,81	11416,51	0,00	-	0,00	-	332,68	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **81,45** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.