Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9190.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206896-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206896 Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	2,52	-2,52	22,36	45,13	-22,77	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	9,59	12,16	-2,57	64,43	31,11	33,32	7,00	5,00	0,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,33
03.10.15	24,00	-	62,76	62,76	0,00	63,19	34,77	28,42	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
04.10.15	24,00	-	63,89	63,89	0,00	63,63	34,40	29,23	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
05.10.15	24,00	-	63,22	63,22	0,00	63,86	34,87	28,99	7,00	5,00	1,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,83
06.10.15	24,00	-	67,47	67,47	0,00	64,13	34,68	29,45	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
07.10.15	24,00	-	82,27	82,27	0,00	62,53	34,89	27,64	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
08.10.15	24,00	-	94,75	94,75	0,00	62,48	35,22	27,26	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
09.10.15	24,00	-	93,80	93,80	0,00	66,34	36,17	30,17	7,00	5,00	2,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,83
10.10.15	24,00	-	93,21	93,21	0,00	65,87	35,90	29,97	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
11.10.15	24,00	-	93,01	93,01	0,00	65,45	35,89	29,56	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
12.10.15	24,00	-	91,04	91,04	0,00	66,17	36,12	30,05	7,00	5,00	2,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,74
13.10.15	24,00	-	88,87	88,87	0,00	67,67	36,14	31,53	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
14.10.15	24,00	-	88,64	88,64	0,00	66,91	36,13	30,78	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
15.10.15	24,00	-	88,80	88,80	0,00	66,58	36,06	30,52	7,00	5,00	2,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,71
16.10.15	24,00	-	91,44	91,44	0,00	68,01	36,83	31,18	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
17.10.15	24,00	-	90,28	90,28	0,00	67,78	36,86	30,92	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
18.10.15	24,00	-	90,31	90,31	0,00	67,13	36,72	30,41	7,00	5,00	2,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,75
19.10.15	24,00	-	88,63	88,63	0,00	66,69	36,41	30,28	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
20.10.15	24,00	-	87,22	87,22	0,00	65,85	35,43	30,42	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
21.10.15	24,00	-	86,98	86,98	0,00	65,70	35,01	30,69	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
22.10.15	24,00	-	88,48	88,48	0,00	66,74	35,34	31,40	7,00	5,00	2,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,77
23.10.15	24,00	-	108,25	108,25	0,00	65,63	37,53	28,10	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
Среднее	24,00	-	78,82	79,04	-0,22	63,70	35,98	27,72	7,00	5,00	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36
Итого	552,00		1812,91	1818,00	-5,09						54,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 14:00	41580,44	41590,48	0,00	-	0,00	-	1409,69	-	-
	24.10.15 01:00	43397,74	43411,44	0,00	-	0,00	-	1464,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«30» 10 15 г.