

Объект: ЖКС Неважского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источники: За Неважская котельная

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205566
 Подающие ТР(М1): Расходомер:
 Обратные ТР(М2): Расходомер:
 ТР-Цирк(ВС(М3)): Расходомер:
 ТР-подпитки(У5): Расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q_{от}=M1*(P1-П_{нв})/ΔT_{нв} лето: M1(P1+1)/2+M1(P2-П_л)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Q_{от}= Q_{внт} Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.=
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.=
 Договорные расходы (ср.сут.): ГГкал/сут: Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.= Q_{от}кв.ср.=

Число вент. и сточн. арматуры в файлах: ВКТ7-205566-Ч(0)1015.1х
 Режим (сентя): 3001
 Смена подключения: Двухтарифная
 Приборы УЛТЗ поверены до _____
 Термометр: Термометр:
 Термодатчик: Термодатчик:
 Термодатчик: Термодатчик:
 Термодатчик: Термодатчик:

Узел учета: СЛО
 Код УЛТЗ:
 Расчетная совместность с УЛТЗ:
 График: 150/70
 Тар. гр.С= 10,59

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общие
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	p1	p2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	divac	Утопл	T3	T4	Qгвс.общ.	Qгвс.квал.	Qгвс.гвс.	Q общ.			
01.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
02.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
03.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
04.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
05.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
06.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
07.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
08.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
09.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
10.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
11.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
12.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
13.10.15	24.00		107.55	107.55	0.00	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
14.10.15	24.00		108.23	108.23	0.00	63.49	39.33	24.16	7.00	5.00	2.62	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.62		
15.10.15	24.00		108.09	108.09	0.00	62.66	39.05	23.61	7.00	5.00	2.55	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.55		
16.10.15	24.00		108.23	108.23	0.00	61.88	38.63	22.75	7.00	5.00	2.46	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.46		
17.10.15	24.00		106.62	106.62	0.00	60.48	38.03	22.45	7.00	5.00	2.39	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.39		
18.10.15	24.00		105.86	105.86	0.00	60.65	38.20	22.43	7.00	5.00	2.38	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.38		
19.10.15	24.00		107.33	107.33	0.00	62.87	39.06	23.81	7.00	5.00	2.56	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.56		
20.10.15	24.00		107.61	107.61	0.00	63.96	39.24	24.72	7.00	5.00	2.66	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.66		
21.10.15	24.00		106.65	106.65	0.00	62.23	37.93	24.30	7.00	5.00	2.59	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.59		
22.10.15	24.00		107.77	107.77	0.00	64.56	38.89	25.67	7.00	5.00	2.77	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.77		
23.10.15	24.00		109.14	109.14	0.00	65.71	39.76	25.95	7.00	5.00	2.83	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.83		
Среднее	24.00		107.55	107.55	-	62.80	38.81	23.99	7.00	5.00	2.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	2.58		
Итого	552.00		2473.72	2473.72	0.00						59.34	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	59.34		

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		V3(М3)		V4(М3)		Q СЛО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Треб. ч.
		24.10.15 08:00	24.10.15 01:00	290.11	1118.07	290.11	1118.07	0.00	0.00	6.95	26.85	-	-	-	-	
Период расчета по среднему:																
Объем тепловой энергии, рассчитанное по среднему:																
Период расчета по договору:																
Период превышения Ц:																
Корректировка на температуру холодной воды:																
Итого по приборам учета:																
Итого по приборам учета:																

10,59 °C = 0,00 Гкал/сут.
 59,34 Гкал/сут.
 с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Подпись: _____
 Печать: _____

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

Генеральный директор
 ООО "Энергопроект"
 Управление энергосбытового учета
 Отдел учета и снятия КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИИИИ