Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 30 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206177-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206177 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 10,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	1,00	-1,00	14,54	15,14	-0,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
02.10.15	24,00	-	27,69	28,40	-0,71	57,48	24,70	32,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,90
03.10.15	24,00	-	83,95	83,95	0,00	58,37	29,00	29,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
04.10.15	24,00	-	85,06	85,06	0,00	59,06	29,88	29,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
05.10.15	24,00	-	82,97	82,97	0,00	60,06	30,45	29,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
06.10.15	24,00	-	87,54	87,54	0,00	61,60	30,71	30,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
07.10.15	24,00	-	113,93	113,93	0,00	60,25	33,58	26,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
08.10.15	24,00	-	124,11	124,11	0,00	60,30	36,04	24,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
09.10.15	24,00	-	124,15	124,15	0,00	64,00	38,48	25,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,17
10.10.15	24,00	-	123,50	123,50	0,00	63,73	38,47	25,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
11.10.15	24,00	-	123,19	123,19	0,00	63,31	38,40	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,07
12.10.15	24,00	-	123,88	123,88	0,00	63,96	38,85	25,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
13.10.15	24,00	-	124,19	124,19	0,00	65,30	39,30	26,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
14.10.15	24,00	-	123,70	123,70	0,00	64,65	39,26	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
15.10.15	24,00	-	124,13	124,13	0,00	64,34	39,18	25,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
16.10.15	24,00	-	124,63	124,63	0,00	65,57	39,77	25,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
17.10.15	24,00	-	124,93	124,93	0,00	65,59	39,91	25,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,21
18.10.15	24,00	-	124,74	124,74	0,00	64,92	39,73	25,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
19.10.15	24,00	-	123,93	123,93	0,00	64,52	39,51	25,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
20.10.15	24,00	-	123,13	123,13	0,00	63,63	38,54	25,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
21.10.15	24,00	-	123,06	123,06	0,00	63,46	38,06	25,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,13
22.10.15	24,00	-	124,13	124,13	0,00	64,50	38,47	26,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,23
23.10.15	24,00	-	135,51	135,51	0,00	63,54	39,26	24,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,29
Среднее	24,00	-	107,65	107,73	-0,07	60,73	35,42	25,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
Итого	552,00		2476,05	2477,76	-1,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	64,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 14:00	54119,00	54165,09	-	-	-	-	1646,26	-	-
	24.10.15 03:00	56611,54	56658,94	-	-	-	-	1711,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,59 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.