Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205557-ч(с)-1015.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	12,32	18,32	-6,00	61,08	25,61	35,47	7,00	5,00	0,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,44
02.10.15	24,00	-	87,98	87,98	0,00	62,33	33,12	29,21	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
03.10.15	24,00	-	72,48	72,48	0,00	62,14	30,90	31,24	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
04.10.15	24,00	-	70,83	70,55	0,28	61,83	30,74	31,09	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,21
05.10.15	24,00	-	70,17	70,17	0,00	61,26	30,81	30,45	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
06.10.15	24,00	-	73,95	73,95	0,00	61,68	30,82	30,86	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
07.10.15	24,00	-	81,85	81,85	0,00	60,56	31,14	29,42	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
08.10.15	24,00	-	103,67	103,67	0,00	62,38	34,06	28,32	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
09.10.15	24,00	-	103,04	102,87	0,17	62,95	34,08	28,87	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,98
10.10.15	24,00	-	104,94	104,94	0,00	62,96	34,38	28,58	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,00
11.10.15	24,00	-	105,93	105,93	0,00	63,64	34,82	28,82	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
12.10.15	24,00	-	106,57	106,57	0,00	63,72	35,19	28,53	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
13.10.15	24,00	-	107,50	107,29	0,21	63,61	35,26	28,35	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,06
14.10.15	24,00	-	105,23	105,23	0,00	62,38	34,92	27,46	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,89
15.10.15	24,00	-	104,83	104,54	0,29	61,60	34,70	26,90	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,83
16.10.15	24,00	-	104,75	104,75	0,00	60,35	34,30	26,05	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
17.10.15	24,00	-	103,83	103,83	0,00	59,46	33,78	25,68	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
18.10.15	24,00	-	103,55	103,55	0,00	59,54	33,90	25,64	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
19.10.15	24,00	-	105,86	105,86	0,00	61,69	34,74	26,95	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
20.10.15	24,00	-	107,23	107,23	0,00	62,85	35,01	27,84	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
21.10.15	24,00	-	106,65	106,47	0,18	61,06	33,96	27,10	7,00	5,00	2,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,90
22.10.15	24,00	-	107,15	107,15	0,00	63,30	34,65	28,65	7,00	5,00	3,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,07
23.10.15	24,00	-	108,11	108,11	0,00	64,66	35,50	29,16	7,00	5,00	3,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,15
Среднее	24,00	-	93,84	94,06	-0,21	62,04	33,32	28,72	7,00	5,00	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,65
Итого	552,00		2158,42	2163,29	-4,87						61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,04	0,00	0,00	61,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	01.10.15 14:00	13160,69	13170,46	0,00	-	0,00	-	401,33	-	-
	24.10.15 01:00	15319,11	15329,85	0,00	-	0,00	-	462,39	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.