

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406
расходомерПодающий тр. ПРЭМ 40
Обратн.тр. ПРЭМ 40тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.
КТППТР-05
КТППТР-05**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот.ф.=$ т/сут $Gгвс.ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ Гкал/мес $Qот.ср.ф.=$ Гкал/сутКонстантные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	20,91	10,20	0,000	-	-	20,31	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,93	10,20	0,300	-	-	20,36	5,60	0,000	-	0,57	0,300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,006
25.09.15	24	-	21,27	10,20	0,000	-	-	20,56	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	21,22	10,20	0,000	-	-	20,57	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,97	10,20	0,000	-	-	20,43	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,77	10,20	0,000	-	-	20,25	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	20,48	10,20	0,000	-	-	19,99	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	19,96	10,20	0,000	-	-	19,58	5,60	0,000	-	0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	64,46	10,20	36,440	-	-	64,19	5,60	36,270	-	0,27	0,170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,026
02.10.15	24	-	65,03	10,20	67,420	-	-	64,73	5,60	67,420	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,025
03.10.15	24	-	68,30	10,20	64,110	-	-	67,95	5,60	64,110	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024
04.10.15	24	-	68,01	10,20	63,390	-	-	67,66	5,60	63,390	-	0,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,024
05.10.15	24	-	67,82	10,20	63,420	-	-	59,84	5,60	63,420	-	7,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,514
06.10.15	24	-	61,87	10,20	64,490	-	-	39,06	5,60	64,490	-	22,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,474
07.10.15	24	-	56,82	10,20	75,370	-	-	38,59	5,60	75,370	-	18,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,377
08.10.15	24	-	56,98	10,20	72,260	-	-	38,13	5,60	72,260	-	18,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,367
09.10.15	24	-	59,90	10,20	72,330	-	-	39,45	5,60	72,330	-	20,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,482
10.10.15	24	-	57,42	10,20	72,360	-	-	38,51	5,60	72,360	-	18,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,375
11.10.15	24	-	59,12	10,20	72,440	-	-	39,36	5,60	72,440	-	19,76	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,434
12.10.15	24	-	61,49	10,20	69,690	-	-	40,40	5,60	69,690	-	21,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,473
13.10.15	24	-	56,22	10,20	71,160	-	-	38,35	5,60	71,160	-	17,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,276
14.10.15	24	-	56,43	10,20	72,440	-	-	38,59	5,60	72,440	-	17,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,293
15.10.15	24	-	56,65	10,20	74,610	-	-	39,07	5,60	74,610	-	17,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,317
16.10.15	24	-	57,26	10,20	74,670	-	-	39,44	5,60	74,670	-	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,317
17.10.15	24	-	56,68	10,20	74,830	-	-	39,20	5,60	74,830	-	17,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,315
18.10.15	24	-	57,32	10,20	75,450	-	-	39,78	5,60	75,450	-	17,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,326
19.10.15	24	-	57,45	10,20	74,710	-	-	39,68	5,60	74,710	-	17,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331
20.10.15	24	-	49,48	10,20	73,700	-	-	35,14	5,60	73,700	-	14,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,060
21.10.15	24	-	61,77	10,20	71,730	-	-	40,50	5,60	71,730	-	21,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,532
22.10.15	24	-	60,31	10,20	76,660	-	-	40,58	5,60	76,660	-	19,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,515
Среднее	24,00	-	49,44	10,20	51,133	-	-	38,34	5,60	51,117	-	11,10	0,016	-	-	-	-	0,797
Итого	720,0	-	-	-	1533,980	0,000	-	-	-	1533,510	0,000	-	0,470	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90

Ориентировочно до конца месяца(+)

670,821

670,821

0,000

12,10

Итого за октябрь 2015 :

2204,801

2204,331

0,470

36,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 15:00	0,300	-	0,300	-	0,000	0,000	0,006	
23.10.15 01:00	1533,980	-	1533,810	-	0,000	0,000	23,900	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата _____