

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} = t/сут$   $G_{гвс.ф.} = t/сут$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	48,37	10,30	253,310	-	-	39,66	5,60	251,534	-	8,72	1,777	0,00	0,00	0,00	0,00	3,102
02.10.15	24	-	48,37	10,30	253,310	-	-	39,66	5,60	251,534	-	8,72	1,777	0,00	0,00	0,00	0,00	3,102
03.10.15	24	-	68,67	10,30	320,620	-	-	52,57	5,60	318,260	-	16,10	2,360	0,00	0,00	0,00	0,00	5,312
04.10.15	24	-	68,38	10,30	316,790	-	-	52,50	5,60	314,590	-	15,88	2,200	0,00	0,00	0,00	0,00	5,171
05.10.15	24	-	68,18	10,30	317,180	-	-	52,74	5,60	314,960	-	15,44	2,220	0,00	0,00	0,00	0,00	5,039
06.10.15	24	-	62,27	10,30	321,510	-	-	48,89	5,60	319,320	-	13,38	2,190	0,00	0,00	0,00	0,00	4,430
07.10.15	24	-	57,10	10,30	374,130	-	-	46,61	5,60	371,560	-	10,49	2,570	0,00	0,00	0,00	0,00	4,073
08.10.15	24	-	57,27	10,30	358,220	-	-	46,13	5,60	355,830	-	11,14	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	4,125
09.10.15	24	-	60,20	10,30	358,430	-	-	48,05	5,60	356,010	-	12,15	2,420	0,00	0,00	0,00	0,00	4,502
10.10.15	24	-	57,72	10,30	358,650	-	-	46,52	5,60	356,160	-	11,20	2,490	0,00	0,00	0,00	0,00	4,160
11.10.15	24	-	59,42	10,30	358,720	-	-	47,56	5,60	356,250	-	11,86	2,470	0,00	0,00	0,00	0,00	4,400
12.10.15	24	-	61,81	10,30	344,830	-	-	49,12	5,60	342,400	-	12,69	2,430	0,00	0,00	0,00	0,00	4,524
13.10.15	24	-	56,52	10,30	352,220	-	-	45,80	5,60	349,620	-	10,72	2,600	0,00	0,00	0,00	0,00	3,922
14.10.15	24	-	56,52	10,30	352,220	-	-	45,80	5,60	349,620	-	10,72	2,600	0,00	0,00	0,00	0,00	3,922
15.10.15	24	-	56,69	10,30	358,640	-	-	46,13	5,60	356,080	-	10,56	2,560	0,00	0,00	0,00	0,00	3,933
16.10.15	24	-	56,93	10,30	369,600	-	-	46,47	5,60	367,080	-	10,46	2,520	0,00	0,00	0,00	0,00	4,010
17.10.15	24	-	57,55	10,30	370,110	-	-	46,88	5,60	367,530	-	10,67	2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	4,096
18.10.15	24	-	56,97	10,30	370,740	-	-	46,40	5,60	368,180	-	10,57	2,560	0,00	0,00	0,00	0,00	4,063
19.10.15	24	-	57,60	10,30	373,600	-	-	46,96	5,60	371,060	-	10,64	2,540	0,00	0,00	0,00	0,00	4,121
20.10.15	24	-	57,75	10,30	370,450	-	-	47,02	5,60	367,800	-	10,73	2,650	0,00	0,00	0,00	0,00	4,128
21.10.15	24	-	49,69	10,30	364,980	-	-	40,94	5,60	362,370	-	8,75	2,610	0,00	0,00	0,00	0,00	3,319
22.10.15	24	-	62,08	10,30	354,370	-	-	48,83	5,60	351,740	-	13,25	2,630	0,00	0,00	0,00	0,00	4,850
23.10.15	01:00	-	60,60	10,30	378,900	-	-	48,69	5,60	376,140	-	11,91	2,760	0,00	0,00	0,00	0,00	4,677
Среднее	24,00	-	48,37	10,30	253,310	-	-	39,66	5,60	251,534	-	8,72	1,777	-	-	-	-	3,102
Итого	720,0	-	-	-	7599,311	0,000	-	-	-	7546,007	0,000	-	53,304	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06

Ориентировочно до конца месяца(+) 3321,193 3297,626 23,567 37,61

**Итого за октябрь 2015 :** 10920,504 10843,633 76,871 130,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.10.15 14:00	605,970	-	601,630	-	0,000	0,000	10,036	
23.10.15 01:00	7206,310	-	7155,760	-	0,000	0,000	88,639	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Гкал  
 Гкал  
**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: \_\_\_\_\_