

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = t/сут$ $G_{гвс.ф.} = t/сут$ $Q_{от.ф.} = G_{кал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = G_{кал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	20,13	10,30	0,000	-	-	19,44	5,60	0,000	-	0,68	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	42,80	10,30	70,086	-	-	33,85	5,60	69,000	-	8,95	1,086	0,00	0,00	0,00	0,00	1,180
02.10.15	24	-	42,80	10,30	70,086	-	-	33,85	5,60	69,000	-	8,95	1,086	0,00	0,00	0,00	0,00	1,180
03.10.15	24	-	68,07	10,30	133,123	-	-	44,36	5,60	132,397	-	23,71	0,727	0,00	0,00	0,00	0,00	3,197
04.10.15	24	-	68,07	10,30	133,123	-	-	44,36	5,60	132,397	-	23,71	0,727	0,00	0,00	0,00	0,00	3,197
05.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
06.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
07.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
08.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
09.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
10.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
11.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
12.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
13.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
14.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
15.10.15	24	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
16.10.15	8	-	59,65	10,30	112,111	-	-	40,85	5,60	111,264	-	18,79	0,847	0,00	0,00	0,00	0,00	2,525
17.10.15	24	-	56,83	10,30	142,960	-	-	42,59	5,60	140,400	-	14,24	2,560	0,00	0,00	0,00	0,00	2,154
18.10.15	24	-	57,41	10,30	143,930	-	-	43,19	5,60	141,340	-	14,22	2,590	0,00	0,00	0,00	0,00	2,169
19.10.15	24	-	57,73	10,30	143,220	-	-	43,24	5,60	140,630	-	14,49	2,590	0,00	0,00	0,00	0,00	2,196
20.10.15	24	-	49,31	10,30	140,820	-	-	37,68	5,60	138,350	-	11,63	2,470	0,00	0,00	0,00	0,00	1,736
21.10.15	24	-	61,88	10,30	136,400	-	-	44,16	5,60	133,990	-	17,72	2,410	0,00	0,00	0,00	0,00	2,534
22.10.15	24	-	60,58	10,30	146,310	-	-	44,34	5,60	143,710	-	16,24	2,600	0,00	0,00	0,00	0,00	2,501
Среднее	23,47	-	48,07	10,30	86,846	-	-	35,25	5,60	85,879	-	12,83	0,967	-	-	-	-	1,745
Итого	704,0	-	-	-	2605,389	0,000	-	-	-	2576,384	0,000	-	29,004	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34

Ориентировочно до конца месяца(+)

1241,680

1221,023

20,657

20,33

Итого за октябрь 2015 :

3847,069

3797,407

49,661

72,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 21:00	129034,300	-	95139,300	-	0,000	0,000	4109,370	
23.10.15 04:00	930,420	-	913,840	-	0,000	0,000	14,502	

Время аварийных ситуаций:

16,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по звонку до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

20.10.2015