

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897
расходомерПодающий тр. ПРЭМ 40
Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	18,50	10,30	0,000	-	-	18,11	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	18,60	10,30	0,300	-	-	18,27	5,60	0,000	-	0,33	0,300	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	18,96	10,30	0,000	-	-	18,59	5,60	0,000	-	0,37	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	19,05	10,30	0,000	-	-	18,57	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	18,65	10,30	0,000	-	-	18,16	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	18,31	10,30	0,000	-	-	17,82	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	18,13	10,30	0,000	-	-	17,64	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	17,35	10,30	0,000	-	-	16,91	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	47,63	10,30	116,201	-	-	34,93	5,60	116,188	-	12,71	0,013	0,00	0,00	0,00	2,038
02.10.15	24	-	47,63	10,30	116,201	-	-	34,93	5,60	116,188	-	12,71	0,013	0,00	0,00	0,00	2,038
03.10.15	24	-	68,16	10,30	146,830	-	-	44,41	5,60	146,820	-	23,75	0,010	0,00	0,00	0,00	3,497
04.10.15	24	-	67,93	10,30	145,130	-	-	44,65	5,60	145,130	-	23,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,387
05.10.15	24	-	67,66	10,30	145,100	-	-	45,62	5,60	145,100	-	22,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,209
06.10.15	24	-	62,22	10,30	145,050	-	-	42,73	5,60	145,050	-	19,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,835
07.10.15	24	-	56,82	10,30	170,160	-	-	41,48	5,60	170,100	-	15,34	0,060	0,00	0,00	0,00	2,628
08.10.15	24	-	56,81	10,30	162,030	-	-	40,23	5,60	162,030	-	16,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,695
09.10.15	24	-	59,88	10,30	161,610	-	-	41,58	5,60	161,610	-	18,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,969
10.10.15	24	-	57,46	10,30	161,520	-	-	40,49	5,60	161,520	-	16,97	0,000	0,00	0,00	0,00	2,751
11.10.15	24	-	58,92	10,30	161,210	-	-	41,15	5,60	161,210	-	17,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,875
12.10.15	24	-	61,39	10,30	157,870	-	-	42,36	5,60	157,870	-	19,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,015
13.10.15	24	-	56,35	10,30	165,080	-	-	40,44	5,60	165,080	-	15,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,637
14.10.15	24	-	56,36	10,30	168,000	-	-	40,72	5,60	168,000	-	15,64	0,000	0,00	0,00	0,00	2,638
15.10.15	24	-	56,58	10,30	173,130	-	-	41,16	5,60	173,130	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,681
16.10.15	24	-	57,18	10,30	172,740	-	-	41,49	5,60	172,740	-	15,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,723
17.10.15	24	-	56,62	10,30	172,360	-	-	41,17	5,60	172,360	-	15,45	0,000	0,00	0,00	0,00	2,674
18.10.15	24	-	57,22	10,30	173,070	-	-	41,67	5,60	173,070	-	15,55	0,000	0,00	0,00	0,00	2,702
19.10.15	24	-	57,49	10,30	171,720	-	-	41,63	5,60	171,720	-	15,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,735
20.10.15	24	-	49,23	10,30	167,930	-	-	36,46	5,60	167,930	-	12,77	0,000	0,00	0,00	0,00	2,149
21.10.15	24	-	61,61	10,30	160,850	-	-	41,98	5,60	160,850	-	19,63	0,000	0,00	0,00	0,00	3,167
22.10.15	24	-	60,27	10,30	171,940	-	-	42,41	5,60	171,940	-	17,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,081
Среднее	24,00	-	47,63	10,30	116,201	-	-	34,93	5,60	116,188	-	12,71	0,013	-	-	-	2,038
Итого	720,0	-	-	-	3486,032	0,000	-	-	-	3485,636	0,000	-	0,396	0,00	0,00	0,00	61,13

Ориентировочно до конца месяца(+)

1530,784

1530,784

0,000

24,73

Итого за октябрь 2015 :

5016,816

5016,420

0,396

85,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.09.15 15:00	140036,800	-	133842,390	-	0,000	0,000	3605,070	
23.10.15 01:00	3300,250	-	3300,180	-	0,000	0,000	58,092	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК СПб»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подключения АКТА допуска УУ
 Дата: _____