Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,56	12,61	-0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
02.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,14	15,58	-2,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
03.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,13	16,20	-3,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
04.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,30	15,52	-3,22	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
05.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	13,80	15,86	-2,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
06.10.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	12,53	14,17	-1,64	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
07.10.15	24,00	-	216,73	215,96	0,77	43,46	39,34	4,12	7,00	5,00	0,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			0,93
08.10.15	24,00	-	359,46	359,46	0,00	44,57	40,48	4,09	7,00	5,00	1,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,48
09.10.15	24,00	-	373,44	373,44	0,00	45,24	41,13	4,11	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
10.10.15	24,00	-	367,24	367,24	0,00	46,28	42,00	4,28	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
11.10.15	24,00	-	362,71	362,71	0,00	46,82	42,48	4,34	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
12.10.15	24,00	-	366,45	366,45	0,00	47,70	43,37	4,33	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
13.10.15	24,00	-	377,08	377,08	0,00	47,80	43,58	4,22	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
14.10.15	24,00	-	383,66	383,66	0,00	47,71	43,62	4,09	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
15.10.15	24,00	-	384,31	384,31	0,00	47,79	43,70	4,09	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
16.10.15	24,00	-	384,76	384,76	0,00	47,74	43,64	4,10	7,00	5,00	1,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,59
17.10.15	24,00	-	384,70	384,70	0,00	47,83	43,71	4,12	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
18.10.15	24,00	-	385,48	385,48	0,00	47,59	43,60	3,99	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
19.10.15	24,00	-	385,35	385,35	0,00	47,62	43,58	4,04	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
20.10.15	24,00	-	385,97	385,97	0,00	47,62	43,50	4,12	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
21.10.15	24,00	-	385,85	385,85	0,00	47,67	43,49	4,18	7,00	5,00	1,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,62
22.10.15	24,00	-	385,87	385,87	0,00	47,90	43,69	4,21	7,00	5,00	1,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,63
23.10.15	24,00	-	385,20	385,20	0,00	48,07	43,82	4,25	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
Среднее	24,00	-	272,79	272,76	0,03	38,12	35,59	2,53	7,00	5,00	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,14
Итого	552,00		6274,26	6273,49	0,77						26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	26,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	02.10.15 14:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	24.10.15 01:00	6274,26	6273,49	0,00	-	0,00	-	26,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
"Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 15 г.