

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 226008
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр. Тхв=0 С Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС				Обратный трубопровод ГВС						V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.15	24	-	66,21	7,98	44,080	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,21	44,080	2,920
24.09.15	24	-	66,55	7,98	42,000	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,55	42,000	2,798
25.09.15	24	-	65,81	8,01	40,260	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,81	40,260	2,652
26.09.15	24	-	65,57	7,99	39,870	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,57	39,870	2,614
27.09.15	24	-	66,06	7,95	48,720	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,06	48,720	3,219
28.09.15	24	-	65,55	8,04	46,120	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,55	46,120	3,025
29.09.15	24	-	66,07	8,16	45,610	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,07	45,610	3,015
30.09.15	24	-	66,45	8,16	45,770	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,45	45,770	3,044
01.10.15	24	-	64,04	7,92	44,930	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,04	44,930	2,879
02.10.15	24	-	63,80	7,92	44,430	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,80	44,430	2,834
03.10.15	24	-	66,81	7,93	42,540	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,81	42,540	2,841
04.10.15	24	-	66,50	7,90	47,230	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,50	47,230	3,142
05.10.15	24	-	66,27	7,94	41,710	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,27	41,710	2,765
06.10.15	24	-	66,01	7,93	41,930	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,01	41,930	2,769
07.10.15	24	-	66,34	7,91	40,900	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,34	40,900	2,715
08.10.15	24	-	66,23	7,93	43,600	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,23	43,600	2,888
09.10.15	24	-	66,41	7,96	42,210	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,41	42,210	2,804
10.10.15	24	-	65,15	7,95	45,790	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,15	45,790	2,983
11.10.15	24	-	66,88	7,94	48,520	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,88	48,520	3,247
12.10.15	24	-	66,82	7,93	42,950	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,82	42,950	2,871
13.10.15	24	-	66,26	7,81	39,770	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,26	39,770	2,638
14.10.15	24	-	66,69	7,86	42,660	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,69	42,660	2,849
15.10.15	24	-	67,24	7,84	41,500	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,24	41,500	2,791
16.10.15	24	-	67,48	7,84	50,830	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,48	50,830	3,429
17.10.15	24	-	66,92	7,84	40,580	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,92	40,580	2,716
18.10.15	24	-	67,02	7,87	48,570	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,02	48,570	3,258
19.10.15	24	-	66,73	7,85	42,160	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,73	42,160	2,814
20.10.15	24	-	66,26	7,85	43,580	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,26	43,580	2,887
21.10.15	24	-	65,60	7,85	45,250	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,60	45,250	2,970
22.10.15	24	-	66,20	7,93	43,933	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,20	43,933	2,910
Среднее	24,00	-	66,20	7,93	43,933	-	-	0,00	-	-	-	-	66,20	43,933	2,910
Итого	720,0	-	-	-	1318,003	0,000	-	-	-	0,000	0,000	-	0,00	1318,003	87,29

Ориентировочно до конца месяца(+) 404,876
 Корректировка за прошлый месяц (-) 348,480
Итого за октябрь 2015 : 1374,399

0,000 0,000 404,876 26,98
 0,000 0,000 0,000 22,734
 1722,879 91,531194

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
07.07.15 16:00	10502,010	-	0,000	-	-	708,160
07.07.15 16:00	10502,010	-	0,000	-	-	708,160

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

28.10.2015
 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА до пуска УУ
 Дата _____