

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за октябрь 2015

TCO: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 226008  
 расходомер

Приборы УУЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	19,80	3,88	0,000	-	-	18,49	4,07	0,000	-	1,31	0,000	-	-	-	0,000
24.09.15	24	-	20,54	3,89	0,000	-	-	19,40	4,07	0,000	-	1,14	0,000	-	-	-	0,000
25.09.15	24	-	21,71	3,90	0,000	-	-	20,56	4,08	0,000	-	1,15	0,000	-	-	-	0,000
26.09.15	24	-	21,17	3,89	0,000	-	-	19,95	4,07	0,000	-	1,22	0,000	-	-	-	0,000
27.09.15	24	-	20,66	3,88	0,000	-	-	19,27	4,06	0,000	-	1,39	0,000	-	-	-	0,000
28.09.15	24	-	20,14	3,86	0,000	-	-	18,82	4,04	0,000	-	1,32	0,000	-	-	-	0,000
29.09.15	24	-	19,01	3,84	0,000	-	-	17,89	4,02	0,000	-	1,12	0,000	-	-	-	0,000
30.09.15	24	-	18,93	3,83	0,000	-	-	17,40	4,01	0,000	-	1,53	0,000	-	-	-	0,000
01.10.15	24	-	61,92	4,49	79,970	-	-	56,47	4,48	75,480	-	5,45	4,490	-	-	-	0,000
02.10.15	24	-	64,15	6,02	237,420	-	-	48,29	5,53	237,420	-	15,86	0,000	-	-	-	3,762
03.10.15	24	-	67,46	6,10	218,720	-	-	49,14	5,71	218,720	-	18,32	0,000	-	-	-	4,006
04.10.15	24	-	67,40	6,09	211,620	-	-	49,04	5,73	211,620	-	18,36	0,000	-	-	-	3,884
05.10.15	24	-	67,30	6,17	188,620	-	-	48,14	5,91	188,620	-	19,16	0,000	-	-	-	3,610
06.10.15	24	-	49,21	7,13	268,760	-	-	38,74	6,28	269,450	-	10,47	-0,690	-	-	-	2,802
07.10.15	24	-	47,50	8,30	399,090	-	-	39,57	6,62	404,430	-	7,93	-5,340	-	-	-	3,188
08.10.15	24	-	54,38	8,56	401,370	-	-	43,88	6,85	408,300	-	10,50	-6,930	-	-	-	4,221
09.10.15	24	-	58,51	8,55	401,650	-	-	46,19	6,83	406,850	-	12,32	-5,200	-	-	-	4,989
10.10.15	24	-	58,49	8,66	401,640	-	-	46,04	6,95	408,290	-	12,45	-6,650	-	-	-	5,005
11.10.15	24	-	57,27	8,62	397,290	-	-	45,47	6,96	403,250	-	11,80	-5,960	-	-	-	4,693
12.10.15	24	-	52,88	8,56	404,990	-	-	42,85	6,84	408,750	-	10,03	-3,760	-	-	-	4,064
13.10.15	24	-	50,69	8,51	397,940	-	-	41,12	6,87	398,910	-	9,57	-0,970	-	-	-	3,810
14.10.15	24	-	50,52	8,42	385,220	-	-	40,93	6,84	385,220	-	9,59	0,000	-	-	-	3,701
15.10.15	24	-	50,68	8,51	403,080	-	-	41,05	6,82	403,000	-	9,63	0,080	-	-	-	3,888
16.10.15	24	-	50,67	8,52	402,620	-	-	40,82	6,83	402,350	-	9,85	0,270	-	-	-	3,983
17.10.15	24	-	50,68	8,66	403,210	-	-	40,61	6,97	403,210	-	10,07	0,000	-	-	-	4,067
18.10.15	24	-	50,67	8,60	402,320	-	-	40,77	6,91	402,320	-	9,90	0,000	-	-	-	3,986
19.10.15	24	-	52,19	8,54	403,040	-	-	41,55	6,85	403,040	-	10,64	0,000	-	-	-	4,292
20.10.15	24	-	55,56	8,60	403,460	-	-	43,47	6,91	403,460	-	12,09	0,000	-	-	-	4,883
21.10.15	24	-	55,60	8,60	409,130	-	-	43,57	6,86	409,130	-	12,03	0,000	-	-	-	4,924
22.10.15	24	-	54,45	8,58	405,210	-	-	42,86	6,87	405,210	-	11,59	-	-	-	-	4,700
Среднее	24,00	-	46,34	6,79	254,212	-	-	37,41	5,86	255,234	-	8,93	-1,057	-	-	-	2,905
Итого	720,0	-	-	-	7626,370	0,000	-	-	-	7657,030	0,000	-	-30,660	0,00	0,00	0,00	87,16

Ориентировочно до конца месяца(+) 3637,273  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 0,000  
**Итого за октябрь 2015 :** 11263,643  
 3636,926 0,405 39,64  
 0,000 0,000 0,00  
 11293,956 -30,255 126,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
07.07.15 16:00	46339,180	-	45413,350	-	-	-	3023,271	
07.07.15 16:00	46339,180	-	45413,350	-	-	-	3023,271	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

20.10.2015  
 Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_