

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: **ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} =$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} =$   $G_{вент.} =$   $G_{тех.пот.} =$   $G_{гвс} =$   $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} =$  т/сут  $G_{гвс.ф.} =$  т/сут  $Q_{от.ф.} =$  Гкал/мес  $Q_{от.ср.ф.} =$  Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	66,59	7,10	49,166	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,59	49,166	0,00	0,00	0,00	3,217
24.09.15	24	-	66,25	7,01	48,912	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,25	48,912	0,00	0,00	0,00	3,184
25.09.15	24	-	62,81	5,23	40,114	-	-	0,00	0,00	0,000	-	62,81	40,114	0,00	0,00	0,00	2,479
26.09.15	24	-	66,34	7,03	46,519	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,34	46,519	0,00	0,00	0,00	3,032
27.09.15	24	-	66,90	7,01	52,569	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,90	52,569	0,00	0,00	0,00	3,454
28.09.15	24	-	66,41	7,02	50,646	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,41	50,646	0,00	0,00	0,00	3,304
29.09.15	24	-	66,83	7,04	48,936	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,83	48,936	0,00	0,00	0,00	3,213
30.09.15	24	-	67,26	7,04	51,181	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,26	51,181	0,00	0,00	0,00	3,381
01.10.15	24	-	64,85	7,01	52,976	-	-	0,00	0,00	0,000	-	64,85	52,976	0,00	0,00	0,00	3,378
02.10.15	24	-	63,99	7,04	48,845	-	-	0,00	0,00	0,000	-	63,99	48,845	0,00	0,00	0,00	3,075
03.10.15	24	-	67,21	7,03	50,994	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,21	50,994	0,00	0,00	0,00	3,366
04.10.15	24	-	66,89	7,00	59,370	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,89	59,370	0,00	0,00	0,00	3,901
05.10.15	24	-	66,79	7,05	54,768	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,79	54,768	0,00	0,00	0,00	3,593
06.10.15	24	-	66,65	7,03	51,314	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,65	51,314	0,00	0,00	0,00	3,360
07.10.15	24	-	66,51	7,02	52,361	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,51	52,361	0,00	0,00	0,00	3,421
08.10.15	24	-	66,53	7,03	52,100	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,53	52,100	0,00	0,00	0,00	3,405
09.10.15	24	-	66,90	7,04	49,131	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,90	49,131	0,00	0,00	0,00	3,229
10.10.15	24	-	65,77	7,03	56,636	-	-	0,00	0,00	0,000	-	65,77	56,636	0,00	0,00	0,00	3,661
11.10.15	24	-	67,03	7,02	61,234	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,03	61,234	0,00	0,00	0,00	4,031
12.10.15	24	-	67,25	7,07	50,534	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,25	50,534	0,00	0,00	0,00	3,337
13.10.15	24	-	66,79	7,15	49,164	-	-	0,00	0,00	0,000	-	66,79	49,164	0,00	0,00	0,00	3,225
14.10.15	24	-	67,13	7,11	51,244	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,13	51,244	0,00	0,00	0,00	3,379
15.10.15	24	-	64,08	7,12	63,568	-	-	0,00	0,00	0,000	-	64,08	63,568	0,00	0,00	0,00	4,008
16.10.15	24	-	60,00	7,12	50,225	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	50,225	0,00	0,00	0,00	2,972
17.10.15	24	-	60,00	7,12	52,829	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	52,829	0,00	0,00	0,00	3,126
18.10.15	24	-	60,00	7,05	56,755	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	56,755	0,00	0,00	0,00	3,358
19.10.15	24	-	60,00	7,14	50,327	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	50,327	0,00	0,00	0,00	2,978
20.10.15	24	-	60,00	7,15	51,530	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	51,530	0,00	0,00	0,00	3,049
21.10.15	24	-	60,00	7,13	54,255	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	54,255	0,00	0,00	0,00	3,210
22.10.15	24	-	60,00	7,14	52,979	-	-	0,00	0,00	0,000	-	60,00	52,979	0,00	0,00	0,00	3,135
Среднее	24,00	-	64,79	7,00	52,039	-	-	0,00	-	-	-	64,79	52,039	-	-	-	3,315
Итого	720,0				1561,181	0,000				0,000	0,000		1561,181	0,00	0,00	0,00	99,46

Ориентировочно до конца месяца(+)

474,300

0,000

474,300

28,06

Корректировка за прошлый месяц (-)

391,243

0,000

0,000

25,28

**Итого за октябрь 2015 :**

1644,239

0,000

2035,481

102,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.15 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Гкал

Гкал

20.10.2015  
 Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 до заявки до получения АКТА допуска УУ