

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 4, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003122
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.09.15	24	-	29,98	8,50	0,000	-	-	23,74	6,50	0,000	-	6,24	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	30,41	8,50	0,000	-	-	24,13	6,50	0,000	-	6,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	31,01	8,50	0,000	-	-	24,99	6,50	0,000	-	6,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	30,52	8,50	0,000	-	-	24,60	6,50	0,000	-	5,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	30,30	8,50	0,000	-	-	24,12	6,50	0,000	-	6,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	28,90	8,50	0,000	-	-	22,99	6,50	0,000	-	5,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	24,71	8,50	0,000	-	-	19,44	6,50	0,000	-	5,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	24,03	8,50	0,000	-	-	19,23	6,50	0,000	-	4,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	23,37	8,50	0,000	-	-	19,56	6,50	0,000	-	3,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	19,35	8,50	0,000	-	-	19,23	6,50	0,000	-	0,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	25,16	8,50	0,000	-	-	21,28	6,50	0,000	-	3,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	24,92	8,50	0,000	-	-	20,09	6,50	0,000	-	4,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	67,76	8,50	126,200	-	-	52,24	6,50	117,568	-	15,51	8,633	0,00	0,00	0,00	0,00	2,416
06.10.15	24	-	51,44	8,50	272,990	-	-	41,00	6,50	249,017	-	10,45	23,973	0,00	0,00	0,00	0,00	3,854
07.10.15	24	-	49,55	8,50	262,969	-	-	41,41	6,50	246,830	-	8,14	16,139	0,00	0,00	0,00	0,00	2,885
08.10.15	24	-	57,36	8,50	325,232	-	-	46,02	6,50	307,390	-	11,34	17,842	0,00	0,00	0,00	0,00	4,525
09.10.15	24	-	61,21	8,50	314,767	-	-	48,46	6,50	301,322	-	12,75	13,445	0,00	0,00	0,00	0,00	4,681
10.10.15	24	-	58,73	8,50	315,254	-	-	47,10	6,50	313,632	-	11,63	1,622	0,00	0,00	0,00	0,00	3,757
11.10.15	24	-	60,88	8,50	287,293	-	-	50,64	6,50	278,295	-	10,24	8,998	0,00	0,00	0,00	0,00	3,423
12.10.15	24	-	58,32	8,50	314,553	-	-	46,99	6,50	314,553	-	11,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,576
13.10.15	24	-	51,47	8,50	319,116	-	-	42,33	6,50	318,898	-	9,13	0,218	0,00	0,00	0,00	0,00	2,937
14.10.15	24	-	51,74	8,50	296,750	-	-	42,12	6,50	297,741	-	9,62	-0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	2,864
15.10.15	24	-	52,00	8,50	319,812	-	-	42,25	6,50	319,793	-	9,74	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,129
16.10.15	24	-	52,15	8,50	324,243	-	-	42,36	6,50	323,642	-	9,79	0,601	0,00	0,00	0,00	0,00	3,213
17.10.15	24	-	51,07	8,50	326,419	-	-	41,86	6,50	323,871	-	9,21	2,548	0,00	0,00	0,00	0,00	3,127
18.10.15	24	-	50,44	8,50	326,321	-	-	41,75	6,50	321,169	-	8,69	5,152	0,00	0,00	0,00	0,00	3,065
19.10.15	24	-	51,32	8,50	324,962	-	-	42,18	6,50	324,962	-	9,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,981
20.10.15	24	-	57,58	8,50	321,615	-	-	45,84	6,50	321,615	-	11,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,788
21.10.15	24	-	59,05	8,50	318,384	-	-	46,43	6,50	318,301	-	12,63	0,083	0,00	0,00	0,00	0,00	4,038
22.10.15	24	-	59,32	8,50	318,918	-	-	46,41	6,50	318,918	-	12,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,130
Среднее	24,00	-	44,14	8,50	180,527	-	-	35,69	6,50	177,251	-	8,44	3,276	-	-	-	-	2,080
Итого	720,0	-	-	-	5415,798	0,000	-	-	-	5317,516	0,000	-	98,281	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39

Ориентировочно до конца месяца(+)

2906,822

2896,044

10,778

31,30

Итого за октябрь 2015 :

8322,620

8213,560

109,059

93,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.15 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 03:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

28.10.2015

«...» для по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ