

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
24.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
25.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
26.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
27.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
28.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
29.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
30.09.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
01.10.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
02.10.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
03.10.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
04.10.15	24	-	23,14	8,50	0,000	-	-	20,20	6,50	0,000	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
05.10.15	24	-	56,25	8,50	220,720	-	-	44,88	6,50	204,472	-	11,37	16,248	0,00	0,00	0,00	3,052
06.10.15	24	-	56,25	8,50	220,720	-	-	44,88	6,50	204,472	-	11,37	16,248	0,00	0,00	0,00	3,052
07.10.15	24	-	56,25	8,50	220,720	-	-	44,88	6,50	204,472	-	11,37	16,248	0,00	0,00	0,00	3,052
08.10.15	24	-	56,25	8,50	220,720	-	-	44,88	6,50	204,472	-	11,37	16,248	0,00	0,00	0,00	3,052
09.10.15	24	-	56,25	8,50	220,720	-	-	44,88	6,50	204,472	-	11,37	16,248	0,00	0,00	0,00	3,052
10.10.15	24	-	58,61	8,50	180,287	-	-	48,22	6,50	180,180	-	10,39	0,106	0,00	0,00	0,00	1,885
11.10.15	24	-	61,20	8,50	179,268	-	-	49,97	6,50	179,083	-	11,23	0,185	0,00	0,00	0,00	2,031
12.10.15	24	-	58,14	8,50	179,681	-	-	48,12	6,50	179,357	-	10,01	0,325	0,00	0,00	0,00	1,823
13.10.15	24	-	51,39	8,50	181,127	-	-	42,81	6,50	180,922	-	8,58	0,206	0,00	0,00	0,00	1,570
14.10.15	24	-	51,69	8,50	182,120	-	-	42,73	6,50	181,930	-	8,96	0,190	0,00	0,00	0,00	1,647
15.10.15	24	-	51,93	8,50	182,400	-	-	42,90	6,50	182,251	-	9,03	0,149	0,00	0,00	0,00	1,660
16.10.15	24	-	52,08	8,50	183,846	-	-	42,96	6,50	183,824	-	9,12	0,022	0,00	0,00	0,00	1,692
17.10.15	24	-	51,00	8,50	185,312	-	-	42,30	6,50	185,072	-	8,70	0,241	0,00	0,00	0,00	1,629
18.10.15	24	-	50,36	8,50	185,153	-	-	41,97	6,50	184,869	-	8,40	0,284	0,00	0,00	0,00	1,574
19.10.15	24	-	51,32	8,50	184,573	-	-	42,38	6,50	183,196	-	8,94	1,378	0,00	0,00	0,00	1,716
20.10.15	24	-	57,58	8,50	179,370	-	-	46,09	6,50	178,401	-	11,48	0,968	0,00	0,00	0,00	2,139
21.10.15	24	-	58,97	8,50	181,207	-	-	46,83	6,50	176,829	-	12,14	4,378	0,00	0,00	0,00	2,413
22.10.15	24	-	59,23	8,50	180,808	-	-	46,90	6,50	179,050	-	12,33	1,758	0,00	0,00	0,00	2,320
Среднее	24,00	-	42,42	8,50	115,625	-	-	35,03	6,50	112,577	-	7,38	3,048	-	-	-	1,312
Итого	720,0	-	-	-	3468,752	0,000	-	-	-	3377,321	0,000	-	91,430	0,00	0,00	0,00	39,36

Ориентировочно до конца месяца(+) 1646,061 1634,452 11,608 17,33

Итого за октябрь 2015 : 5114,813 5011,774 103,039 56,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.15 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
16.10.15 01:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

20.10.2015
 дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____