Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

гвс – 28,08 Пеут.

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2015 по 23.10.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.15	24,00	*	100,81	80,68	20,13	67,20	66,95	0,25	5,50	3,60	0,05	19,65	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	67,25	0,00	1,32			1,38
25.09.15	24,00	*	102,85	82,60	20,26	67,12	66,89	0,22	5,50	3,60	0,05	19,80	0,00	0,00	20,22	0,00	20,22	-	67,14	0,00	1,33			1,38
26.09.15	24,00	*	104,62	84,22	20,41	66,88	66,63	0,25	5,50	3,60	0,06	19,89	0,00	0,00	20,31	0,00	20,31	-	66,98	0,00	1,33			1,39
27.09.15	24,00	*	107,71	83,52	24,20	66,99	66,73	0,26	5,50	3,60	0,05	23,75	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	67,09	0,00	1,59			1,65
28.09.15	24,00	*	106,17	84,32	21,85	66,87	66,60	0,28	5,50	3,60	0,06	21,39	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	66,99	0,00	1,43			1,49
29.09.15	24,00	*	92,46	75,47	17,00	65,54	65,24	0,30	5,50	3,60	-0,12	19,59	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	64,28	0,00	1,26			1,14
30.09.15	24,00	*	145,86	122,39	23,47	67,06	66,92	0,14	5,50	3,60	0,08	22,49	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	67,21	0,00	1,51			1,60
01.10.15	24,00	*	124,03	99,32	24,71	67,07	61,40	5,67	5,50	3,60	0,64	23,75	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	-	66,99	0,00	1,59			2,23
02.10.15	24,00	*	91,13	68,60	22,54	63,82	43,06	20,76	5,50	3,60	1,48	21,97	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	63,11	0,00	1,39			2,87
03.10.15	24,00	*	76,54	55,45	21,09	63,49	38,77	24,72	5,50	3,60	1,41	20,52	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	63,38	0,00	1,30			2,71
04.10.15	24,00	*	76,79	53,88	22,90	63,19	38,05	25,15	5,50	3,60	1,40	22,32	0,00	0,00	22,73	0,00	22,73	-	62,76	0,00	1,40			2,81
05.10.15	24,00	*	76,06	52,72	23,34	62,32	36,81	25,52	5,50	3,60	1,38	22,92	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	61,99	0,00	1,42			2,80
06.10.15	24,00	*	78,58	55,61	22,97	62,46	35,93	26,53	5,50	3,60	1,53	22,29	0,00	0,00	22,69	0,00	22,69	-	61,98	0,00	1,38			2,91
07.10.15	24,00	*	84,21	59,83	24,38	61,18	35,92	25,26	5,50	3,60	1,57	23,60	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	60,96	0,00	1,44			3,01
08.10.15	24,00	*	99,43	72,95	26,48	62,82	38,73	24,09	5,50	3,60	1,82	25,58	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	-	62,53	0,00	1,60			3,42
09.10.15	24,00	*	97,05	72,85	24,20	63,46	38,99	24,46	5,50	3,60	1,85	23,23	0,00	0,00	23,66	0,00	23,66	-	63,27	0,00	1,47			3,32
10.10.15	24,00	*	99,14	73,87	25,27	63,47	39,30	24,17	5,50	3,60	1,84	24,41	0,00	0,00	24,87	0,00	24,87	-	63,46	0,00	1,55			3,39
11.10.15	24,00	*	100,60	73,14	27,46	64,18	39,61	24,57	5,50	3,60	1,86	26,52	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	64,32	0,00	1,71			3,56
12.10.15	24,00	*	99,87	73,54	26,34	64,20	39,94	24,25	5,50	3,60	1,85	25,44	0,00	0,00	25,92	0,00	25,92	-	63,96	0,00	1,63			3,48
13.10.15	24,00	*	98,19	75,60	22,58	64,06	40,15	23,91	5,50	3,60	1,87	21,73	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	63,72	0,00	1,39			3,26
14.10.15	24,00	*	100,01	75,43	24,58	62,86	39,81	23,05	5,50	3,60	1,80	23,67	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	-	62,67	0,00	1,48			3,29
15.10.15	24,00	*	99,46	75,35	24,12	62,01	39,42	22,58	5,50	3,60	1,76	23,28	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	61,72	0,00	1,44			3,20
16.10.15	24,00	*	101,77	74,86	26,90	60,69	38,82	21,87	5,50	3,60	1,70	26,06	0,00	0,00	26,51	0,00	26,51	-	60,43	0,00	1,58			3,27
17.10.15	24,00	*	100,23	74,38	25,85	59,80	38,08	21,73	5,50	3,60	1,68	24,93	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	59,51	0,00	1,48			3,17
18.10.15	24,00	*	101,24	73,26	27,98	60,05	38,23	21,82	5,50	3,60	1,64	27,20	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	60,51	0,00	1,65			3,28
19.10.15	24,00	*	100,59	75,35	25,24	62,13	39,52	22,60	5,50	3,60	1,75	24,41	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	62,24	0,00	1,52			3,28
20.10.15	24,00	*	99,79	74,91	24,88	63,28	39,47	23,81	5,50	3,60	1,85	24,03	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	-	62,72	0,00	1,51			3,36
21.10.15	24,00	*	100,02	74,11	25,92	61,55	38,04	23,51	5,50	3,60	1,79	25,10	0,00	0,00	25,55	0,00	25,55	-	61,79	0,00	1,55			3,34
22.10.15	24,00	*	100,49	74,78	25,71	63,86	39,27	24,59	5,50	3,60	1,88	25,03	0,00	0,00	25,51	0,00	25,51	-	64,14	0,00	1,61			3,49
23.10.15	24,00	*	99,99	76,21	23,78	65,30	40,58	24,71	5,50	3,60	1,94	23,16	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	64,88	0,00	1,50			3,44
Среднее	24,00	-	98,86	74,97	23,88	63,83	46,13	17,70	5,50	3,60	1,28	23,26	-	-	23,70	-	23,70	-	63,67	-	1,48	-	-	2,76
Итого	720,00		2965,69	2249,18	716,51						38,54	697,72	0,00	0,00	710,89	0,00	710,89	0,00			44,38	0,00	0,00	82,93

37,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-
	29.04.15 14:00	13793,24	10398,26	3316,67	0,00	3399,75	0,00	569,53	244,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = -6,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **710,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДИСПЕТЧЕРОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 15 г.