

Адрес: ЖК2 Некское Района  
г. Санкт-Петербург, Князькина 18-1 / СЛО-НВС  
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
Источник: Общественный ЭД

Учет отопления (ТВ-1)  
Учет ГВС (ТВ-2)

Часовые и суточные архивы в файлах:  
Режим (Смена): 0/7  
Смена подчинения: Двухсменная

Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Терморегуляторы: КТТР-05  
Терморегуляторы: КТТР-05  
Терморегуляторы: ТТТ-15-2  
Терморегуляторы: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЛО-НВС  
Кал. УТЭ: \_\_\_\_\_  
График: 150/70

Тв. гр.С= 9,77

Вычислитель: СЛТ-943 № 06066  
Подвал: ПРМ 32  
Оборуд.: ПРМ 32  
Т-д.: ГВС(М3):  
Т-д.: ГВС(М4):  
Т-д.: ГВС(М5):  
Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1+(M1-M2) \cdot (M2-M3) \cdot (M3-M4) \cdot (M4-M5)$   
лето:  $Q=M1+(M1-M2) \cdot (M2-M3) \cdot (M3-M4) \cdot (M4-M5)$

Договорные нагрузки, Кал/Час: Qпр=0,336 Qлет=0,0896  
Договорные нагрузки (гр.С): Qпр.С=0,0896 Qлет.С=0,0896  
Договорные расходы (гр.С): Qпр=100,8 Qлет=100,8

Учет отопления (ТВ-1)  
Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие теплотворные

Дата	Тв	НС	M1		M2		DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	dV3	Утопл	T3	T4	Qпр.общ.	Qлет.общ.	Qобщ.
			T	T	T	T																			
24.09.15	24.00	*	86,81	69,68	17,12	68,49	68,12	0,37	5,30	3,40	0,02	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	17,65	0,00	68,20	0,00	1,18	1,18	1,20
25.09.15	24.00	*	87,34	70,93	16,42	68,43	68,07	0,36	5,30	3,40	0,02	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	68,16	0,00	1,13	1,13	1,20
26.09.15	24.00	*	88,83	71,75	17,07	68,33	67,96	0,37	5,30	3,40	0,02	17,34	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00	17,34	0,00	68,13	0,00	1,18	1,18	1,27
27.09.15	24.00	*	89,47	71,41	18,06	68,43	68,06	0,37	5,30	3,40	0,01	18,48	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	68,17	0,00	1,26	1,26	1,27
28.09.15	24.00	*	90,03	71,95	18,08	67,55	67,96	0,39	5,30	3,40	-0,13	18,43	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00	18,43	0,00	68,15	0,00	1,26	1,26	1,09
29.09.15	24.00	*	90,52	69,68	20,84	68,33	67,98	0,36	5,30	3,40	0,02	21,11	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	68,02	0,00	1,44	1,44	1,45
01.10.15	24.00	*	85,99	63,41	22,58	68,21	67,51	0,70	5,30	3,40	0,69	22,73	22,73	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	22,73	0,00	67,86	0,00	1,94	1,94	2,23
02.10.15	24.00	*	86,09	56,09	30,00	64,87	64,87	0,00	5,30	3,40	1,70	30,25	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00	64,56	0,00	1,95	1,95	3,66
03.10.15	24.00	*	82,25	53,28	28,97	64,62	63,81	0,81	5,30	3,40	1,63	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00	29,24	0,00	29,24	0,00	64,45	0,00	1,89	1,89	3,52
04.10.15	24.00	*	72,10	53,25	18,85	64,28	63,42	0,86	5,30	3,40	1,64	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	18,99	0,00	64,02	0,00	1,22	1,22	2,89
05.10.15	24.00	*	74,28	54,14	20,14	63,59	62,71	0,88	5,30	3,40	1,61	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	63,17	0,00	1,28	1,28	2,89
06.10.15	24.00	*	80,32	59,88	20,44	63,59	62,95	0,64	5,30	3,40	1,84	20,45	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	63,12	0,00	1,29	1,29	3,07
07.10.15	24.00	*	84,64	62,63	22,01	62,19	61,39	0,80	5,30	3,40	2,18	21,42	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	61,88	0,00	1,33	1,33	3,17
08.10.15	24.00	*	98,50	77,40	21,10	63,73	63,87	0,86	5,30	3,40	2,22	20,03	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	20,03	0,00	63,20	0,00	1,32	1,32	3,50
09.10.15	24.00	*	97,29	77,00	20,30	64,46	64,39	0,07	5,30	3,40	2,22	21,14	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	64,03	0,00	1,28	1,28	3,57
10.10.15	24.00	*	99,35	78,06	21,29	64,39	64,39	0,00	5,30	3,40	2,22	21,14	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00	64,11	0,00	1,34	1,34	3,59
11.10.15	24.00	*	99,01	78,02	20,98	65,06	65,06	0,00	5,30	3,40	2,22	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	20,83	0,00	20,83	0,00	64,94	0,00	1,35	1,35	3,74
12.10.15	24.00	*	101,12	77,60	23,52	65,19	65,19	0,00	5,30	3,40	2,24	23,36	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00	64,83	0,00	1,52	1,52	3,98
13.10.15	24.00	*	100,09	79,01	21,08	65,03	65,03	0,00	5,30	3,40	2,24	20,92	20,92	0,00	20,92	0,00	20,92	0,00	20,92	0,00	64,94	0,00	1,36	1,36	3,74
14.10.15	24.00	*	95,02	78,99	20,04	63,76	63,76	0,00	5,30	3,40	2,15	19,69	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	19,69	0,00	62,48	0,00	1,29	1,29	3,39
15.10.15	24.00	*	99,69	78,81	20,87	62,96	62,96	0,00	5,30	3,40	2,10	20,59	20,59	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	20,59	0,00	61,16	0,00	1,32	1,32	3,36
16.10.15	24.00	*	100,41	78,47	21,95	61,60	61,60	0,00	5,30	3,40	2,04	21,53	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	21,53	0,00	60,27	0,00	1,35	1,35	3,47
17.10.15	24.00	*	100,60	77,81	22,78	60,75	60,75	0,00	5,30	3,40	2,01	22,36	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36	0,00	60,78	0,00	1,41	1,41	3,65
18.10.15	24.00	*	96,83	77,13	19,70	60,74	60,74	0,00	5,30	3,40	1,97	19,43	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	62,31	0,00	1,42	1,42	3,61
19.10.15	24.00	*	100,08	77,98	22,10	62,90	62,90	0,00	5,30	3,40	2,24	22,06	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00	22,06	0,00	62,31	0,00	1,34	1,34	3,61
20.10.15	24.00	*	100,80	78,28	22,51	64,40	64,40	0,00	5,30	3,40	2,14	22,84	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	22,84	0,00	64,63	0,00	1,23	1,23	3,61
21.10.15	24.00	*	100,69	77,55	23,14	62,38	62,38	0,00	5,30	3,40	2,27	20,77	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	20,77	0,00	65,72	0,00	1,23	1,23	2,87
22.10.15	24.00	*	99,41	78,42	20,99	64,67	64,67	0,00	5,30	3,40	2,38	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00	64,52	0,00	1,35	1,35	2,87
23.10.15	24.00	*	98,83	79,72	19,11	66,54	66,54	0,00	5,30	3,40	1,52	20,33	20,33	0,00	20,33	0,00	20,33	0,00	20,33	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	86,07
Среднее	24.00	-	92,08	71,14	20,93	64,90	64,90	0,00	5,30	3,40	45,88	627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00	0,00	86,07	
Итого	720,00	-	2762,31	2134,28	628,03																				

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(T) 24.09.15 01:00 68610,07 M2(T) 24.10.15 01:00 70722,80 M3(T) 24.10.15 01:00 15664,57 M4(T) 24.10.15 01:00 15695,87 V3(T) 24.10.15 01:00 2298,99 V4(T) 24.10.15 01:00 1089,87 Q СЛО (Кал) 24.09.15 01:00 0,00 Q ГВС (Кал) 24.10.15 01:00 0,00

Период расчета по среднему: 24.09.15 01:00 - 24.10.15 01:00

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,77 °C = 6,14 Кал.

Объем теплотехники, рассчитанный по среднему: 79,93 КВт.

Период расчета по договору: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Филия "Служба Энергобыта" Управляющей организации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10

Служба эксплуатации КУУТЭ