Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36490 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.10.15	24,00	*	45,13	42,11	3,02	63,65	46,66	16,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
02.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
03.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
04.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
05.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
06.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
07.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
08.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
09.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
10.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
11.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
12.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
13.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
14.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
15.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
16.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
17.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
18.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
19.10.15	24,00	*	185,45	182,53	2,92	63,30	47,62	15,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
20.10.15	24,00	*	186,84	183,55	3,29	64,23	48,50	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
21.10.15	24,00	*	184,33	181,47	2,86	61,76	46,53	15,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
22.10.15	24,00	*	185,17	182,56	2,62	63,90	47,82	16,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
23.10.15	24,00	*	188,15	185,72	2,43	66,70	49,56	17,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
Среднее	24,00	-	179,47	176,56	2,91	63,46	47,66	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
Итого	552,00		4127,70	4060,87	66,83						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	68,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.
печать энергосбыта