Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-1015.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36388 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 9,77

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2015 по 23.10.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.10.15 | 24,00 | * | 29,92 | 30,20 | -0,29 | 62,86 | 40,86 | 22,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,65 |
| 02.10.15 | 24,00 | * | 90,47 | 91,85 | -1,39 | 61,89 | 41,91 | 19,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,75 |
| 03.10.15 | 24,00 | * | 87,68 | 91,73 | -4,06 | 61,35 | 41,33 | 20,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,59 |
| 04.10.15 | 24,00 | * | 87,25 | 91,48 | -4,23 | 61,02 | 41,44 | 19,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,54 |
| 05.10.15 | 24,00 | * | 87,94 | 91,42 | -3,49 | 61,15 | 42,52 | 18,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,49 |
| 06.10.15 | 24,00 | * | 96,50 | 100,88 | -4,37 | 63,08 | 43,33 | 19,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,72 |
| 07.10.15 | 24,00 | * | 99,93 | 103,59 | -3,66 | 61,70 | 42,79 | 18,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,74 |
| 08.10.15 | 24,00 | * | 121,45 | 125,83 | -4,37 | 63,22 | 45,39 | 17,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,97 |
| 09.10.15 | 24,00 | * | 120,93 | 125,20 | -4,27 | 64,02 | 45,18 | 18,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,09 |
| 10.10.15 | 24,00 | * | 122,54 | 126,43 | -3,89 | 63,86 | 45,39 | 18,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,09 |
| 11.10.15 | 24,00 | * | 122,89 | 126,64 | -3,76 | 64,39 | 45,83 | 18,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,11 |
| 12.10.15 | 24,00 | * | 121,95 | 124,62 | -2,67 | 64,80 | 46,17 | 18,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,15 |
| 13.10.15 | 24,00 | * | 123,49 | 126,39 | -2,90 | 64,60 | 46,19 | 18,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,14 |
| 14.10.15 | 24,00 | * | 123,02 | 125,99 | -2,98 | 63,28 | 45,77 | 17,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,02 |
| 15.10.15 | 24,00 | * | 122,85 | 125,51 | -2,67 | 62,63 | 45,57 | 17,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 16.10.15 | 24,00 | * | 122,56 | 125,52 | -2,96 | 61,28 | 44,99 | 16,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,87 |
| 17.10.15 | 24,00 | * | 121,24 | 124,46 | -3,22 | 60,45 | 44,37 | 16,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,81 |
| 18.10.15 | 24,00 | * | 119,41 | 122,27 | -2,86 | 59,99 | 43,94 | 16,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,80 |
| 19.10.15 | 24,00 | * | 120,75 | 124,26 | -3,51 | 62,07 | 45,12 | 16,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,89 |
| 20.10.15 | 24,00 | * | 122,23 | 125,07 | -2,84 | 64,16 | 46,08 | 18,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,08 |
| 21.10.15 | 24,00 | * | 120,46 | 123,28 | -2,82 | 61,75 | 44,30 | 17,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,98 |
| 22.10.15 | 24,00 | * | 121,04 | 123,82 | -2,78 | 63,89 | 45,24 | 18,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,14 |
| 23.10.15 | 24,00 | * | 123,07 | 125,73 | -2,66 | 66,63 | 46,71 | 19,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,33 |
| Среднее | 24,00 | - | 109,98 | 113,14 | -3,16 | 62,78 | 44,37 | 18,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,87 |
| Итого | 552,00 | | 2529,56 | 2602,20 | -72,64 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,94 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15.04.15 12:00 | 60680,21 | 60505,04 | - | - | - | - | 1303,60 | - | 18519,03 |
| | 15.04.15 12:00 | 60680,21 | 60505,04 | - | - | - | - | 1303,60 | - | 18519,03 |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,77 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 15 г.

Печать энергосбыта